

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία επί ποινή απορρίψεως, τα εξής:

- A)** Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Αναγνωρισμένης Εταιρείας Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων, από αρμόδιο Πιστοποιημένο Φορέα.
- B)** Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αρμόδιου πιστοποιημένου ατόμου και ο αριθμός του πιστοποιητικού του.
- *Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.*
- Γ)** Πιστοποιητικό Επάρκειας του Αρμοδίου Ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση, και αναγόμωση πυροσβεστήρων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με τον όρο «συντήρηση», εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών καθώς και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις.

Επίσης στην «συντήρηση» των πυροσβεστήρων, περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων.

Με τον όρο «Υδραυλική δοκιμή – Συντήρηση», εννοείται ο επιπρόσθετος εργαστηριακός έλεγχος και ανανέωση γόμωσης με την παρέλευση της 10ετίας από την ημερομηνία κατασκευής τους, με τις αναφερόμενες εργασίες του πίνακα VI.1 του παραρτήματος VI του ΦΕΚ 52/τ.Β΄/2005.

- Η «συντήρηση» και η «Υδραυλική δοκιμή – Συντήρηση», όπως ορίζονται ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

- Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016, (ΦΕΚ 1897/Β/27.6.2016).
- Οι πυροσβεστήρες των υπηρεσιών θα παραληφθούν για συντήρηση, από τους χώρους των κτιρίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης και μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου.
- Οι πυροσβεστήρες των υπηρεσιακών **οχημάτων** θα παραληφθούν για συντήρηση, από τις γραμματείες των αντίστοιχων υπηρεσιών που ανήκουν τα οχήματα και θα παραδοθούν στις ίδιες υπηρεσίες, έτοιμοι προς χρήση.
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε **20 ημέρες** από την Ανάθεση στον ανάδοχο. Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνει τμηματικά και με τρόπο που δεν θα μείνει κανένας χώρος χωρίς κάλυψη με τους απολύτως απαραίτητους πυροσβεστήρες. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η παραλαβή όλων των υπό συντήρηση πυροσβεστήρων ταυτόχρονα, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την παροχή και τοποθέτηση πυροσβεστήρων για το διάστημα που θα πραγματοποιείται η συντήρηση.
- Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί – συντηρηθεί για **χρονικό διάστημα ενός έτους**.
- Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου.
- Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία της συντήρησης – αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής, ότι είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του συντηρητή δε θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα τους υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν.
- Μετά το πέρας των συντηρήσεων-αναγομώσεων-υδραυλικών δοκιμών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν.
- Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας και συνεπώς ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την συντήρηση των πυροσβεστήρων.
- Όλες οι δαπάνες, περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν καθώς και των δαπανών που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.