



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718,
213 2063 775

fax : 213 2063 533

e-mail: ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 38^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 331/2013

Σήμερα 29/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.206875/23-10-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23/10/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 5^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή, της εταιρείας POWER CLEAN – ΠΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ στη Θέση «Μαύρη Ωρα» του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα πέντε (65) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος,
Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Δημαράς Γεώργιος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Βαρεμένος Γεώργιος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Ζαφειρίου Ελένη, Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπενέτος Ιωάννης, Πλεύρης Αθανάσιος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Πάνθη Δούκα και Ευτυχία Παπαδημητρίου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 146731/13/04-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή, της εταιρείας POWER CLEAN – ΠΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ στη Θέση «Μαύρη Ώρα» του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 34/02, (ΦΕΚ125/Α/5.6.02)
- Αιθάλη - Διοξ. Του Άνθρακα: ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90)
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α οικ. 11166/91, (310/Β/8.5.91)]
ΚΥΑ 11166/91 (ΦΕΚ 310/Β/91)
ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β'/15-04-1993)
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β'/06-05-1993)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/28-03-06)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, επιβάλλεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
2. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο **Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07]** περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα.
3. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.
4. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
5. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07]** «Συσκευασίες και εναλλακτική

διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.

6. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
7. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. προσροφητικά υλικά διαρροών, υλικά από διαρροές) να γίνεται σε κλειστά με ειδική σήμανση δοχεία. Σε διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην **Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-06 [ΦΕΚ 791 Β', όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)]**.
9. Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις **Κ.Υ.Α. 13588/725/06 [ΦΕΚ 383Β, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)] και Η.Π. 24944/1159/06 [ΦΕΚ 791 Β', όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)]**.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

10. Για την πλύση των δαπέδων επιβάλεται «στεγνός» καθαρισμός με την χρήση μηχανικών σαρώθρων. Το υλικό που μαζεύεται από την λειτουργία μηχανικών σαρώθρων να αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή και να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
11. Τα λύματα του προσωπικού (και τυχών επισκεπτών) θα οδηγούνται σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή, όπως περιγράφεται στην εν λόγω ΜΠΕ. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης, να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στον παραπάνω βόθρο.
12. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.

13. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες από σκουπίδια και υγρά αποβλήτα μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.
14. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε ρέματα.
15. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τις συσκευασίες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α /02-03-2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
16. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων γενικότερα σε επιφανειακούς και υπεδάφιους αποδέκτες.
17. Θα πρέπει να δημιουργηθεί υποδομή για την προσωρινή αποθήκευση των παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
18. Περιμετρικά του χώρου του συνόλου των συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχει σύστημα συλλογής τυχών διαρροών με την κατασκευή λεκάνης ασφαλείας πλήρως στεγανοποιημένης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30,00% της συνολικής χωρητικότητας των συσκευασιών αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της εγκατάστασης.
19. Περιμετρικά του χώρου τοποθέτησης των δεξαμενών αποθήκευσης των χημικών προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει σύστημα συλλογής τυχών διαρροών με την κατασκευή λεκάνης ασφαλείας πλήρως στεγανοποιημένης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30,00% της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενών αποθήκευσης χημικών προϊόντων.
20. Απαγορεύεται η διάθεση επιβαρυνμένων ομβρίων στο περιβάλλον. Τα επιβαρυνμένα όμβρια ύδατα να συλλέγονται μέσω ξεχωριστού δικτύου σε στεγανή δεξαμενή. Τα επιβαρυνμένα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στη δεξαμενή συλλογής να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείρισή τους σύμφωνα με την **KYA 13588/725/06 (ΦΕΚ 383B)**.
21. Κατά τη φορτοεκφόρτωση των αποθηκευόμενων αποβλήτων να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς, διαρροών και λοιπών καταστάσεων.
22. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία, να τοποθετηθούν ανιχνευτές για έγκαιρη ειδοποίηση και άμεση επέμβαση, ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση του φαινομένου, σε περίπτωση διαρροής.
23. Για την προστασία διαφυγής τυχόν διαρροών από όλη την μονάδα επεξεργασίας των υδάτινων υγρών θα πρέπει όλες οι μονάδες της επεξεργασίας διαλυτών, υδάτινων υγρών καθώς και της παραλαβής κορεσμένου και της τυποποίησης διαλύτη να είναι τοποθετημένες σε μεταλλικές δεξαμενές χωρητικότητας ικανής να συλλέξει τυχόν υγρά διαρροής.

24. Κατά την παραλαβή των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος των ποσοτήτων (όγκος, βάρος) και εφόσον πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να πιστοποιείται η ταυτότητα τους και να συμπληρώνεται το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων». Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ των αποβλήτων προς παραλαβή και των αναγραφόμενων στοιχείων στα συνοδευτικά έγγραφα, τα απόβλητα να μην γίνονται αποδεκτά.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ-ΑΕΡΙΑ

25. Αναφορικά με την ατμόσφαιρα οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες ακολουθούν τις κάτωθι κείμενες διατάξεις:
- Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011)
 - Η.Π. με αριθ. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007)
 - Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81)
26. Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 20 mg/m³ (**Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293Α/6-10-81**). Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων ως εξής οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC) <20 mg/Nm³
27. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται **στο ΠΔ 1180/81** (70 dBA) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
28. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
29. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής (<70 dBA).
30. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού στους κλειστούς χώρους ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου, ώστε να εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόμενο τυχόν σκόνης, οσμών και αναθυμιάσεων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
31. Ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή διαφυγής πτητικών ουσιών στην ατμόσφαιρα και διαρροών κατά τη μεταφορά, άντληση, αποθήκευση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
32. Να εφαρμόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση σε δεξαμενές – συσκευασίες, σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη μεταφορά και το χειρισμό των υλικών.
33. Η εταιρία να διαθέτει σύστημα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών .

34. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας αστοχίας υλικών, ατυχήματος και έκτακτων περιστατικών.
35. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων που αφορούν ατμοσφαιρικές εκπομπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήματος και εκτάκτων εν γένει περιστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν.
36. Για την προστασία διαφυγής οργανικών ατμών στη μονάδα παραλαβής κορεσμένου και τυποποίησης καθαρού διαλύτη να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα απορρόφησης και διήθησης τους. Να εγκατασταθεί, να ελέγχεται και να συντηρείται χοάνη που θα βρίσκεται ακριβώς επάνω από το σημείο γέμισης με σκοπό να απορροφά τους ατμούς και τους οδηγεί σε φίλτρο.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

37. Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ατυχημάτων.
38. Να γίνεται σε τακτική βάση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
39. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
40. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς και διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος. Να υπάρχει κιτίο πρώτων βοηθειών με εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

41. Να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης το οποίο και να εφαρμόζεται σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού.
42. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής, βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της, του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια 2 παρ. 2.6.4 του Παραρτήματος της **Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/06)**.
43. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η εγκατάσταση να παύει να τροφοδοτείται με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρις ότου η αρμόδια Υπηρεσία να επιτρέψει και πάλι την έναρξη εργασιών αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.

44. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση του τσιμέντου ή της ασφάλτου της εγκατάστασης να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών και εν συνεχεία κατάλληλη διαχείριση αυτών.
45. Να υπάρχει κατ' ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης:
- Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριμένου τύπου.
 - Βαρέλια με χώμα, φτυάρια κλπ.
 - Ύπαρξη ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκα κλπ).
 - Διαθεσιμότητα κιτίου πρώτων βοηθειών.
46. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Σε περίπτωση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς θα πρέπει:
- Να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας και κάνουν χρήση των διαθέσιμων μέσω πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, χώμα κλπ).
 - Να καταγράφεται το συμβάν.
47. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς:
- Να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας.
 - Να καλείται η πυροσβεστική η οποία έχει την αρμοδιότητα για συμβάντα τέτοιας έκτασης.
 - Να ενημερώνονται οι τοπικές αρχές
 - Να καταγράφεται το συμβάν.
48. Να πραγματοποιούνται ασκήσεις σε εικονικά ατυχήματα με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

49. Η βάση των χώρων αποθήκευσης να είναι κεκλιμένη και να έχει κατάλληλο δάπεδο βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας.
50. Το δάπεδο όλων των χώρων να είναι κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο βιομηχανικό μπετόν και καλυμμένο με ειδική ρητίνη ανθεκτική σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.
51. Οι δεξαμενές αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 2, Παράγραφος 2.4, της **ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-06)**.
52. Οι δεξαμενές να εξοπλιστούν με μέτρα ασφαλείας και ελέγχου, όπως δείκτης στάθμης, συστήματα εξαερισμού, αυτόματο σύστημα ασφάλειας έναντι υπερχειλίσης και υπερπίεσης και αντικεραυνική προστασία.
53. Οι δεξαμενές πρέπει να περικλείονται από στεγανές λεκάνες συλλογής τυχόν διαρροών, η χωρητικότητα των οποίων να είναι τουλάχιστον ίση με το 20% της συνολικής χωρητικότητας των αντίστοιχων δεξαμενών.
54. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σωληνώσεις για τις μεταγγίσεις των αποβλήτων στις εξωτερικές δεξαμενές, αλλά και στις δεξαμενές εντός του χώρου μεταφόρτωσης, αυτές να είναι κατάλληλης ποιότητας, ανθεκτικές, συμβατές με το μεταφερόμενο απόβλητο και να τοποθετούνται υπέργεια, έτσι ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα πιθανά σημεία διαρροών και διαβρώσεων.

55. Σε όλα τα σημεία μεταγγίσεων από τις μεγάλες δεξαμενές στις μικρότερες, είτε των διαλυτών είτε των αποβλήτων, να υπάρχει κατάλληλο κλειστό σύστημα άντλησης προς αποφυγή δημιουργίας εκπομπών. Εάν κατά την λειτουργία της μονάδας διαπιστωθεί δημιουργία εκπομπών τότε πρέπει να τοποθετηθεί σύστημα απαγωγής και επεξεργασίας ή συγκράτησης των ατμαερίων (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα κλπ.).
56. Κατά τη στοίβαξη των συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων σε ράφια να κατασκευαστούν λεκάνες συλλογής διαρροών κάτω από κάθε ράφι.
57. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύμφωνα με το **Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α)**.
58. Να εξασφαλίζεται επαρκής φυσικός αερισμός των χώρων αποθήκευσης και ανασυσκευασίας περιμετρικά του κτιρίου, με κατάλληλα και επαρκή ανοίγματα στο ψηλότερο σημείο του και πρόσθετα ανοίγματα οροφής επαρκούς αριθμού και επιφανείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών πιθανού ατυχήματος (πυρκαγιά - διασπορά τοξικών και επικινδύνων ουσιών).
59. Η συγκέντρωση τοξικών και επικινδύνων ουσιών στους χώρους της εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης για τους εργαζόμενους (**Π.Δ. 90/1999**). Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού του χώρου και επεξεργασίας των ατμαερίων.
60. Οι συσκευασίες των αποβλήτων που έχουν πληρωθεί θα πρέπει να αποθηκεύονται έτοιμες προς μεταφορά και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. 1, παρ. 1.1 του παραρτήματος της **ΚΥΑ 24944/1159/06**.
61. Να υπάρχει πρόβλεψη συγκράτησης των διαρροών και νερών πυρόσβεσης σε δεξαμενές συλλογής επαρκούς χωρητικότητας και κατάλληλης στεγάνωσης στους χώρους αποθήκευσης. Τα υγρά των διαρροών να συλλέγονται και να οδηγούνται στις δεξαμενές αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα μαζί με τα προσροφητικά υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των διαρροών.
62. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης υλικών πυρόσβεσης. Οι αποθηκευτικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί, να υπάρχει αντικεραυνική προστασία, να γίνεται συστηματική συντήρηση των αγωγών, των δικτύων και των αποθηκών και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.
63. Κάθε κλειστός χώρος αποθήκευσης να διαθέτει κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών/διαφυγών και εκδήλωσης φωτιάς. Να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού συνδεδεμένα με τα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης.
64. Το δάπεδο του χώρου του «μεταφόρτωσης» θα πρέπει να σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι σαφής η θέση όπου μπορεί να παραμένει το εμπορευματοκιβώτιο. Η διάταξη του εμπορευματοκιβωτίου θα πρέπει να είναι αυτή που εξασφαλίζει την ευχερέστερη πρόσβαση από και προς τα διάφορα μέρη της εγκατάστασης, καθώς και η ομαλή λειτουργία των χώρων αποθήκευσης.

65. Η εταιρία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με επικίνδυνα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου και ο χρόνος που παραμένουν τα απόβλητα στο σταθμό μεταφόρτωσης να είναι ο ελάχιστος δυνατός.
66. Τα μέσα συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ADR, RID, IMDG Code.
67. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το είδος και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις.
68. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ των προς παραλαβή αποβλήτων και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τα απόβλητα να μην γίνονται αποδεκτά.
69. Τα συσκευασμένα απόβλητα θα πρέπει εσωτερικά να φέρουν την κατάλληλη σήμανση ανάλογα με την κλάση κατάταξής τους και να αναγράφονται στοιχεία που αφορούν την ακριβή ταυτότητα τους, όπως: ημερομηνία παραλαβής, το είδος του περιεχομένου, η ακριβής προέλευση, το βάρος, ειδική σήμανση τοξικότητας και επικινδυνότητας.
70. Η λειτουργία της μονάδας να γίνεται βάσει εγκεκριμένου κανονισμού. Αντίγραφο του κανονισμού αυτού θα πρέπει να αποσταλεί στο ΥΠΕΚΑ/ δ/ση ΕΑΡΘ όπως επίσης στην Δ/ση Περιβάλλοντος / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Ο κανονισμός θα πρέπει να αναφέρεται στη λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης.
71. Η εταιρία να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 7, Παράγραφος Β, 2.3 (α) της **ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06)**, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 Παρ. 1 γ) της **ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07)** και το άρθρο 57 του **Ν.4042/12**.
72. Η συλλογή-μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων προς και από την εγκατάσταση να γίνεται αποκλειστικά από εταιρίες που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Β.β1 της **ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06)** άδεια.
73. Η εξαγωγή των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται από εταιρίες που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο Άρθρο 7, Παράγραφος Γ.1.β της **ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06)**, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του **Ν.4042/12**.
74. Η εταιρία θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της **ΚΥΑ 13588/725/06**, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της **ΚΥΑ 8667/08**.
75. Σε περίπτωση αποθήκευσης και άλλων τοξικών και επικινδύνων υλικών (προϊόντων ή/και αποβλήτων) θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της παρούσης Απόφασης.

76. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποβλήτων που διακινούνται από την εταιρία, η κατηγορία, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση τους, η ημερομηνία καταχώρησης και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τα απόβλητα. Οι πληροφορίες αυτές να αποστέλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/ση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ) και στην Υπηρεσία μας, τον μήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 11., παρ. 4, εδάφ. (γ), της **ΚΥΑ 13588/725/2006**, η οποία τροποποιήθηκε με την **ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07)**.
77. Η εταιρία υποχρεούται:
- να επιτρέπει την είσοδο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
 - να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος
 - να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
78. Να εγκατασταθούν Θύρες αυτόματης φραγής σε όλους τους χώρους παραγωγής.
79. Το αντλητικό σύστημα πλήρωσης των δοχείων με διαλύτη να είναι αντiekρηκτικού τύπου όπως αυτό προβλέπεται από την σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
80. Η πλήρωση των δοχείων να πραγματοποιείται μηχανικά με κάνουλα πλήρωσης που αυτομάτως θα θέτει την αντλία σε λειτουργία ή παύση.
81. Οι φορτοεκφορτώσεις από και προς τις δεξαμενές θα γίνονται με κατάλληλο σύστημα Bottom loading για την αποφυγή δημιουργίας εκπομπών και οσμών.
82. Να γίνεται μηνιαία καταγραφή των ποσοτήτων των στραγγισμάτων και των υγρών που θα παράγονται στην αναερόβια επεξεργασία πρώτων υλών.
83. Να καταγράφονται τα αποθέματα υλικών απόσμισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκπομπών έντονης οσμής.
84. Να γίνεται τακτική συντήρηση καναλιών όδευσης όμβριων.
85. Να γίνεται τακτική συντήρηση του φίλτρου απαγωγής αερίων της μονάδας εκκένωσης και γέμισης των διαλυτών.
86. Να γίνεται τακτική έλεγχος της ποιότητας του νερού παραγωγής κάθε έξι μήνες μετά από την επεξεργασία.
87. Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και να καταγράφονται.
88. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήματα και να υπάρχουν διαθέσιμα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια.
89. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10

εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

90. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
91. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας.
92. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
93. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
94. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία.
95. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
96. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
97. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου.
98. Περιμετρικές δένδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
99. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισμα, λίπανση κλπ) για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των εργασιών διαμόρφωσης και φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. Φυτά που χαλάνε να αντικαθίστανται με νέα.
100. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
101. Σύναψη συμβάσεων με όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
102. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
103. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.

104. Πριν την έναρξη λειτουργίας η δραστηριότητα να προσκομίσει στη αδειοδοτούσα αρχή βεβαίωση υδροδότησης από τον Δήμο.
105. Για όλες τις χημικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε μίγματα με άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά.
106. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

107. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
108. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.
109. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της **ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06** και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06**.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσουκαλάς Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Καπάταης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ