



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: 17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη
Πληροφορίες: Ε. Βλαχάκη
Τηλέφωνο: 213-2005170
Φαξ: 213 2005151
E-mail: evlachaki@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παλλήνη 16 / 09 / 2015

Αρ. πρωτ.: οικ.181857

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη συντήρηση της γεννήτριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. προϋπολογιζόμενης δαπάνης (950,00€) εννιακοσίων πενήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ. γ και 6 παρ.7.
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011)
6. Την υπ' αριθμ 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/11-08-2010) περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
7. Τις υπ' αριθμ οικ 183947 και οικ 184244 (ΦΕΚ 599/Τ Υ.Ο.Δ.Δ./30.09.2014) αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Αττικής» και «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής » αντίστοιχα.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες).
9. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α'8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
10. Το υπ' αρ.2107/17-06-2015 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Περ. Εν. Ανατ. Αττικής, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη συντήρησης της γεννήτριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α (κτίριο Λίρα).
11. Την υπ' αριθμ. **1395/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (**ΑΔΑ: ΩΘΖ17Λ7-9ΨΜ**) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη συντήρηση της γεννήτριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α (κτίριο Λίρα) με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
12. Τις υπ' αριθμ. **139550/10-07-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΕ57Λ7-4ΩΒ)** και **139555/10-07-2015 (ΑΔΑ:7Ζ0Θ7Λ7-ΥΙΟ)** Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α236 και 235 αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής.

13. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στην Υπηρεσία μας στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 158280/21-8-2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω δαπάνη.
14. Την υπ' αριθμ.**1811/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (**ΑΔΑ:6Ξ5Σ7Λ7-Υ3Ο**) περί έγκρισης της επανάληψης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους ίδιους όρους.

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, ισόγειο, έως **30-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ.**, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση της γεννήτριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α (κτίριο Λίρα), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα (Τεχνικές Προδιαγραφές), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης, οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- Β.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/ση Οικονομικών, Δ/ση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών).
- Γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
- Δ.Τα στοιχεία του αποστολέα.

Τα εν θέματι ανταλλακτικά και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στο Παράρτημα (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Π.Ε.Α.Α. και η διάθεσή της γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 17^οχλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ. 15351, 1^{ος} όροφος (Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών).

Επίσης, είναι διαθέσιμη στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavgeia.gov.gr και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.patt.gov.gr.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2015, ως εξής: Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» κατά 450,00€ και ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 500,00€, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Παράρτημα) και θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις επί της συνολικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ):

- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%
- Χαρτόσημο 3% υπέρ της ανωτέρω Αρχής
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.

Επίσης βαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών).

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)**Στοιχεία συγκροτήματος γεννήτριας 300KVA****Μοντέλο κινητήρα: Σειρά Cummins Diesel C300D5/QL9G5**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1	Έλεγχος στάθμης λαδιού του κινητήρα
2	Έλεγχος στάθμης ψυκτικού φορτίου του ψυγείου
3	Έλεγχος στάθμης καυσίμου στο ρεζερβουάρ
4	Έλεγχος θερμαντήρα ψυκτικού
5	Έλεγχος αεραγωγών φόρτισης
6	Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη μπαταρίας
7	Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας
8	Έλεγχος ιμάντα κίνησης
9	Έλεγχος φίλτρου αέρα
10	Έλεγχος αντλίας νερού για φθορά ή διαρροή
11	Έλεγχος μπαταριών εκκίνησης
12	Έλεγχος δοχείου υγρών
13	Αποστράγγιση νερού από το αρχικό φίλτρο καυσίμου
14	Αποστράγγιση νερού και ιζημάτων από το ρεζερβουάρ καυσίμου
15	Καθαρισμός σωλήνα ανακούφισης του στροφαλοθαλάμου
16	Καθαρισμός του συστήματος ψύξης θαλάμου νερού & ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας
17	Καθαρισμός του ψυγείου αέρα τροφοδοσίας
18	Καθαρισμός του φίλτρου αέρα ή έλεγχος λουτρού ελαίου
19	Καθαρισμός του σώματος ψυγείου
20	Καθαρισμός του κινητήρα.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, να πραγματοποιηθεί αλλαγή των φίλτρων ψυκτικού του θαλάμου νερού, των φίλτρων καυσίμου, του λαδιού του κινητήρα και του φίλτρου αυτού, των ιμάντων, του καυσίμου καθώς και του φίλτρου αέρα.

Κατά τη συντήρηση της γεννήτριας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος ετοιμότητας του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, με διακοπή της ηλεκτροδότησης, μετά από ενημέρωση των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο Λίρα σχετικά με την εν λόγω διακοπή. Στα πλαίσια του ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας της γεννήτριας θα πρέπει να γίνει δοκιμή αυτής υπό φορτίο διάρκειας 30 λεπτών, άνευ φορτίου διάρκειας 10 λεπτών καθώς και διακοπής 'emergency stop', μετά το τέλος της οποίας θα πρέπει η γεννήτρια να επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να έχουν εγγύηση 1 έτος από τον κατασκευαστή και σε περίπτωση βλάβης να αντικαθίστανται εντός 7 εργάσιμων ημερών.