



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: οικ. 200583

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς
Ταχ. Κωδ. : 185 31
Τηλέφωνο : 213 1601641
Πληροφορίες : Μ. Βαζακοπούλου
Φαξ : 213 1601626
Email : tpromithion.n@patt.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (24%).

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.
3. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τη με αρ. 66313/24553/25-08-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/τ.Β/5-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4250/2014(ΦΕΚ Α'74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις » και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
8. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ. Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2.

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
12. Τη με αρ. 393/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖ4ΥΔ7Λ7-69Υ) «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017».
13. Τη με αρ. 109291/39630/27-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής».
14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β'/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
15. Την με αρ. 61/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017».
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
17. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β'1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».
18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 137383/3-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο μας γνωρίζει την επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και τις τεχνικές τους προδιαγραφές ως εξής:
 - ένα (1) στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων ισχύος 12.000Btu/h διότι το ήδη υπάρχον δεν λειτουργεί και
 - ένα (1) στο γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά ισχύος 18.000Btu/h όπου το ήδη εγκατεστημένο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου ισχύος 9.000Btu/h δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κλιματισμού με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες για την εργασία των υπαλλήλων.
19. Τη με αριθμ. 1927/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 67ΨΟ7Λ7-1Θ3), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.
20. Τη με αρ. πρωτ. 165361/7-08-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 6ΜΖ67Λ7-57Π) ύψους 800,00€ στον ΚΑΕ 0869.01 του Ε.Φ.08072 οικ. έτους 2017 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2543 και α/α βεβ. 2470 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
21. Τη με αρ. πρωτ. 165369/7-08-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 7ΥΞΚ7Λ7-Ν3Π και ΑΔΑΜ:17REQ001811583) ύψους 1.800,00€ στον ΚΑΕ 1712.01 του Ε.Φ.08072 οικ. έτους 2017 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2545 και α/α βεβ. 2469 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.

ΚΑΛΕΙ

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την τοποθέτηση καθώς και για την προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split unit) για την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ήτοι ενός (1) ισχύος 12.000Btu/h στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων και ενός (1) ισχύος 18.000Btu/h στο γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο Γ της παρούσας Πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 2.096,774 € χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 503,23€ και αναλυτικά ως εξής:.

- **645,16€** χωρίς Φ.Π.Α. για την πληρωμή της εργασίας τοποθέτησης ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000Btu/h στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων και ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000Btu/h στο γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **154,84€**,
- **1.451,61 €**, χωρίς Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000Btu/h στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων και ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000Btu/h στο γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **348,39€**.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) για την εργασία τοποθέτησης και την προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων ήτοι: ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000Btu/h και ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000Btu/h, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προσυπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται συνολικά οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά, που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καθώς και την εργασία τοποθέτησης τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

A. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (**Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2^{ος} όροφος**) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/ση μέχρι την **18-10-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00**.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί **εκατόν είκοσι (120) ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

B. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)**, μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο**, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την τοποθέτηση και προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων σε γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενότητων Πειραιώς και Νήσων ισχύος 12.000 Btu και 18.000Btu, τα οποία και θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως καθορίζονται στο άρθρο Γ της παρούσας πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην όψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- Η λέξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (**Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών**).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο).

Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι **υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄**, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:

- το κόστος της προμήθειας ενός κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000 Btu/h σε € χωρίς ΦΠΑ
- το κόστος της προμήθειας ενός κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000 Btu/h σε € χωρίς ΦΠΑ
- το συνολικό κόστος σε € χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως για την προμήθεια των ανωτέρω δύο κλιματιστικών. **(το οποίο δε θα υπερβαίνει την ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη)**
- το κόστος της εργασίας τοποθέτησης ενός κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000 btu/h σε € χωρίς ΦΠΑ
- το κόστος της εργασίας τοποθέτησης ενός κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000 btu/h σε € χωρίς ΦΠΑ
- το συνολικό κόστος σε € χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως της εργασίας τοποθέτησης και των δύο ανωτέρω κλιματιστικών μηχανημάτων **(το οποίο δε θα υπερβαίνει την ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη)**
- το συνολικό κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως της προμήθειας και εργασίας τοποθέτησης και των δύο ανωτέρω κλιματιστικών μηχανημάτων

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων που περιγράφονται στο άρθρο Γ της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφέροντες, **μαζί με την οικονομική τους προσφορά, θα προσκομίσουν** τα κάτωθι:

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται:

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως ορίζονται στην περιγραφή του αντικειμένου-τεχνικά χαρακτηριστικά του άρθρου Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης,
- ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ,
- το μοντέλο (τύπος) και η κατασκευάστρια εταιρεία των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων.

2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως

- Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
- Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τον διαχειριστή,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω με αρ. 3 και 4 δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά (2^{ος} όροφος), την 19-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000Btu/h στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων και ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000Btu/h στο γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Εσωτερική μονάδα (Evaporator)

Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο τα εξής :

- **Ανεμιστήρα** με τον κινητήρα του, δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας
- **Ψυκτικό στοιχείο**, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων κατά την θερινή λειτουργία.
- **Φίλτρο αέρα** πλενόμενου τύπου, με δυνατότητα συγκράτησης σωματιδίων 0.01 μm
- **Κέλυφος** που περικλείει όλα τα ανωτέρω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό

Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση.

Η παροχή του προσαγόμενου αέρα θα ελέγχεται με **microcomputer**, ώστε να μην δημιουργούνται ενοχλητικά ρεύματα αέρα (όταν η θερμοκρασία προσαγωγής πέσει κάτω από 34^ο ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι η θερμοκρασία να ανέλθει στους 37^ο. Ο ανεμιστήρας θα ξεκινά σε χαμηλή ταχύτητα μετά από διακοπή θερμοστάτη ή μετά από απόψυξη).

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας, μετρούμενη με μικρόφωνο σε απόσταση 1 μέτρου, στα 250 Hz δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 40 dB στην υψηλή ταχύτητα σε ψύξη, τα 33 dB στην χαμηλή ταχύτητα σε ψύξη, τα 38 dB στην υψηλή ταχύτητα σε θέρμανση και τα 31 dB στη χαμηλή ταχύτητα σε θέρμανση.

2. Εξωτερική μονάδα:

Αυτή θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο τα εξής :

- **Συμπιεστή** ψυκτικού μέσου R 407C ή νεότερου οικολογικού τύπου, τεχνολογίας inverter Rotary, με τον ηλεκτροκινητήρα του, προστατευμένο έναντι συχνών διακοπών με χρονικό προστασίας περίπου 3 min και με προστασία έναντι υπερέντασης του κινητήρα και υπερθέρμανσης του συμπιεστή.

- **Αερόψυκτο συμπυκνωτή** με τον αξονικό ανεμιστήρα και τον ηλεκτροκινητήρα του, με θερμική προστασία.
- **Δοχείο συλλογής** ψυκτικού υγρού.
- **Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου** με τα εξαρτήματά τους και με μηχανισμούς ελέγχου της πίεσης (υψηλής και χαμηλής) του ψυκτικού μέσου.
- **Κέλυφος** που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από τις συνθήκες υπαίθρου.
Οι ηλεκτροκινητήρες των μονάδων θα είναι στεγανού τύπου.
Οι σωληνώσεις μεταξύ των δύο τμημάτων θα είναι χάλκινες, διαστάσεων σύμφωνων με τον κατασκευαστή της μονάδας και μονωμένες σε όλο το μήκος τους.
Η στάθμη θορύβου των εξωτερικών μονάδων, μετρούμενη με μικρόφωνο σε απόσταση 1 μέτρου, στα 250 Hz δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 46 dB σε ψύξη και 49 dB σε θέρμανση.

3. Χειριστήριο ελέγχου – λειτουργίας:

Θα είναι ψηφιακό χειριστήριο με οθόνη υγρού κρυστάλλου και θα περιλαμβάνει :

- Διακόπτη on - off
- Επιλογή ψύξης - θέρμανσης - αφύγρανσης - αυτόματη επιλογή λειτουργίας
- Αυτόματη κίνηση πτερυγίων
- Προγραμματισμό έναρξης - παύσης λειτουργίας
- Τρεις τουλάχιστον ταχύτητες ανεμιστήρα και επιλογή αυτόματης ρύθμισής τους
- Θερμοστάτη χώρου με μικροϋπολογιστή, ακρίβειας 1^ο
- Αυτοδιάγνωση βλαβών

4. Λειτουργία απόψυξης:

Ο ελεγχόμενος κύκλος απόψυξης με μικροϋπολογιστή θα γίνεται με τη μέθοδο της σύγκρισης της ολοκληρωμένης απόδοσης του συστήματος με άλλες 6 πρόσθετες ελεγχόμενες θερμοκρασίες και χρονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως :

- έναρξη λειτουργίας μετά από 25 min.
- έλεγχος θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου κάθε 5 min, για θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5^ο και θερμοκρασία στοιχείου κάτω από -3^ο να γίνεται απόψυξη

5. Εγκατάσταση των μονάδων:

Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται:

- Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας επίτοιχα, με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, ράβδους ανάρτησης κλπ.
- Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας αναρτημένη με σιδηροκατασκευή.
- Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων και σωληνωμάτων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Η εγκατάσταση των controllers και η ηλεκτρική τους σύνδεση.
- Η πλήρωση του συγκροτήματος με ψυκτικό υγρό και ειδικό λιπαντικό έλαιο.
- Οι δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Ο Προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και θα εγγυάται για την τεχνική ορθότητα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Επιπλέον θα διαθέτει καταρτισμένο με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προσωπικό, προκειμένου να εκτελέσει την εργασία τοποθέτησης.

Σημειώνεται ότι για το κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000Btu/h για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά , η απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η εξωτερική

μονάδα του κλιματιστικού θα πρέπει αναγκαστικά (νεοκλασικό κτήριο) να τοποθετηθεί στο δώμα του κτηρίου.

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, αφού πιστοποιηθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αρ. 303/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΣΔ77Λ7-Ν1Ψ) και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον Προμηθευτή των απαιτούμενων από τον Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

- Πρωτόκολλο για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και παροχής υπηρεσίας
- Δελτίο αποστολής/Τιμολόγιο πώλησης- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
- Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Προμηθευτή
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των προς προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο άρθρο Γ της παρούσας και την τοποθέτησή τους.

Τον Προμηθευτή θα βαρύνει ο Φόρος εισοδήματος του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (4% επί της καθαρής αξίας στο Τιμολόγιο Πώλησης– Δελτίο Αποστολής και 8% επί της καθαρής αξίας στο Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

Ο Φ.Π.Α. (24%) θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017, Ειδικός Φορέας 08072 **ΚΑΕ 086901** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» και **ΚΑΕ 171201** «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμού» κατά **800,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κατά **1.800,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αντίστοιχα.

Ε. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του Προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερών ως εξής :

- ένα (1) κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000Btu/h στον 3^ο όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά για το γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων και
 - ένα (1) κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000Btu/h στο γραφείο που στεγάζεται το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 στον Πειραιά ,
- και η παραλαβή τους θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας καθώς και καλής εκτέλεσης των εργασιών.

ΣΤ. ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προμηθευτής κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφόσον επιλεγεί τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2^{ος} όροφος, τηλ.: 2131601641, 2131601642, 2131601644).

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων : (email: ld.nison@patt.gov.gr)
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων :(email: dtexnikon.pn@patt.gov.gr)
3. Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)-Τμήμα Διαδικτύου (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) (email: site@patt.gov.gr)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

του οικονομικού φορέα

με έδρα....., οδόςαριθμ.....

Τ. Κ., ΑΦΜ, ΔΟΥ

τηλέφωνα επικοινωνίαςφας

E-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ)- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια σε ευρώ(€) χωρίς ΦΠΑ	Προσφερόμενη τιμή για την τοποθέτηση σε ευρώ(€) χωρίς ΦΠΑ
Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 12.000 btu/h		€	€
Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split unit) ισχύος 18.000 btu/h		€	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(αριθμητικώς)€			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ολογράφως)			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (αριθμητικώς)€			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ολογράφως)			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (αριθμητικώς)€			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ολογράφως)			

[ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

- **Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ :1.451,61€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) 1.800,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%),**
- **Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 645,16€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) & 800,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)].**

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ