



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καλλιθέα 10-03-2020

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/ση : Κτίριο 240^Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
Ταχ. Κωδ. : 176 02 Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ε. Παυλή
Email : doiknt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά: **για την παροχή εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου ψύξης, λέβητα-καυστήρα, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων RAH 1001, ψυκτικής ισχύος 90RT, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος, αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού)) για δύο χρόνια (2020-2021 & 2021-2022) του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΔΔΥ Δ' Αθήνας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κατανομή ανά έτος: για το έτος 2020 ποσού ύψους 8.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α., για το έτος 2021 ποσού ύψους 9.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και για το έτος 2022 ποσού ύψους 1.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 190/2020 (ΑΔΑ:ΩΠ27Λ7-3ΣΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και την υπ' αριθ. 175736/03-03-2020 (ΑΔΑ:Ω67Δ7Λ7-420, ΑΔΑΜ:20REQ006370850) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1494 (ΑΑ Βεβ.: 1362) της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.**

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ανάδοχος (Συντηρητής) **αναλαμβάνει την παροχή εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου ψύξης, λέβητα-καυστήρα, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος, αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού) για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022, που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165 και την υποχρέωση να την διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α. Για τις εργασίες ετήσιας συντήρησης καυστήρα –καθαρισμού λέβητα

Εγκατάσταση

1. Εναλλαγές εγκατάστασης περιόδων λειτουργίας ψύξης / θέρμανσης
2. Έλεγχος στεγανότητας δικτύων ψύξης – θέρμανσης
3. Εξαερώσεις δικτύου και ΚΜΜ
4. Έλεγχος μονώσεων δικτύου

Λέβητας

1. Καθαρισμός αυλών και καπνοθαλάμου με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα
2. Έλεγχος για ίχνη διάβρωσης της θερμαινόμενης επιφάνειας
3. Έλεγχος πυρίμαχης επένδυσης θύρας & σύσφιξη /ρύθμιση θύρας λέβητα
4. Έλεγχος αμιαντοκορδόνου θύρας λέβητα
5. Έλεγχος – αντικατάσταση στροβιλιστών
6. Σύσφιξη – ρύθμιση θύρας
7. Έλεγχος συστήματος αυτομάτου πληρώσεως
8. Έλεγχος ασφαλιστικών βαλβίδων
9. Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών

Καυστήρας

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
2. Καθαρισμός σπινθηριστών
3. Καθαρισμός φίλτρων
4. Καθαρισμός φτερωτής και εσωτερικού καυστήρα
5. Έλεγχος ηλεκτρονικού προγραμματιστή
6. Καθαρισμός κεφαλής
7. Έλεγχος εκκίνησης ή λειτουργίας καυστήρα
8. Ηλεκτρονική μέτρηση καυσαερίων με ειδικό όργανο και καταγραφή αποτελεσμάτων σε φύλλο ελέγχου, εκτύπωση τιμών και συρραφή στο φύλλο ελέγχου (μηνιαία υποχρέωση)
9. Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών

Γενικά

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών
2. Έλεγχος-ρύθμιση πίεσης εγκαταστάσεων νερού
3. Έλεγχος ρύθμιση δοχείων διαστολής

Οι εργασίες ετήσιας συντήρησης του καυστήρα θα γίνονται :

2 φορές κατ' έτος και εντός του δεκαημέρου που προηγείται πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία ψύξης και λειτουργία θέρμανσης, αντιστοίχως

Οι εργασίες καθαρισμού του λέβητα θα γίνονται:

2 φορές κατ' έτος και εντός του δεκαημέρου που προηγείται πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία ψύξης και λειτουργία θέρμανσης, αντιστοίχως

B. Για τις εργασίες της ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Περιγραφή εγκατάστασης

Η εγκατάσταση κλιματισμού περιλαμβάνει ένα υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα RAH 1001 ψυκτικής ισχύος 90RT με ψυκτικό μέσο R22 και παλινδρομικό συμπιεστή ανοιχτού τύπου, ένα πύργο ψύξης INTERKLIMA CT-22, δύο KMM, δύο αντλίες κυκλοφορίας νερού, δύο εξαεριστήρες, τα πεδία Χαμηλής στο μηχανοστάσιο του δώματος και το σύστημα αυτοματισμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι εργασίες των παρακάτω εγκαταστάσεων:

Ψυκτικού συγκροτήματος

Πύργου ψύξης

Αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού

Ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος

Αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού

Κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

Ανεμιστήρων απόρριψης

I. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

- Χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών.
- Γενικός έλεγχος και αμπερομέτρηση συμπιεστή.
- Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος για τυχόν διαρροές με τη χρήση ηλεκτρονικού ανιχνευτή.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών επαφών, relay, θερμικών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας πίνακα αυτοματισμού και πρεσσοστατών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπών ροής.
- Καθαρισμός φίλτρων νερού.
- Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλιών παροχής νερού.
- Έλεγχος αισθητηρίων πίεσης και θερμοκρασίας.
- Μέτρηση πιέσεων & θερμοκρασιών λειτουργίας.
- Γενική επιθεώρηση και έλεγχος του ψυκτικού συγκροτήματος.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται **δύο φορές το χρόνο** και συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της θερινής περιόδου & το μήνα Ιούλιο.

Ο έλεγχος στεγανότητας του ψυκτικού κυκλώματος, θα πραγματοποιείται με την συχνότητα που ορίζεται από τις κείμενες νομοθεσίες.

II. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Καθαρισμός πινάκων
- Συσφίξεις ηλεκτρικών επαφών
- Οπτικός έλεγχος

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται **δύο φορές το χρόνο** και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της χειμερινής & θερινής περιόδου αντίστοιχα.

III. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού και έλεγχος INVERTER
- Συσφίξεις ηλεκτρικών επαφών
- Μεταγωγή της εγκατάστασης σε θέρμανση/ψύξη & αντίστροφα
- Ρύθμιση θερμοκρασιών και ελεγκτών αυτοματισμού

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται **δύο φορές το χρόνο** και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της χειμερινής & θερινής περιόδου αντίστοιχα.

IV. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

- Άνοιγμα των πλευρικών καλυμμάτων της κλιματιστικής μονάδας και καθαρισμός του εσωτερικού από σκόνες κ.τ.λ.
- Καθαρισμός και απολύμανση των στοιχείων της μονάδας με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων.
- Αφαίρεση, καθαρισμός και επανατοποθέτηση των πρόφιλτρων του αέρα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (**κάθε μήνα**).
- Αντικατάσταση των πρόφιλτρων του αέρα (**μία φορά / έτος**)
- Αντικατάσταση των σακόφιλτρων του αέρα (**μία φορά / έτος**).
- Καθαρισμός φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμός και λίπανση εδράνων των ανεμιστήρων.
- Αντικατάσταση των ιμάντων κίνησης.
- Αμπερομέτρηση κινητήρων ανεμιστήρων.
- Καθαρισμός δικτύου απορροής συμπυκνωμάτων και απόφραξη εάν απαιτείται.
- Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και οργάνων αυτοματισμού.
- Έλεγχος διαρροών στις συνδέσεις του δικτύου σωληνώσεων.
- Έλεγχος στήριξης και φθορών, των πλευρικών καλυμμάτων.
- Έλεγχος των συνδέσεων της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με το δίκτυο αεραγωγών.
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται **δύο φορές το χρόνο** και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της χειμερινής & θερινής περιόδου αντίστοιχα, εκτός από τις εργασίες όπου αναφέρεται συγκεκριμένη συχνότητα στην περιγραφή.

V. ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ

- Επιμελής καθαρισμός του πυθμένα και των πλευρικών τοιχωμάτων, με τη χρήση πιεστικού πλυστικού συγκροτήματος (**ανά δίμηνο**).
- Καθαρισμός των διασκορπιστήρων (μπεκ) νερού.
- Αφαίρεση και καθαρισμός των σταγονοσυλλεκτών.
- Καθαρισμός των φίλτρων του νερού (**ανά δίμηνο**).
- Αντικατάσταση των ιμάντων κίνησης.
- Λίπανση των εδράνων στους ανεμιστήρες (**ανά δίμηνο**).
- Καθαρισμός των φτερωτών ανεμιστήρων.
- Αμπερομέτρηση κινητήρων ανεμιστήρων.
- Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη επαφών.
- Έλεγχος λειτουργίας διατάξεων αυτοματισμού ΠΨ (διακόπτες ροής, κτλ) – (**ανά δίμηνο**).
- Έλεγχος πύργου ψύξης για φθορές και οξειδώσεις.
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας αντλιών κυκλοφορίας νερού (**ανά δίμηνο**).

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται πριν την έναρξη της & θερινής περιόδου, εκτός από τις εργασίες όπου αναφέρεται συγκεκριμένη συχνότητα στην περιγραφή

Παρατηρήσεις :

- Τα συστήματα αυτά είναι αλληλένδετα και η προβληματική λειτουργία του ενός επηρεάζει το άλλο.
- Ο έλεγχος διαρροής του ψυκτικού μέσου θα γίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΚ 842/2006, από ειδικευμένο προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες με βάση το νόμο πιστοποιήσεις .
- Κατά τους ελέγχους προληπτικής συντήρησης θα γίνεται καθαρισμός των φίλτρων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και έλεγχος των λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης
- Όλες οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται σε ημερολόγιο εργασιών συντήρησης που θα παραμένει στο χώρο του κτιρίου.
- Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσεται μια αναφορά που θα περιέχει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του συντηρητή.
- Όλα όσα περιέχονται στην παρούσα αναφέρονται σε ολοκληρωμένη υπηρεσία και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα για την έντεχνη εκτέλεσή τους. Σημειωτέον ότι το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν, δε συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης παρουσιαστούν βλάβες ή απορρύθμιση οργάνου κλπ, αυτές θα επισημανθούν, το πολύ εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματος βλάβης στον «ανάδοχο», ο οποίος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη Δ/ση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση του εγγράφου του στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (εκμισθωτής του κτιρίου).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέσα και τις μεγαλύτερες δυνατές προφυλάξεις προς αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών .
- Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.

Ο οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει πληρέστερα την οικονομική του προσφορά, υποχρεούται να διενεργήσει αυτοψία στο κτίριο όπου βρίσκεται η εν λόγω εγκατάσταση κλιματισμού (Λ. Συγγρού 165, Αθήνα). Η Περιφέρεια ουδεμία ευθύνη φέρει, για ελλιπή περιγραφή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Επιπλέον, θα γίνει παρακράτηση φόρου 8%, σύμφωνα με το εκδοθέν παραστατικό. Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο έτη από τη υπογραφή της σύμβασης.

Απαιτούμενα Επαγγελματικά Προσόντα

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν , θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα ώστε να πιστοποιείται η ικανότητά τους για την έντεχνη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος συντήρησης, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους:

- EN ISO 9001:2015 σε «Διεκπεραίωση εργασιών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα υγρά του θερμοκηπίου», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2067/2015
- Πτυχίο **Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε.** με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία από την κτήση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε εγκαταστάσεις Κλιματισμού & πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΕΚ 2067/2015.
- Μία τουλάχιστον **άδεια Εργοδηγών Ψυκτικών** σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013, οι ψυκτικοί θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία & πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΕΚ 2067/2015.
- Μία τουλάχιστον **άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3^{ης} Ομάδας Α' ειδικότητας** σύμφωνα με το Π.Δ.108/2013.
- Μία τουλάχιστον **άδεια Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης** σύμφωνα με το Π.Δ.114/2012.
- Δύο τουλάχιστον Πιστοποιητικά Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων Κατηγορίας I, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2067.
- Μία τουλάχιστον Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων Κλιματισμού σε Δημόσια Κτίρια.

Επίσης οι οικονομικού φορείς οφείλουν κατά την υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς επιπλέον να καταθέσουν τα εξής:

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
- Ποινικό μητρώο (το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.), τον/ους διαχειριστή/ές,
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στο φυσικό πρόσωπο.
- ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

•

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/σης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 240^Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα) έως τη Δευτέρα 23-03-2020 και ώρα 14:15 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο, εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα). Στην προσφορά να αναφέρεται η τιμή με Φ.Π.Α. και άνευ ΦΠΑ, ξεχωριστά, αριθμητικώς και ολογράφως.

Η προϊσταμένη της Δ/σης

Μαρία Μαστραντωνάκη