

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Αγωγός ύδρευσης - Διεύθυνση ροής
- Κατασκευαζόμενος Αγωγός ύδρευσης
- Κόμβος
- N75 — Αρίθμηση κόμβου
- Ενδιάμεσος κόμβος
- 34.70/24.90 — Υψόμετρο Εμβυθού/ Πιεζομετρικό φορτίο
- P264 — Ονομασία αγωγού
- 117.27/0.25/0.790 — Μήκος αγωγού σε μ. /Ταχύτητα ροής m/sec /Παροχή σε l/sec
- D.160 — Κατανάλωση σε l/sec
- Μειωτής πίεσης (PRV) H εξ=50,0m Υψόμετρο εξόδου; P εξ=2.5atm Πίεση εξόδου; H πγ=75,0m Υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής στην έξοδο
- Αεροεξαγωγός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΛΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ **ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ**

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
(ΦΥΛΛΟ 2/2)

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **4.2**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	**ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ** ΑΘΗΤΗΣ Γ - ΤΕΤ.ΔΙ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 6521 690 FAX: 210 6514137 email: maria.papathanasopoulou@gmail.com	ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΠΘΜΒΜΕ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΫΛΙΚΟΥ Β.Μ.Δ ΑΜ ΤΕΕ 122.135 ΑΘΗΝΑ Γ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΚ 121 35 ΤΗΛ.: 6937244868 ΑΦΜ 134109220 - ΔΟΥ Δ' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	Σύνταξη				