



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλέφωνο: 213 2101104
Γραμματεία: 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

α) Υποκατάστημα 389:

25^{ης} Μαρτίου 26, Τ.Κ. 177 78 Καλλιθέα

β) Έδρα:

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ΔΑ 13 ΟΤ 31 Β' Φάση

Τ.Κ. 570 22 Σίνδος Τ.Θ. 1032

Ko.pagonis@lidl.gr

Κοιν.: **Περιφέρεια Αττικής**

Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και

Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

site@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το υποκατάστημα της εταιρείας «**ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» που λειτουργεί επί της οδού **25^{ης} Μαρτίου 26 στην Καλλιθέα**, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – ηχομέτρησης. **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

- ΠΡΟΟΙΜΙΟ:**
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
 2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.»
 5. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 6. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
 8. Το με αρ. 51447177/21-06-2022 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512).
 9. Το με αρ. 51447110/21-06-2022 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512).
 10. Το με αρ. 51447224/21-06-2022 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512).
 11. Η από 15-07-2022 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από την υπεύθυνη της δραστηριότητας.
 12. Η από 15-07-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που απεστάλη με το υπ'αρ. πρωτ. 717700/25-07-22 έγγραφο στη δραστηριότητα του θέματος, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία.
 13. Το από 12-08-22 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο υποβλήθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας απολογητικό υπόμνημα με τις ενέργειες συμμόρφωσης για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου, συνοδευόμενες από Δελτίο εργασίας (αρ. πρωτ. 786662/12-08-22 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (8) - (10) σχετικών, την Παρασκευή 15-07-2022 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας Βήτου Μαριάννα και Αρκούδης Νικόλαος διενήργησαν έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας - ηχομέτρηση στο σούπερ μάρκετ της εταιρίας LINTA ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου 26 στην Καλλιθέα.

Με τη λειτουργία κατά τον χρόνο ελέγχου της εξωτερικής μονάδας ψύξης - κατάψυξης που έχει τοποθετηθεί στον πλαϊνό ακάλυπτο, διαπιστώθηκε στο όριο της ιδιοκτησίας, **υπέρβαση κατά 2,5 dB(A) από την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη των 50 dB(A)** (το όριο θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό για περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο, μετρούμενου στο όριο του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81).

Με τη (12) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με το (13) σχετικό υποβλήθηκε απολογητικό υπόμνημα με τις απόψεις και ενέργειες συμμόρφωσης για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου, συνοδευόμενες από δελτίο εργασίας αποκατάστασης της βλάβης (αντικατάσταση ανεμιστήρα στην ταράτσα).

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά στην υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (σχετικό 5). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ψύξης - κατάψυξης που έχει τοποθετηθεί στον πλαϊνό ακάλυπτο να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 (σχετικό 7).

Με το (13) σχετικό έγγραφο και την υποβολή απόψεων από τους υπευθύνους, υποβλήθηκε δελτίο εργασίας αποκατάστασης της βλάβης (αντικατάσταση ανεμιστήρα στην ταράτσα). Οι ανωτέρω επεμβάσεις εντάσσονται στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Για τη συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση τεχνικών εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων, όπως π.χ. μετρήσεων θορύβου, που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 160/22
2. Χρονολογικό Αρχείο 2022