



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33
Ηλεκτρ. Δ/ση: dperbna@patt.gov.gr
Τηλ.: 213-2101 107 (Εισηγητές), 210-6984 302 (Γραμματεία)
Πληροφορίες: Ο. Φοροζίδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,

Φ.243/21

Σχετ: 1201209/22, 1041216/22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW (μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW) στη θέση “ΦΙΚΟΣ” της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής», της εταιρείας ENERGY & ENVIRONMENTAL CONSULTING I.K.E., για το τμήμα του έργου που υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010).
 2. Τον ισχύοντα *Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής* όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β’ 4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017).
 3. Την με αρ. πρωτ. 354515/06-05-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος κ. Ακρίβος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης.
 4. Την αριθμ. 722070/12.11.2019 (ΦΕΚ Β’ 4258/20.11.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου.
 5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως ισχύει.
 6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (Β’ 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23-6-2022 (Β’ 3636).
 7. Την Υ.Α. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία της 10^{ης} Ομάδας “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β’ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1,2,8 και 9».
 8. Το Ν. 3851/3-6-2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 9. Την Κ.Υ.Α. 49828/12-11-2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και
- Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 637f3668eb32ff008dd84c12 στις 13/12/22 08:38

αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

10. Την Υ.Α. 40158/25-8-2010 (ΦΕΚ 1556/Β/22-9-2010) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές», όπως τροποποιήθηκε με την από 28-2-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 583/Β/14-4-2011).

11. Την Υ.Α. 52983/1952/25-9-2013 (Β' 2436) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) " Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων..."».

12. Το Ν. 4685/7-5-2020 (Α' 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

13. Την από 22/05/2021 αίτησή σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 412965/25-5-2021) για υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου του θέματος, με συνημμένα.

14. Την με αρ. πρωτ. 626382/23-7-2021 επιστροφή φακέλου (λόγω ελλείψεων), σε συνέχεια της (13) σχετικής.

15. Την από 19/10/2022 νέα αίτησή σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1041216/20-10-2022) καθώς και την με αρ. πρωτ. 1201209/23-11-2022 συμπληρωματική αίτησή σας για υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου του θέματος, με συνημμένα (συνολικά):

α. Την από 16-10-2022 δήλωση υπαγωγή σε ΠΠΔ, υπογεγραμμένη τόσο από το νόμιμο εκπρόσωπο του έργου όσο και από την διπλ. Πολιτικό Μηχανικό κα Εκάτη – Πηνελόπη Σαρρή (εφεξής μελετήτρια)

β. Την υπ' αριθμ. ΒΕΒ – 2869/2021 βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ που αφορά στο έργο του θέματος (ΑΔΑ: 9ΖΙΗΙΔΞ-6Σ3).

γ. Την από 17/10/2022 Τεχνική Περιγραφή του έργου του θέματος, υπογεγραμμένη από την μελετήτρια του έργου.

δ. Το από 17-10-2022 Τεύχος Συμβατότητας του έργου του θέματος, υπογεγραμμένο από την μελετήτρια του έργου. Το Τεύχος συνοδεύεται από τους ακόλουθους χάρτες:

- Χάρτες 1, 2 και 3 σε υπόβαθρο google earth, όπου αποτυπώνεται το εξεταζόμενο έργο και η απόστασή του από χρήσεις, υποδομές κλπ που ορίζει το Παράρτημα ΙΙ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008)

- Τον Χάρτη κριτηρίων ένταξης στο τοπίο, σε υπόβαθρο χάρτη ΓΥΣ, σε κλίμακα 1:50000

- Τον Χάρτη συμβατότητας με περιοχές αποκλεισμού του ΕΠΧΣΑΑ, σε υπόβαθρο χάρτη ΓΥΣ σε κλίμακα 1:25000

- Τον χάρτη οπτικής όχλησης, σε υπόβαθρο ΓΥΣ σε κλίμακα 1:50000

- Τον Χάρτη κριτηρίων ένταξης στο τοπίο, σε υπόβαθρο google earth, σε κλίμακα 1:50000, με συνημμένο πίνακα που αφορά σε ανεμογεννήτριες (με άδεια παραγωγής, άδεια λειτουργίας και υπό αξιολόγηση από τη ΡΑΕ) και εντοπίζονται εντός των Ζωνών Α, Β και Γ του ΕΠΧΣΑΑ.

- Φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου από τον Αρχαιολογικό Χώρο των Ελευθερών

ε. Αποτύπωση του έργου σε υπόβαθρο χάρτη ΓΥΣ σε κλίμακα 1:50000 (εις τριπλούν)

στ. Το από Μαΐου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα (εις διπλούν) Χωροθέτησης Α/Γ και συνοδών έργων, με αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από την μελετήτρια. Στους χάρτες αποτυπώνονται: α) το πολύγωνο του σταθμού με πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του, β) η θέση της εξεταζόμενης Α/Γ με συντεταγμένες, γ) η όδευση του υπόγειου και εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δ) ο υφιστάμενος Υποσταθμός στον οποίο θα συνδεθεί το έργο και ε) οι θέσεις διανοίξεων νέας οδοποιίας και οι θέσεις των έργων βελτίωσης οδοποιίας.

ζ. Την με αρ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ 1236/25-5-2021 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με συνημμένο το από Ιανουαρίου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-LAY-01, υπογεγραμμένο από τη μελετήτρια.

η. Το με αρ. πρωτ. Φ.114.1/1745/439486/5-9-2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με συνημμένο το από Φεβρουαρίου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σπυρίδων Παγκράτη.

θ. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 262641/7-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΔΤ4653Π4-ΚΥΜ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με συνημμένο το από Φεβρουαρίου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σπυρίδων Παγκράτη.

ι. Την με αρ. πρωτ. οικ. 501225/11-11-2021 απάντηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας με συνημμένο το από Φεβρουαρίου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σπυρίδων Παγκράτη.

ια. Την με αρ. πρωτ. 61235/31-5-2021 απάντηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων, με συνημμένο το από Φεβρουαρίου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σπυρίδων Παγκράτη.

ιβ. Το με αρ. πρωτ. 1558/26-9-2022 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας, σχετικά με τις χρήσεις γης στην περιοχή του έργου και με συνημμένο το από Μαΐου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ και συνοδών έργων, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από τη μελετήτρια.

ιγ. Την με αρ. πρωτ. 137349/4-11-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αιγιάλεω

ιδ. Την με αρ. πρωτ. 156789/7-12-2021 διαβίβαση απόψεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

ιε. Ψηφιακός δίσκος (CD)

16. Την διανομή, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΙΡΙΔΑ), της με αρ. πρωτ. 156789/7-12-2021 διαβίβασης απόψεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με σχετικά:

α. Την με αρ. πρωτ. 137349/4-11-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αιγιάλεω, με συνημμένο το από Φεβρουαρίου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σπυρίδων Παγκράτη.

β. Την με αρ. πρωτ. 156057/25-11-2021 διαβίβαση γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής.

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αλλά και τα υπόλοιπα υποβληθέντα στοιχεία, το εξεταζόμενο έργο:

→ βρίσκεται σε δημόσια δασική έκταση, **εκτός** περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και **εκτός** οικοτόπου προτεραιότητας.

→ απέχει περισσότερο από 100 μ από την οριογραμμή του αιγιαλού

→ η συνολική ισχύς των γειτονικών έργων και του εξεταζόμενου έργου είναι 12MW

→ θα εγκατασταθεί μία ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με εγκατεστημένη ισχύ 3,6 MW και με ισχύ λειτουργίας στα 3 MW.

→ η διάμετρος δρομέα είναι 116,8 μ και το ύψος του πυλώνα 91 μ

→ το μήκος της οδού πρόσβασης προς διάνοιξη είναι 730 μ και το μήκος της υφιστάμενης οδού προς βελτίωση 160 μ, όλες εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

→ το συνολικό μήκος της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι 7,65 km, εκ των οποίων τα 1,35 km είναι εναέρια και τα 6,3 km υπόγεια. Το σύνολο της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής **πλην** 0,435 km υπόγεια γραμμής που χωροθετείται **εκτός** των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και **δεν** περιλαμβάνονται στην παρούσα πράξη υπαγωγής.

→ ο αιολικός σταθμός θα συνδεθεί με υφιστάμενο υποσταθμό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», ο οποίος βρίσκεται **εκτός** των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και **δεν** περιλαμβάνεται στην παρούσα πράξη υπαγωγής.

→ δεν βρίσκεται εντός περιοχής αποκλεισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα με το άρθρο 17 της (9) σχετικής Κ.Υ.Α.

→ είναι συμβατό με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 137349/4-11-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αιγιάλεω «...*βρίσκεται εντός της περιοχής του ορεινού όγκου της Πάστρας όπου είναι δυνατή η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στην Αττική*».

→ υπάγεται βάσει της (6) σχετικής Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη 10^η Ομάδα έργων και στον α/α 1.α: «*Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά*» και είναι έργο περιβαλλοντικής κατηγορίας Β.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

➤ Ονομασία του έργου:

«Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW (μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW) στη θέση “ΦΙΚΟΣ” της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής», της εταιρείας ENERGY & ENVIRONMENTAL CONSULTING Ι.Κ.Ε.

➤ Θέση του έργου: “ΦΙΚΟΣ”, της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Η Α/Γ εγκαθίσταται σε υψόμετρο 774 μ και οι συντεταγμένες της δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ Α/Γ ΣΕ ΕΓΣΑ'87		
	X	Y
A/Γ 1	443885	4227885

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α/Γ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	116,8 m
ΥΨΟΣ ΠΥΛΩΝΑ	91 m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Α/Γ	149,4 m

Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της εγκατάστασης, εμβαδού 188.786,00 τ.μ., δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΕΓΣΑ'87		
	X	Y
Π1	443620	4228104
Π2	443706	4227744
Π3	443884	4227771
Π4	444181	4227718
Π5	444235	4227885
Π6	444168	4228091

Οι συντεταγμένες των κορυφών της πλατείας της Α/Γ, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΕΓΣΑ'87)		
	x	y
1	443862	4227876
2	443873	4227915
3	443861	4227918
4	443874	4227961
5	443885	4227958
6	443903	4228020
7	443917	4228016
8	443898	4227949
9	443917	4227943
10	443895	4227866

Το εμβαδό της πλατείας είναι 4.400,00 τ.μ., σύμφωνα με την υποβληθείσα Τεχνική Περιγραφή, και 4.339,00 τ.μ. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 156057/25-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής.

➤ Φορέας του έργου:

ENERGY & ENVIRONMENTAL CONSULTING I.K.E.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ψαρών 8, 145 61, Κηφισιά

➤ Υπεύθυνος του έργου – Νόμιμος εκπρόσωπος:

κ. Σπύρος Κορομάντζος /6942687028/ koromantzios@gmail.com

II. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που περιγράφονται στην Υ.Α. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.1 αυτής «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Αιολικών Εγκαταστάσεων», με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους:

β) Πρόσθετοι όροι:

β.1) Με την αρ. πρωτ. 137349/4-11-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αιγιάλεω:

«...γνωμοδοτούμε θετικά καταρχάς για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, λεπτομερώς δε οι απόψεις μας θα διατυπωθούν κατά τη διαδικασία έγκρισης επέμβασης (αρ. 45 Ν.998/79 όπως ισχύει)».

β.2) Με την αρ. πρωτ. 156057/25-11-2021 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής:

«• Σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2021 του Πολ. Μηχανικού Σπυρίδωνα Παγκράτη που συνοδεύει αναπόσπαστα το ανωτέρω σχετικό (7) έγγραφο του Δασαρχείου Αιγιάλεω, από την εφαρμογή των αναγραφόμενων συντεταγμένων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 κατά ΕΓΣΑ 87 των κορυφών της περιμέτρου της πλατείας εγκατάστασης, προκύπτει εμβαδόν 4.339 τ.μ. και όχι 4390 τ.μ. που αναφέρεται στο εν λόγω τοπογραφικό.

• Η έκταση υπό στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 εμβαδού 4339 τ.μ. σύμφωνα με την εφαρμογή των αναγραφόμενων συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 87 των κορυφών της περιμέτρου της πλατείας εγκατάστασης, περιλαμβάνεται στον αναρτημένο με την ανωτέρω (6) σχετική απόφαση, δασικό χάρτη σε ευρύτερο δασικό πολύγωνο με κύρια ένδειξη ΔΔ (Δάσος ή Δασική έκταση στην ιστορική και στην πρόσφατη κατάσταση)».

β.3) Με την αρ. πρωτ. 156789/07-12-2021 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:

«... η Υπηρεσία μας δεν εκφέρεται διαφορετικώς επί των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών γνωμοδοτικών εγγράφων, υπό τους παρακάτω επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις:

1. ότι δεν θα παρακωλύεται ή εμποδίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η πρόσβαση και διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων (ανεξαρτήτως μεγέθους), καθώς και οχημάτων πολιτικής προστασίας αλλά και δεν θα εμποδίζονται-δυσχεραίνονται τυχόν έκτακτες ενέργειες πολιτικής προστασίας (π.χ. εκκένωση οικισμού) με ευθύνη και μέριμνα του φορέα του έργου, υπό την επίβλεψη και τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

2. ότι θα ληφθούν προσήκοντα μέτρα για τα απορρέοντα όμβρια ύδατα με μέριμνα και ευθύνη του φορέα του έργου.

3. ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 49828/12-11-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. Β' / 2464/03-12-2008) για την εν θέματι εγκατάσταση με μέριμνα και ευθύνη του φορέα του έργου.

Επίσης, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ της εν θέματι εγκατάστασης στην Δ/ση Δασών Δυτικής Αττικής και στο Δασαρχείο Αιγιάλεω, καθόσον η έγκριση επέμβασης της Δασικής Αρχής εκδίδεται αυτοτελώς».

β.4) Με την αρ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ 1236/25-5-2021 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

«... σας γνωρίζουμε ότι από αεροναυτικής πλευράς δεν έχουμε αντίρρηση για την εγκατάσταση της, με την προϋπόθεση ότι θα σημανθεί για ημέρα και νύχτα, όπως αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ. που εκτελούν πτήσεις με διαδικασίες όψεως (VFR/VMC).

2. Ημερήσια σήμανση

Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (τουλάχιστον κατά τα άνω 2/3 του ύψους του), της ατράκτου (νασέλλας) και των πτερυγίων της α/γ με λευκό χρώμα.

Νυχτερινή σήμανση

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ICAO Annex 14, Vol I chapter 6, 8th edition, July 2018:

(α) Στην άτρακτο (νασέλλα) της α/γ πρέπει να τοποθετηθεί αναλάμπων ερυθρός φανός Μέσης Φωτεινής Έντασης (ΜΦΕ). (Medium –intensity Type B) ο οποίος θα εκπέμπει αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης 2000 (±25%) cd στο ερυθρό φως.

(β) Οι φανοί θα πρέπει να λειτουργούν αυτόματα μέσω φωτοκύτταρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος, καθώς και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Το φωτοκύτταρο θα είναι στραμμένο προς Βορρά και κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να μην επηρεάζεται από τεχνητό φωτισμό.

(γ) Σε περίπτωση βλάβης των φανών θα πρέπει να προβείτε με δικά σας μέσα και ενέργειες στην άμεση επισκευή και αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 637f3668eb32ff008dd84c12 στις 13/12/22 08:38

3. Οι ανωτέρω υποδεικνυόμενοι τρόποι φωτοσήμανσης αναφέρονται στη συγκεκριμένη χωροθέτηση του προς εγκατάσταση αιολικού πάρκου, όπως αυτή φαίνεται στα δικαιολογητικά που μας υποβάλατε.

Κατά συνέπεια, παρακαλείται η εταιρία – εφόσον τύχει σχετικής αδειοδότησης – και μετά την υλοποίηση της ανωτέρω εγκατάστασης, να μας γνωρίσει άμεσα τα οριστικά στοιχεία της εγκατάστασης και συγκεκριμένα, τον ακριβή αριθμό των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών, τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε φ και λ της κάθε μίας ανεμογεννήτριας, και τα απόλυτα υψόμετρα (από Μέση Στάθμη Θάλασσας) του εδάφους στα σημεία εγκατάστασης.

4. Διευκρινίζουμε ότι, εφόσον προκύψει ανάγκη από μέρους της εταιρείας:

(α) διαφοροποίησης των στοιχείων θέσεως της α/γ ή/και

(β) αύξησης του ύψους της α/γ (ύψος πύργου ή/και πτερυγίου ρότορα) μεγαλύτερη των 5μ. από το εγκεκριμένο, απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση της ΥΠΑ».

β.5) Με την αρ. πρωτ. Φ.114.1/1745/439486/5-9-2022 γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«...το ΓΕΕΘΑ συνηγορεί με την εγκατάστασή του, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να πραγματοποιηθεί άμεση διακοπή λειτουργίας, απεγκατάσταση και αναντίρρηση απομάκρυνση της ανεμογεννήτριας (Α/Γ) του ανωτέρω ΑΣΠΗΕ, σε περίπτωση που ζητηθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ), για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί να εγείρει οικονομικές ή άλλες αξιώσεις κατά του Δημοσίου. Για την εφαρμογή της διαδικασίας απαιτείται ο ορισμός από μέρους της εταιρείας, συνδέσμου επικοινωνίας [Point of Contact (PoC)] στα κεντρικά γραφεία της, καθώς και υπευθύνου, ει δυνατόν επί τόπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας των PsoC θα υποβληθούν στο ΓΕΕΘΑ/Γ2 και ΓΕΑ/Γ2 και θα επικαιροποιούνται ετησίως.

β. Να τηρούνται, για λόγους ασφαλείας πτήσεων, τα προβλεπόμενα περί ημερήσιας σήμανσης και νυχτερινής φωτοσήμανσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ANNEX 14 (ICAO), chapter 6, fourth edition, July 2018.

γ. Να εκτελείται έγκαιρη ενημέρωση της ΣΥ για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους εντός της καθορισμένης περιοχής καθώς και την ολοκλήρωσή τους.

δ. Οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί σε εγκαταστάσεις, υποδομές και μέσα της ΣΥ κατά την εκτέλεση των εργασιών, να αποκαθίστανται άμεσα με μέριμνα της εταιρείας υλοποίησης του έργου, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, το οποίο θα καθορίζεται από την ΣΥ.

ε. Να μην καταστραφούν τα τυχόν υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ).

στ. Κάθε νέα διάνοξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζομένων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

2. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι, η δυνατότητα εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του στις στρατιωτικές ενόργανες διαδικασίες προσέγγισης πτητικών μέσων (άφιξης – αναχώρησης – κράτησης αεροσκαφών) και τροχίων κύκλων αεροδρομίων, για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια, εξετάζεται από τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Εναέριου Χώρου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

3. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις να τεθούν υποχρεωτικά από τις αρμόδιες Περιβαλλοντικές Αρχές, στην Απόφαση Έγκρισης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

4. Οι συντεταγμένες της Α/Γ καθώς και το υφιστάμενο συνολικό ύψος της είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α	X	Y	Υφιστάμενο συνολικό ύψος (m)
1	443885	4227885	149,4

5. Η παρούσα γνωμοδότηση δεν υποκαθιστά αναγκαίες πράξεις άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών.

6. Η γνωμάτευση του ΓΕΕΘΑ έχει ισχύ πέντε (5) έτη. Το εν λόγω χρονικό διάστημα παύει να ισχύει άμεσα με την έκδοση ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, οπότε και θα ισχύει η προβλεπόμενη από την νομοθεσία χρονική διάρκεια...»

β.6) Με την αρ. πρωτ. 262641/7-6-2021 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής:

«1) Η διαδρομή των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των επιμέρους τμημάτων της ανεμογεννήτριας στο χώρο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού δεν θα διέλθει σε καμία περίπτωση από τον υφιστάμενο δρόμο παραπλεύρως της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Ερυθρών.

2) Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο που αναμένεται να διαρκέσει για ικανό χρονικό διάστημα, όλες οι εκσκαφικές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίησή του (εργασίες διάνοιξης νέας δασικής οδού και βελτίωσης υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου, εργασίες κατασκευής βάσης θεμελίωσης της ανεμογεννήτριας, εκσκαφικές εργασίες κατασκευής υπογείου δικτύου διασύνδεσης του αιολικού σταθμού με τον υφιστάμενο υποσταθμό του αιολικού Πάρκου στη θέση «Πανόραμα»), θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προσληφθεί από το φορέα του έργου, σε συνεννόηση με την ΕΦ.Α.Δ.Α., και θα αμείβεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

3) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

4) Σε περίπτωση τροποποίησης της υποβληθείσας μελέτης ή μελλοντικής υλοποίησης οποιασδήποτε πρόσθετης τεχνικής εργασίας στο χώρο του αιολικού σταθμού, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΦ.Α.Δ.Α. σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική γνωμοδότηση.

5) Μετά το πέρας λειτουργίας του αιολικού σταθμού θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία περί διάλυσης και απομάκρυνσης της εγκατάστασης με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, θα απομακρυνθεί η βάση θεμελίωσης της ανεμογεννήτριας και θα αποκατασταθεί ο περιβάλλον χώρος...».

β.7) Με την αρ. πρωτ. οικ. 501525/11-11-2021 γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας:

«...σας γνωρίζουμε ότι στην προτεινόμενη προς εγκατάσταση του Αιολικού Σταθμού έκταση, δεν εντοπίζονται παλαιοντολογικά ευρήματα ούτε σπήλαια συνδεδεμένα με την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας δεν έχει κατ' αρχήν αντίρρηση για την χωροθέτηση του αιολικού πάρκου στην προτεινόμενη θέση, υπό τον όρο ότι σε περίπτωση αποκάλυψης μνημείων αρμοδιότητάς μας κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία μας για να ακολουθήσει έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/24-6-2002). Η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ...».

β.8) Με την αρ. πρωτ. 61235/31-5-2021 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων:

«...εάν κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου εντοπισθούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3028/2002 ή οποιοσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές (όπως γεφύρια, μύλοι, υδραγωγεία κ.λ.π.) παρακαλείστε να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας για να προβεί σε ενέργειες διάσωσής τους...».

Η παρούσα υπαγωγή σε ΠΠΔ αφορά στο σύνολο του έργου πλην του Υ/Σ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» με τον οποίο θα συνδεθεί το έργο και 0,435 km υπόγειας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διότι τόσο ο Υ/Σ όσο και το ανωτέρω τμήμα της υπόγειας γραμμής βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Συνημμένα:

Α. Αντίγραφο του Παραρτήματος Β.1 της Υ.Α. 3791/21-1-2013 (Β'104)

Β. Το από Μαΐου 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα Χωροθέτησης Α/Γ και Συνοδών Έργων, σε κλίμακα 1:5000 και αρ. σχεδίου FIK-PPD-01, υπογεγραμμένο από την διπλ. Πολιτικό Μηχανικό κα Σαρρή Εκάτη – Πηνελόπη.

(Ψηφιακό αρχείο: 02B_X2_FIK_ORIZ_1-5k_SIGNED.pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**ΠΡΟΣ:**

1. ENERGY & ENVIRONMENTAL CONSULTING I.K.E.
Ψαρών 8, 145 61
Κηφισιά
koromantzios@gmail.com
(με συνημμένα)

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΚΟΙΝ:

1. κα Σαρρή Εκάτη – Πηνελόπη
Πόντου 26, 167 77
Ελληνικό
eksarri@gmail.com
(για ενημέρωσή σας)
2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, Αθήνα 118 54
(για ενημέρωσή σας)
3. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)
4. ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89 & Κηφισού
104 43, Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παλληκαρίδη 19-21, 122 43
Αιγάλεω
(για ενημέρωσή σας)
Β. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Καποδιστρίου 22, 122 41
Αιγάλεω
(για ενημέρωσή σας)
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Τμήμα Γ'
Λ. Μεσογείων 239, 154 51
Ν. Ψυχικό
(για ενημέρωσή σας)
6. **ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗΣ)
ΤΜΗΜΑ 4 (ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων
Λέοντος 4 και Ελευθερίας, 164 52
Αργυρούπολη
(για ενημέρωσή σας)

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και
Μουσείων
Πανός 16, 105 55
Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)
Β. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών
περιόδων
Αρδηττού 34Β, 116 36
Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)
9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών
Πολιτιστικών Αγαθών
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, 105 55
Αθήνα
(για ενημέρωσή σας)
10. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ερμού & Αθηνάς 1, 192 00
Ελευσίνα
(για ενημέρωσή σας)
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ. Καλυβίων 2, 34100
Λαμία
(για ενημέρωσή σας)
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Φίλωνος 35-39, 32 100
Λιβαδειά
(για ενημέρωσή σας)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής:
Φ. 243/21