



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες : Γ. Καραγεωργόπουλος –Γ.Βερούκιος

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς

Ταχ. Κωδ. : 185 45

Τηλέφωνο : 213 1602107-01

email: perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς
Φ32ΠΕΙ13/01

ΠΡΟΣ: «Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε »

Πρατήριο παροχής καυσίμων

Ψαρών 21 .Τ.Κ. 18546 ,Πειραιάς

(Συστημένο με αποδεικτικό
επίδοσης)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου για το πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας με πλυντήριο οχημάτων δημοσίας χρήσεως ιδιοκτησίας της εταιρείας “Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε ” που βρίσκεται επί της οδού Ψαρών 21 στον Πειραιά». Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.).

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....>>].
2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
3. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»
5. Ο Ν.4819/2021(ΦΕΚ129Α/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.»
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018

- «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ...,και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου
 8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ-Α'78/28.03.2023) Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων... - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
 9. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος» (άρθρο 2 παρ. 5).
 10. Η Υ.Α 1958/ΦΕΚ 21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ20741/Φ.Ε.Κ. 1565/Β/8-5-2012 και την απόφαση με αριθμ.ΔΙΠΑοικ.37674(Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10.8.2016).
 11. Την Κ.Υ.Α. Αριθ.46537 (Φ.Ε.Κ. 2036/Β/22-08-2013) Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά –διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών».
 12. Την Κ.Υ.Α. 52891/2013 (Φ.Ε.Κ. 2446/Β/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
 13. Την Κ.Υ.Α ΗΠ 50910/2727/03 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003): «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων- Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 14. Την Κ.Υ.Α 13588/725/06 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-3-2006) «Μέτρα όροι κα περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.....».
 15. Την Κ.Υ.Α με Αριθμ.Οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α) ».
 16. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 17. Το με αριθμ.πρωτ.οικ.220464/16-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια θρύβου προερχόμενα από την λειτουργία πλυντηρίων οχημάτων εντός πρατηρίου καυσίμων οχημάτων.
 18. Η υπ'αριθμ.πρωτ. 576100/06-08-2020(ΑΔΑ:ΩΧΦ27Λ7-Ω6Ρ) νέα ενιαία άδεια λειτουργίας και έγκριση τροποποιητικών σχεδιαγραμμάτων πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως που εκδόθηκε από την Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε Πειραιά & Νήσων.
 19. Η με αριθμ.πρωτ.700083/08-06-2023 αίτηση-καταγγελία του κ. Δημητρίου Παρασχουλάκη.
 20. Το με αριθμ.πρωτ.631393/23-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Πειραιώς & Νήσων με συνημμένη καταγγελία της κας Μ.Κορδονούρη.
 21. Η από 28-06-2023 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

22. Το με αριθμ.πρωτ.851472/10-07-2023 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα η με αριθμ.πρωτ. 851472/10-07-2023 προσωρινή έκθεση έκτακτου ελέγχου στον υπεύθυνο του συνεργείου.
23. Το με αριθμ.πρωτ.912824/21-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων με συνημμένα τα (18), (20) σχετ και την καταγγελία της κας Μ.Κορδονούρη.
24. Το αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (22) σχετ. με κωδικό αντικειμένου (RE296574587GR) από την επίσημη ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ σύμφωνα με το οποίο η επίδοση έγινε στις 17-07-2023.
25. Η με αρ. πρωτ.935068/27-07-2022 αίτηση κατάθεσης υπομνήματος της εν θέματι εταιρείας σχετικά με τα αναφερόμενα στο (22) σχετ.

Σε συνέχεια των παραπάνω (19) και (20) σχετικών, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας αποτελούμενο από τους Γ. Καραγεωργόπουλο και Γ. Βερύκιο πραγματοποίησε αυτοψία – μερικό έλεγχο τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στις 28-06-2023 στο πρατήριο παροχής καυσίμων & ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε » που βρίσκεται επί της οδού Ψαρών 21 στον Πειραιά, παρουσία του υπευθύνου της δραστηριότητας κ. Σωκράτη Αλεξανδράτου.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου η (21) σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους, καθώς και τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, στον οποίο και επιδόθηκε αντίγραφο για λογαριασμό της επιχείρησης.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόκειται για δραστηριότητα που κατατάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (σχ.10) στην 11η Ομάδα, κατηγορία Β', με α/α 9 «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα», οπότε απαιτείται η υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ), σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω (11) σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α. 46537/22-08-2013).

B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Εντός του πρατηρίου υπήρχαν:
 - πλυντήριο σε στεγασμένο κλειστό χώρο
 - κατάσταση με είδη αυτοκινήτου
 - αντλίες καυσίμων σε στεγασμένο ανοικτό χώρο
 - λιπαντήριο οχημάτων σε κλειστό στεγασμένο χώρο
2. Το αυτόματο πλυντήριο οχημάτων καταλαμβάνει το χώρο από την οδό Μεσολογγίου μέχρι την οδό Σφακτηρίας. Η είσοδος των οχημάτων στο αυτόματο πλυντήριο γίνεται από σημείο πλησίον της οδού Μεσολογγίου και η έξοδος από σημείο πλησίον της οδού Σφακτηρίας όπου έχει τοποθετηθεί πέτασμα. Στην είσοδο υπάρχει πλυστικό μηχάνημα. Πλησίον της εισόδου και αριστερά αυτής σε στεγασμένο ανοικτό χώρο υπήρχαν δύο ηλεκτρικές σκούπες.
3. Από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας επιδείχθηκε στο κλιμάκιο:
 - i. Η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας (18 σχετικό) που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε Πειραιώς & Νήσων.

- ii. Αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων για έτος 2022.
 - iii. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας που ισχύει έως 27-06-2024.
 - iv. Ιδιωτικό συμφωνητικό με την αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων "SUK" με ημερομηνία υπογραφής 26-04-2023 διάρκειας ενός (1) έτους που αφορά την παραλαβή από το πλυντήριο των παρακάτω επικίνδυνων αποβλήτων:
 - λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού με ειδικό κωδικό αποβλήτου (ΕΚΑ) 13 05 02*
 - έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού με ειδικό κωδικό αποβλήτου (ΕΚΑ) 13 05 06*
 - ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού με ειδικό κωδικό αποβλήτου (ΕΚΑ) 13 05 07*
 - v. Σύμβαση συνεργασίας αποκομιδής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) με την εταιρεία «ΜΑΝΟΙΛ ΜΑΝΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με ημερομηνία υπογραφής 22-2-2015 και λήξης 22-2-2017 η οποία παρατείνεται επ' αόριστον εάν κανένα από τα δύο μέρη δεν διαμαρτυρηθεί εγγράφως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την λήξη της.
 - vi. Βεβαίωση της εταιρείας "ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΠΕ" σύμφωνα με την οποία τα λύματα του πλυντηρίου μεταφέρθηκαν με βυτιοφόρο στις 22-11 -2011 και απερρίφθησαν στο φρεάτιο βιομηχανικών λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.
4. Δεν επιδείχθηκε ο κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ) που την συνοδεύει την (18) σχετ. άδεια. **Η απουσία του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης της (11) σχετ. Κ.Υ.Α.**
5. Δεν επιδείχθηκαν στοιχεία, πλην της 3. vi Βεβαίωσης, (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λ.π) από τα οποία να αποδεικνύεται η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου οχημάτων. Η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου οχημάτων καταγράφεται στην (11) σχετική Κ.Υ.Α και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ[παρ. ΙΙΙ.7.10(γ)] όπου τονίζεται ότι:«*Το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως σύμφωνα με την παρ.3.5.5 του παραρτήματος Γ3 της Κ.Υ.Α.52891 (12) σχετ.) ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του*». Η απουσία των παραπάνω στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται ότι το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελέγχεται, καθαρίζεται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως), **αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σχετικό 14) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που περιγράφονται στο (11)σχετικό και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ αυτού [παρ. ΙΙΙ.1.13, παρ. ΙΙΙ.7.10(ε)].**
6. Δεν επιδείχθηκαν σύμβαση ή παραστατικά με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων καθώς και των φίλτρων

λαδιού. Η απουσία των παραπάνω αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης του όρου III.8.5 των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Π.Π.Δ. (11)σχετικό.

7. Για να γίνει έλεγχος των επιπέδων θορύβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 1180/81(9) σχετ από το κλιμάκιο μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την μερική λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του πλυντηρίου (αυτόματο πλυντήριο, πλυστικό) σε δύο σημεία:

Σημείο 1: Στο όριο ιδιοκτησίας του ακινήτου επί του πεζοδρομίου της οδού Μεσολογγίου πλησίον της εισόδου των οχημάτων στο πλυντήριο.

Σημείο 2 : Στο όριο ιδιοκτησίας του ακινήτου επί του πεζοδρομίου της οδού Σφακτηρίας πλησίον της εξόδου των οχημάτων από το πλυντήριο όπου έχει τοποθετηθεί πέτασμα, όπως ορίζεται στο ΠΔ 1180/81 (9)σχ. και στον κατάλογο των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που περιγράφονται στο (11) σχετικό και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ αυτού (παρ. III.4).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου ως εξής:

Σημείο 1: 16 dB(A) από την λειτουργία του αυτόματου πλυντηρίου με όριο τα 50 dB(A)

21 dB(A) από την ταυτόχρονη λειτουργία του πλυστικού και του αυτόματου πλυντηρίου με όριο τα 50 dB(A)

Σημείο 2 :2,3 dB(A) από την λειτουργία του αυτόματου πλυντηρίου, με όριο τα 50 dB(A)

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση ο εκπεμπόμενος θόρυβος **υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια γεγονός που αποτελεί έλλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του (9) σχετ. και του όρου III.4 του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ).**

Γ. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με το (25) σχετ. υπόμνημα που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας η εν θέματι εταιρεία αναφέρει ότι η μελέτη και οι κατασκευές της ηχομόνωσης θα είναι περαιωμένες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023.

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ- ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της εν θέματι εταιρείας που κατατέθηκε με το (25) σχετ., οι ως άνω διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης (B-4) έως και (B-7) συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

Παράβαση 1^η

Δεν επιδείχθηκε στο κλιμάκιο κατά τον χρόνο ελέγχου στις 28-06-2023 ούτε κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας μετά την παραλαβή της προσωρινής έκθεσης έκτακτου ελέγχου ο κατάλογος εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ) που την

συνοδεύει την (18) σχετ. άδεια. **Η απουσία του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) αποτελεί παράβαση της (11) σχετ. Κ.Υ.Α.**

Παράβαση 2^η

Δεν επιδείχθηκαν στο κλιμάκιο κατά τον χρόνο ελέγχου στις 28-06-2023 ούτε κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την παραλαβή της προσωρινής έκθεσης έκτακτου ελέγχου στοιχεία, πλην της 3. νί Βεβαίωσης, (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λ.π) από τα οποία να αποδεικνύεται η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου οχημάτων. Η απουσία των παραπάνω στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται ότι το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελέγχεται, καθαρίζεται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως), **αποτελεί παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σχετικό 14) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που περιγράφονται στο (11) σχετικό και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ αυτού [παρ. ΙΙΙ.1.13, παρ. ΙΙΙ.7.10(ε)].**

Παράβαση 3^η

Δεν επιδείχθηκε στο κλιμάκιο κατά τον χρόνο ελέγχου στις 28-06-2023 ούτε κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας μετά την παραλαβή της προσωρινής έκθεσης έκτακτου ελέγχου σύμβαση ή παραστατικά με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων καθώς και των φίλτρων λαδιού. **Η απουσία των παραπάνω αποτελεί παράβαση του όρου ΙΙΙ.8.5 των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Π.Π.Δ. (11)σχετικό.**

Παράβαση 4^η

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος **υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια στα ανωτέρω (1) και (2) Σημεία κατά παράβαση των διατάξεων του (9) σχετ. και του όρου ΙΙΙ.4 του καταλόγου των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) ως εξής:**

Σημείο 1: **16dB(A)** από την λειτουργία του αυτόματου πλυντηρίου με όριο τα 50 dB(A)
21dB(A) από την ταυτόχρονη λειτουργία του πλυστικού και του αυτόματου πλυντηρίου με όριο τα 50 dB(A)

Σημείο 2 : **2,3dB(A)** από την λειτουργία του αυτόματου πλυντηρίου, με όριο τα 50 dB(A)

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

- i. Οι παραπάνω παραβάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της (16) σχετ. ΥΑ και το άρθρο 180 του Ν.5037/2023 και κατατάσσονται ως εξής:
 - Η παράβαση 1^η ως μέτριας σοβαρότητας παράβαση.
 - Οι παραβάσεις 2^η ,3^η και 4^η ως χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις.
- ii. **Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης** της δραστηριότητας αξιολογείται σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) του παραρτήματος της (16) σχετ. ΥΑ και είναι **μεσαίο**.
- iii. Η υπεύθυνη εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε)** του παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.6) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.16).

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Μέτρια	Κατάθεση στην Υπηρεσία μας του καταλόγου των εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ).	Εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Κατάθεση στην Υπηρεσία μας παραστατικών στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου οχημάτων.	Εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
3	3 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Κατάθεση στην Υπηρεσία μας σύμβασης ή παραστατικών στοιχείων με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων καθώς και των φίλτρων λαδιού.	Εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.
4	4 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Λήψη μέτρων ώστε ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του πλυντηρίου να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, όπως προβλέπεται στο Π.Δ 1180/81.	Εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του παρόντος.

Με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας για την υλοποίηση των Διορθωτικών Ενεργειών ο υπεύθυνος του συνεργείου οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις περ. γ & δ της παρ. 15 γ του

άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6). όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 .

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.16) και το άρθρο 180 του Ν.5037/2023 .

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Ε.Δ.
Χ.Α

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πειραιώς
 - β. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Πειραιώς & Νήσων
 - γ. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
2. ΥΠΕΝ
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
3. κ. Δ. Παρασχουλάκη
(dimis.paraschoulakis@gmail.com)