

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς τον επανυπολογισμό
του Προστίμου βάσει του Άρθρου 180 Ν. 5037/2023

Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ :1.SUNCONNECT I.K.E 1

ΑΛΛΑΓΗΣ

(δια του δικηγόρου)

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΙΝΑΝ ΚΑΒΑΖ

ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλάτωνος 4

Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΞΑΝΘΗ Τ.Κ 67131

(συστημένο-αποδεικτικό επίδοσης)

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ

Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα

Τηλέφωνο : 213 2005240

Email :tperivallontos.anat@patt.gov.gr

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500KW, με φορέα την SUNCONNECT I.K.E 1, ευρισκόμενη επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.»
5. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
7. Το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81)«Περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Άρθρο 2, παρ.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεως γης».
8. Η με αρ. Πρωτ. 1374845/22-12-22 καταγγελία του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού συλλόγου Μεγάλα Πεύκα – Κερατέας.
9. Η με αρ. πρωτ.706216/23-09-2020 Βεβαίωση απαλλαγής του Ν. 3468/2006 άρθρο 8 παρ. 13 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

10. Το από 03-03-2023 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
11. Το με αρ. πρωτ. 522185/2-05-2023 (ορθή επανάληψη ως προς τον αποδέκτη) έγγραφο διαβίβασης της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της Υπηρεσίας μας-Κλήτευση υποβολής απόψεων, στον αντίκλητο δικηγόρο της δραστηριότητας SUNCONNECT IKE 1.
12. Το από 16-05-2023 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (11) σχετικού.
13. Τη υπ' αρ. 847729/7-7-2023 Οριστική έκθεση ελέγχου-Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών.
14. Η με αρ. πρωτ 981028/7-8-2023 αίτηση του κ. Αποστολάκη Ευστάθιου (ενεργών κατ' εντολή του δικηγόρου-εκπροσώπου Σινάν Καβάζ) με την οποία καταθέτει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) για τον περιορισμό θορύβου του εν θέματι Φ_Β πάρκου.
15. Το με αρ. Πρωτ. 1048805/1-9-2023 ενημερωτικό έγγραφό μας με το οποίο καλούμε εκ νέου τον ελεγχόμενο φορέα σε υποβολή δήλωση συμμόρφωσης αφού με το (14) σχετικό υποβάλλει γενικές προτάσεις περί εξάλειψης του θορύβου.
16. Το υπ' αρ.1168018/28-9-2023 έγγραφό μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων, με συνημμένο το υπ' αρ.1167867/28-9-2023 αίτημα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων.
17. Το υπ' αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ'1125575 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/17-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.
18. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) περί τροποποίησης παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β,1γ,1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της (8) σχετ. καταγγελίας του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού συλλόγου Μεγάλα Πεύκα – Κερατέας, στις 03-03-2023 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού που βρίσκεται στην περιοχή Μετόχι, μεταξύ των οδών Άνθεων & Δάφνης του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε Ανατολικής Αττικής.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως διεξοδικά περιγράφεται στην (10) σχετ. έκθεση αυτοψίας. Το σημείο λήψης της μέτρησης ήταν στο όριο της βορειοανατολικής πλευράς του γηπέδου της εγκατάστασης, επιλέγοντας το ως δυσμενέστερο, αφού αποτελεί το πλησιέστερο σημείο με την γειτνιάζουσα οικία. Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α), το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A) για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του ως άνω μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά τον χρόνο ελέγχου και το ότι πλησίον της εγκατάστασης υπάρχουν οικίες, **βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο εκπομπής θορύβου κατά 9,5 dB(A)**, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Με το (14) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας, υποβληθείσες προτάσεις της εταιρείας HELIORES, προς τον υπεύθυνο του ελεγχόμενου φορέα, σχετικά με την επίλυση του θέματος του θορύβου των μετατροπών στον εν θέματι Φ_Β σταθμό προκειμένου να λάβει γνώση και να αποφασίσει ποια από τις προτεινόμενες ενέργειες θα

επιλέξει και θα τους αναθέσει προς υλοποίηση. Η εν λόγω αίτηση δεν έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία μας ως Δήλωση Συμμόρφωσης αφού από την ανάγνωσή της, προδήλως διαπιστώνεται ότι έως και 4-8-2023 δεν είχε προβεί ο ελεγχόμενος, σε καμία συγκεκριμένη ενέργεια συμμόρφωσης προκειμένου να επιτευχθεί άρση της παράβασης.

Με το (15) σχετικό έγγραφό μας καλέσαμε εκ νέου τον ελεγχόμενο προς υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης και έως σήμερα δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία για τυχόν συμμόρφωση (Δήλωση Συμμόρφωσης) από την ελεγχόμενη δραστηριότητα.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», σχετικά με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **υψηλό**.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, ισχύει:

Δ.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(13) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται στα **εξακόσια δέκα πέντε Ευρώ (615 €)**, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της (6) σχετικής [ενότητας (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος] και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας, τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εσόδων και τα ελάχιστα/ μέγιστα ποσά ανά κατηγορία σοβαρότητας παράβασης που καθορίζονται στο άρθρο 180 του Ν.5037/2023(σχετικό 18).

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (1) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A / A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του
----------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--

				παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 9,5 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση ή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός ενός (1) μήνα

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων από πιστοποιημένη εταιρεία, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 5).

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Δικτυακής Εξυπηρέτησης
2. ΥΠΕΝ/ Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος Sene.tep@prv.ypeka.gr
3. Καταγγέλλων
4. ΗΠΜ