



Περιστέρι,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Τρώων 1 & Χαλκίδος
 Ταχ. Κώδικας : 121 33, Περιστέρι
 Πληροφορίες : Χ. Μπουζίκας
 Τηλέφωνο : 213 2100371
 e-mail : doikdt@patt.gov.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα έξι (16) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και την απεγκατάσταση εννέα (9) εσωτερικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας και του 1^{ου} ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού **15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.**

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α'/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 5056/05-10-2023 (ΦΕΚ 163/τ.Β/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 283, παρ.3.
7. Την υπ' αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.Β'/21-02-2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομικών - Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. 1/2024 (ΑΔΑ: 9ΒΩΥ7Λ7-Λ15) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Συγκρότηση - Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής».

10. Την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».
11. Την υπ' αρ. υπ' αρ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
12. Την υπ' αρ. υπ' αρ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/τ.Β/31-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
13. Την υπ' αρ. 481/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ237Λ7-ΣΘΛ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 102329/29-12-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Την υπ' αρ. 186/2022 - ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ: 9Β207Λ7-Υ9Ι) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023».
15. Το με αρ. πρωτ. 15102/25-07-2023 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας με θέμα: «Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στο κτήριο της ΔΔΕ Γ' Αθήνας».
16. Το με αρ. πρωτ. 937349/27-07-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με θέμα: «Αίτημα προμήθειας κλιματιστικού».
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 769/17-10-2023 έγγραφο του 1^{ου} ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας, με θέμα: « Αίτημα αντικατάστασης κλιματιστικών μετά από διάρρηξη στο 1^ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας».
18. Τις υπ' αρ. πρωτ. 1574861/20-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΦ87Λ7-75Β, ΑΔΑΜ: 23REQ014019136) και 11874/04-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΧΕ7Λ7-Ξ13, ΑΔΑΜ: 24REQ014152335) οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 3029 και 1169 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής.
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 198161/14-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014263619) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, η οποία απέβη άγονη, καθώς η κατατεθείσα προσφορά δεν πληρούσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και απορρίφθηκε.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213-2100371, 213 2100359, μέχρι την **20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.**, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την

Προμήθεια και τοποθέτηση δέκα έξι (16) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και την απεγκατάσταση εννέα (9) εσωτερικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ [15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ].

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας, είναι η **προμήθεια και τοποθέτηση δέκα έξι (16) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και η απεγκατάσταση εννέα (9) εσωτερικών μονάδων** για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ (15.000 € συμπ. ΦΠΑ) και συγκεκριμένα ως εξής:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65f179c8b82f33e9768d8409 στις 13/03/24 13:52

A/A	Είδος	Τεμάχια	Υπηρεσία
1	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>24.000 BTU</u>	1	Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας Αρκαδίας 22, Περιστερί, 121 32
2	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u>	6	Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας (5 τεμάχια) Αρκαδίας 22, Περιστερί, 121 32 ----- Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΔΤ Αθηνών (1 τεμάχιο) Ι. Οδός 294 - Αιγάλεω, 122 43
3	<u>Επιδαπέδια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u> και <u>Απεγκατάσταση</u> εννέα (9) εσωτερικών μονάδων, που δεν είναι σε λειτουργία	9	1 ^ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας Θηβών 250 - Αιγάλεω

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να:
 - α) τοποθετήσει - εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και να παρέχει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας αυτών (κατασκευαστών), καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης αυτών.
 - β) απεγκαταστήσει εννέα (9) εσωτερικές μονάδες, που δεν είναι σε λειτουργία, στο κτήριο του 1^ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέτουν έγγραφες προσφορές (**εις διπλούν**), σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «**ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ**», να φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

«Προμήθεια και τοποθέτηση δέκα έξι (16) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και η απεγκατάσταση εννέα (9) εσωτερικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/ση, Τηλέφωνο, e-mail,)

Οι προφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:

- 1) Οικονομική προσφορά (εις διπλούν),** η οποία δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ'.

Στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των κλιματιστικών μονάδων, οι εργασίες εγκατάστασής τους, οι εργασίες επεγκατάστασης εννέα (9) εσωτερικών μονάδων που δεν είναι σε λειτουργία, και πάσης φύσεως υλικά που θα απαιτηθούν.

- 2) Τεχνική Προσφορά (εις διπλούν),** όπου να περιγράφονται τα προσφερόμενα είδη και οι ποσότητές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των ειδών του Παραρτήματος Α' της παρούσης, η οποία πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή.
- 3) Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν),** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, η οποία δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το **υπόδειγμα του Παραρτήματος Β'**, με την οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 - i) Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής - αποδέχομαι τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης
 - ii) ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και θα βεβαιώνεται η διαθεσιμότητά του στην αγορά.
 - iii) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάστηκε το μηχάνημα, ο τόπος εγκατάστασης αυτής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα του προσφερόμενου είδους καθώς και ο κωδικός αυτού.
 - iv) ότι η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς.
 - v) ότι η εγγύηση παροχής ανταλλακτικών θα είναι ≥ 10 έτη.
 - vi) ότι ο χρόνος παράδοσης, τοποθέτησης και εγκατάστασης είναι 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 - vii) ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν τη σήμανση CE

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια **ένα (1) μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ο χρόνος παράδοσης - τοποθέτησης των κλιματιστικών μηχανημάτων και η απεγκατάσταση των εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων στο κτήριο του 1^{ου} ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας, ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η

ανάγκη προμήθειας ειδών του αναδόχου, που αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών, διακόπτεται με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Είδος	Τεμάχια	Υπηρεσία
1	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>24.000 BTU</u>	1	Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας Αρκαδίας 22, Περιστερί, 121 32 τηλ. 2314-4040236
2	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u>	5	Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας Αρκαδίας 22, Περιστερί, 121 32
3	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u>	1	Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΔΤ Αθηνών Ι. Οδός 294 - Αιγάλεω, 122 43 τηλ.: 213-2100920 & 931
4	<u>Επιδαπέδια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u>	9	1 ^ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας Θηβών 250 – Αιγάλεω τηλ.: 210-5610995
	<u>Απεγκατάσταση</u> εννέα (9) εσωτερικών μονάδων, που δεν είναι σε λειτουργία		

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση, τοποθέτηση - εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων, στην απεγκατάσταση των εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων του 1^{ου} ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας, καθώς και στην παροχή όλων των υλικών που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση και πλήρη λειτουργία αυτών.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και τις αναφερόμενες Υπηρεσίες.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο παράδοσης των ειδών, με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της παράδοσης - τοποθέτησης του συνόλου των ειδών, της απεγκατάστασης των εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων στο κτήριο του 1^{ου} ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας, και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:

1. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

2. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 171201** προϋπολογισμού **2024**, του ειδικού φορέα 03072.

6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προ της Ανάθεσης, ο προσωρινός μειοδότης υποχρεούται, κατόπιν γραπτής ή προφορικής υπόδειξης της υπηρεσίας, να προσκομίσει τα κάτωθι:

1. **Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης**, (καταστατικό της εταιρείας), μέσω των οποίων να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Σε περίπτωση **ατομικής επιχείρησης** απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές της.
2. **Φορολογική Ενημερότητα** σε ισχύ ή να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν.
3. **Ασφαλιστική Ενημερότητα** σε ισχύ ή να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν.
4. **Υπεύθυνη Δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:
α) ποιοι είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταβάλει εισφορές. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
β) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5. **Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημείωση: Το ανωτέρω δικαιολογητικό (Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση) αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο

7. **Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος** Εργοδηγού ψυκτικού με Πιστοποιητικό κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2015/2067, σε ισχύ **(επί ποινή απορρίψεως)**
8. **Υπεύθυνη Δήλωση** του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία να ορίζεται υπεύθυνος Εργοδηγός. **(επί ποινή απορρίψεως)**
9. **Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας** κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

Σημείωση: Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις:

- γίνονται αποδεκτές εφόσον φέρουν ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
- αφορούν σε περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο
- εάν δεν προσκομισθούν πρωτότυπες στην Υπηρεσία, πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες μέσω του gov.gr.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στη Δ/ση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Παναγιώτα Παπαθανάση

Κοινοποίηση:

- Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
email: site@patt.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Απαιτούμενη Τεχνική – Επαγγελματική Επάρκεια

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν:

- **Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος** Εργοδηγού ψυκτικού με Πιστοποιητικό κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2015/2067, σε ισχύ (επί ποινή απορρίψεως)
- **Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο** το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

2Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά επιτοιχίων κλιματιστικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 24.000 BTU
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ		
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτατοι.	NAI	NAI
B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
B1. Κλιματιστικά μηχανήματα τεχνολογίας inverter, καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής, κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ <u>πενταετίας</u> από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του χωρίς ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή, όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	NAI	NAI
B2. Επιτοιχία κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου, αποτελούμενα από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα, εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης, με τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης.	NAI	NAI
B3. Εξωτερική μονάδα: κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.	NAI	NAI
B4. Κλιματιστικά μηχανήματα για χρήση κυρίως σε χώρους γραφείων και γενικά χώρους για τους οποίους δεν προβλέπονται εξειδικευμένες κλιματολογικές συνθήκες κλιματιζόμενου χώρου.	NAI	NAI
B5. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα με: - Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. - Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής - Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2012 της Επιτροπής - Την Οδηγία 2009/125/ΕΚ (προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ.7/2011-ΦΕΚ 14/Α΄/11.02.2011 και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010).	NAI	NAI
B6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το μηχάνημα, τον τόπο εγκατάστασης αυτής, την εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα του προσφερόμενου είδους καθώς και τον κωδικό αυτού. Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.	NAI	NAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 24.000 BTU
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Γ1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη	NAI	NAI
Γ2. Ονομαστική απόδοση θέρμανσης BTU/h	12.000 BTU/h	24.000 BTU/h
Γ3. Ονομαστική απόδοση ψύξης BTU/h	12.000 BTU/h	24.000 BTU/h
Γ4. Τύπος συσκευής: INVERTER	NAI	NAI
Γ5. Ενεργειακή κλάση ψύξης	>=A++	>=A++
Γ6. Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέση εποχή θέρμανσης)	> =A+	> =A+
Γ7. Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER)	> 6,10	> 6,10
Γ8. Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) με βάση τη «μέση» εποχή θέρμανσης.	> 4,00	> 4,00
Γ9. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας	Lw ≤ 65 dB(A)	Lw ≤ 65 dB(A)
Γ10. Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας	Lw ≤ 70 dB(A)	Lw ≤ 70 dB(A)
Γ11. Ψυκτικό υγρό: R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του.	NAI	NAI
Γ12. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230 V/ 50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI	NAI
Γ13. Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	≥15m	≥15m
Γ14. Μέγιστη υψομετρική διαφορά	≥10m	≥10m
Γ15. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του αέρα (τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων).	NAI	NAI
Γ16. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου περυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.	NAI	NAI
Γ17. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze-up protection).	NAI	NAI
Γ18. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.	NAI	NAI
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ		
Δ1. Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης.	NAI	NAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 24.000 BTU
Δ2. Τηλεχειριστήριο.	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ3. Λειτουργία αφύγρανσης (L/h).	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ4. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (πχ. ECO).	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ5. Ιονιστής αέρα ή παρόμοια ηλεκτρονική τεχνολογία καθαρισμού αέρα.	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Δ6. HOT START: Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ7. Λειτουργία κλιματιστικού σε συνθήκες θερμοκρασίας:	-10°C έως +43°C	-10°C έως +43°C
Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
E1. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο. <u>Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.</u>	ΝΑΙ	ΝΑΙ
E3. Μηχανήματα με σήμανση CE. Απαιτείται η υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης CE με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ		
ΣΤ1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος προμηθευτής <u>υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως</u> ότι παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις:	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΤ1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής μονάδας	≥ 2 έτη	≥ 2 έτη
ΣΤ1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας εξωτερικής μονάδας	≥ 2 έτη	≥ 2 έτη
ΣΤ1.3. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.	≥ 10 έτη	≥ 10 έτη
ΣΤ2. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται στην έδρα των Υπηρεσιών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΤ3. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, θα παρέχονται δωρεάν συντηρήσεις των μηχανημάτων (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό, κλπ).	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΤ4. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 24.000 BTU
ΣΤ5. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	NAI	NAI
Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ		
Z1. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης – εγκατάστασης , που πρέπει να είναι 30 ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.	NAI	NAI
Z2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	NAI	NAI
Z3. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. Ο προμηθευτής θα πρέπει με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.	NAI	NAI
Z4. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και απόδοση του μηχανήματος. Επίσης, η εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο και ασφαλέστερο τρόπο στο εξωτερικό του κτιρίου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων.	NAI	NAI
Z5. Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών μηχανημάτων θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου με σταθερό τρόπο σε μεταλλική βάση, βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι απαραίτητοι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και μονωμένοι με κατάλληλο συνθετικό υλικό.	NAI	NAI
Z7. Οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του καινούριου μηχανήματος, η μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο της Υπηρεσίας, καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, σε συνδυασμό με την παράγραφο Η1.	NAI	NAI
Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
Στη συνολική τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται: α) η τιμή κτήσεως του μηχανήματος β) το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται.	NAI	NAI

2B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά επιδαπέδιων κλιματιστικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτητοι.	ΝΑΙ
B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
B1. Κλιματιστικά μηχανήματα τεχνολογίας inverter, καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής, κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ <u>πενταετίας</u> από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του χωρίς ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή, όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ
B2. <u>Επιδαπέδια</u> κλιματιστικά μηχανήματα ψυχρού και θερμού αέρα, με τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης.	ΝΑΙ
B3. Κλιματιστικά μηχανήματα για χρήση κυρίως σε χώρους γραφείων και γενικά χώρους για τους οποίους δεν προβλέπονται εξειδικευμένες κλιματολογικές συνθήκες κλιματιζόμενου χώρου.	ΝΑΙ
B4. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα με: - Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. - Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής - Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2012 της Επιτροπής - Την Οδηγία 2009/125/ΕΚ (προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ.7/2011-ΦΕΚ 14/Α'/11.02.2011 και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010).	ΝΑΙ
B5. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το μηχάνημα, τον τόπο εγκατάστασης αυτής, την εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα του προσφερόμενου είδους καθώς και τον κωδικό αυτού. Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.	ΝΑΙ
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Γ1. Ονομαστική απόδοση θέρμανσης κατηγορίας 12.000 BTU/h	12.000 BTU/h
Γ2. Ονομαστική απόδοση ψύξης 12.000 BTU/h	12.000 BTU/h
Γ3. Τύπος συσκευής: INVERTER	ΝΑΙ
Γ4. Ενεργειακή κλάση ψύξης	>=A
Γ5. Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέση εποχή θέρμανσης)	> =A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU
Γ6. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας	$L_w \leq 65 \text{ dB(A)}$
Γ7. Ψυκτικό υγρό: R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του.	NAI
Γ8. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230 V/ 50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI
Γ9. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του αέρα (τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων).	NAI
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	
Δ1. Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης.	NAI
Δ2. Τηλεχειριστήριο.	NAI
Δ3. Λειτουργία αφύγρανσης (L/h).	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Δ4. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (πχ. ECO).	NAI
Δ5. Ιονιστής αέρα ή παρόμοια ηλεκτρονική τεχνολογία καθαρισμού αέρα.	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
E1. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο. <u>Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.</u>	NAI
E2. Μηχανήματα με σήμανση CE. Απαιτείται η υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης CE με την τεχνική προσφορά.	NAI
ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΣΤ1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος προμηθευτής <u>υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως</u> ότι παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις:	NAI
ΣΤ1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας	≥ 2 έτη
ΣΤ1.3. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.	≥ 10 έτη
ΣΤ2. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται στην έδρα των Υπηρεσιών.	NAI
ΣΤ3. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, θα παρέχονται δωρεάν συντηρήσεις των μηχανημάτων (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό, κλπ).	NAI
ΣΤ4. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.	NAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ Κλιματιστικά 12.000 BTU
ΣΤ5. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	ΝΑΙ
Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	
Z1. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης – εγκατάστασης, που πρέπει να είναι 30 ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.	ΝΑΙ
Z2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ
Z3. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. Ο προμηθευτής θα πρέπει με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.	ΝΑΙ
Z4. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της μονάδας του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και απόδοση του μηχανήματος. Επίσης, η εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο και ασφαλέστερο τρόπο στο εξωτερικό του κτιρίου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων.	ΝΑΙ
Z5. Οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του καινούριου μηχανήματος, η μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο της Υπηρεσίας, καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, σε συνδυασμό με την παράγραφο Η.	ΝΑΙ
Z6. Οι εργασίες απεγκατάστασης εννέα (9) εσωτερικών μονάδων που δεν είναι σε λειτουργία, στο κτήριο του 1 ^{ου} ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, σε συνδυασμό με την παράγραφο Η.	ΝΑΙ
Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
Στη συνολική τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται: α) η τιμή κτήσεως του μηχανήματος β) το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται. γ) το κόστος απεγκατάστασης εννέα (9) εσωτερικών μονάδων στο κτήριο του 1 ^{ου} ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας	ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:							
Πόλη			Οδός			Αριθμός	T.K
Τηλέφωνο			Fax			Email	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής - αποδέχομαι τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της υπ' αρ. πρωτ. :/.....-2024 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών,

β) το προσφερόμενο μοντέλο είναι: με έτος πρώτης κυκλοφορίαςκαι βεβαιώνεται η διαθεσιμότητά του στην αγορά,

γ) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάστηκε το μηχάνημα είναιμε τόπο εγκατάστασης,

δ) η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα του προσφερόμενου είδους είναικαι ο κωδικός αυτού.....,

ε) η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς,

στ) η εγγύηση παροχής ανταλλακτικών θα είναι ≥ 10 έτη,

ζ) ο χρόνος παράδοσης, τοποθέτησης και εγκατάστασης είναι 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,

η) τα προσφερόμενα είδη φέρουν τη σήμανση CE.

Ημερομηνία: --2024

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος προ ΦΠΑ	Συνολική Τιμή προ ΦΠΑ
1	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>24.000 BTU</u>	Τεμάχια	1		
2	<u>Επιτοίχια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u>	Τεμάχια	6		
3	<u>Επιδαπέδια</u> κλιματιστικά μηχανήματα, (θερμού και ψυχρού αέρα), με λειτουργία Inverter, ονομαστικής απόδοσης <u>12.000 BTU</u> και απεγκατάσταση εννέα (9) εσωτερικών μονάδων	Τεμάχια	9		
Συνολική Αξία προ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
Συνολική Αξία συμπ. ΦΠΑ					

Ημερομηνία

Υπογραφή & Σφραγίδα
Νόμιμου εκπροσώπου

.....