



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 15^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 141/2024

Σήμερα 26/6/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων “Μάριος Δημήτριος Σουλούκος” στο Δημαρχείο Αχαρνών (Ταχ. Δ/ση: Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της i) υπ' αριθμ. πρωτ. 751228/20-6-2024 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, ii) της υπ' αριθμ. πρωτ. 757059/21-6-2024 ορθής επανάληψής της και iii) της υπ' αριθμ. πρωτ. 756124/21-6-2024 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 20/6/2024 και στις 21/6/2024 αντίστοιχα στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 27^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΓΚΑΛΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη θέση Νεόκτιστα, του Δήμου Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300, του νομού Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα πέντε (75) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζώμπτος Κωνσταντίνος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Ερρικα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γώγος Χρήστος, Δαμάσκος Δημήτριος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μουζάλας Μάριος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αλυμάρια Σοφία, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βοϊδονικόλας Σταύρος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Καμπούρης Φίλιππος, Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος), Σχορτσανίτης Σοφοκλής.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-6-2010), όπως ισχύει.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, κ. Χαράλαμπο (Μπάμπη) Σιάτρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 465289/11-4-2024 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
2. Το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.».
3. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»[όπως τροποποιήθηκε από τον 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020)].
4. Το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης

- αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)].
6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)].
 7. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)].
 8. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)].
 9. Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α/2020) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».
 10. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 2516/Β/2011) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)].
 11. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
 12. Την Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπο στοιχεία 3137/191/Φ.15/23-3-2012 (Β'1048) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.9α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (Α'143)».
 13. Την Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β/2018) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».
 14. Την Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007 (Β'376), όπως διορθώθηκε (Β'2259/2007).»
 15. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
 16. Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του

- ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ΄ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
17. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ΄ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».
 18. Την Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015)].
 19. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888/Β/2016)].
 20. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)].
 21. Την Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)].
 22. Την Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
 23. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)].
 24. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/2014)].
 25. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
 26. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ΄ αριθμ. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971) και Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801Β/1974) Υπουργικών Αποφάσεων.
 27. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.

28. Το υπ' αρ. πρωτ. 2504/2023 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΓΚΑΛΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη θέση Νεόκτιστα, του Δήμου Ασπροπύργου, τ.κ. 19300, του νομού Αττικής» από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση ΠΕΧΩ / Γενική Δ/ση Χωρ/κής και Περ/κής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
29. Το με αριθμ. πρωτ. 395519/2024 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής.
30. Το υπ' αρ. πρωτ. 2424/2009 έγγραφο με θέμα «Απάντηση σε αίτημα» (χαρακτηρισμός έκτασης ως αγροτική της παρ. 6^α άρθρου 3 του Ν. 998/79), από το Δασαρχείο Αιγάλεω / Δ/ση Δασών Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.
31. Το υπ' αρ. πρωτ. 59512/2023 έγγραφο με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης» (εκτός σχεδίου, περιοχή με στοιχείο Π4), από το Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/ση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου.
32. Την υπ' αρ. πρωτ. 7464/Φ14.ΑΣΠΡ.5569/2018 (ΑΔΑ: ΨΥΗΔ7Λ7-ΚΑΙ) απόφαση έγκρισης συνέχισης λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης υγρών καυσίμων της «GALLON OIL A.E.», από την Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.
33. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ8718/ΦΠΕΡΙΒ-9/2008 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της «GALLON OIL A.E.», από την Δ/ση ΠΕΧΩ / Περιφέρεια Αττικής.
34. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 515/φ.701.4/2835/2021 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.
35. Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 890/Φ4.25/2021 (ΑΔΑ: ΩΝ6Ο7Λ7-ΟΘ6) Απόφαση με θέμα «Θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων Αποθήκευσης - διανομής Ασφάλτου, μαζούτ, πετρελαίου diesel και φωτιστικού πετρελαίου και συσκευασίας φωτιστικού πετρελαίου σε δοχεία, της εταιρείας "GALLON FUEL ΑΕΒΕΠ" στην θέση «Μούλκι», στον Ασπρόπυργο Αττικής», από το Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων / Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.
36. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 568/Φ4.25/2024 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση έκθεσης επιθεώρησης, σχετικά με την οδηγία SEVESO III», από το Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων / Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.
37. Την υπ' αριθμ. 1000/2011 οικοδομική άδεια, από την Πολεοδομία του Δήμου Ελευσίνας.
38. Το από 22/01/2024 αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΓΚΑΛΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη θέση Νεόκτιστα, του Δήμου Ασπροπύργου, τ.κ. 19300, του νομού Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (28) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της

διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Κύριος του Έργου:

ΓΚΑΛΟΝ ΟΪΛ Α.Ε., δ.τ. «GALLON OIL AE»

Συντάκτης μελέτης:

Ανδρέας Ποτουρίδης – Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. Εισαγωγή
2. Μη τεχνική περίληψη
3. Συνοπτική περιγραφή του έργου
4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης της δραστηριότητας
5. Συμβατότητα με πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής
6. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας
7. Εναλλακτικές λύσεις
8. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
9. Εκτίμηση & αξιολογή περιβαλλοντικών επιπτώσεων
10. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
11. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση
12. Κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων
13. Ειδικές μελέτες
14. Φωτογραφική τεκμηρίωση
15. Χάρτες και σχέδια

Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το αντικείμενο της εγκατάστασης είναι η παραλαβή αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται με χρήση υπόγειων σωληνογραμμών που συνδέουν την εγκατάσταση με το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου. Η μονάδα λειτουργεί ήδη στη συγκεκριμένη περιοχή και με την παρούσα ΜΠΕ αιτείται την εκ νέου έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει ήδη εφοδιαστεί με έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Αρ. πρωτ. 8718/Φ ΠΕΡΙβ 9/8-12-2008) διάρκειας 5 ετών, η οποία ανανεώθηκε με την υπ' αριθμ. 7464/Φ 14. ΠΕΡ. ΑΣΠΡ 5569/20-11-2018 απόφαση έγκρισης λειτουργίας στην οποία ενσωματώθηκαν ο πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ΠΠΔ (αορίστου χρόνου).

Συνολική επιφάνεια γηπέδου: 10538,06 μ²

Συνολική αποθηκευτική ικανότητα εγκατάστασης: 12691,878 μ³

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή δραστηριότητας

Θέση

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποθήκευσης, βρίσκεται στον Δήμο Ασπροπύργου στην περιοχή Νεόκτιστα επί της Λεωφόρου «Περιφερειακής Αιγάλεω». Η οδική πρόσβαση σε αυτήν γίνεται επί το πλείστον μέσω του οδικού άξονα Αθηνών Κορίνθου (Νέα Εθνική Οδός) και κατόπιν μέσω της Λ. Διυλιστηρίων και της Περιφερειακής Αιγάλεω. Η περιοχή στην οποία ανήκει η δραστηριότητα παρουσιάζει έντονο βιομηχανικό στοιχείο ως προς

τις εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν και παράγουν καύσιμα λόγω της γειτνίασης αυτής με τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ.

Διοικητική υπαγωγή έργου

Το έργο διοικητικά ανήκει στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Βορειοδυτικά της εγκατάστασης βρίσκεται η πόλη του Ασπροπύργου σε απόσταση 4χλμ.Περίπου.

Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου

Οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Κεντροβαρικά της εγκατάστασης) είναι οι εξής:

WGS 84	ΕΓΣΑ 87
38° 01' 37.82" B	X = 465796.71
23° 36' 43.14" E	Y = 4208613.35



Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία άμεσης περιοχής της εγκατάστασης

Κατάταξη της δραστηριότητας

Η εν λόγω εγκατάσταση περιλαμβάνει δραστηριότητες που εντάσσονται 9^η ομάδα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την οικ 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020).

Ομάδα	α/α	Είδος έργου	Δυναμικότητα	Υπ/ρία
9η	203	Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων (εκτός επικινδύνων προϊόντων οξείας τοξικότητας, καρκινογόνων κλπ.).	$12691.878 \mu^3 < 50000 \mu^3$	B

Κατάταξη όσον αφορά την ΥΑ 172058/11-2-2016 (Β 354) η συγκεκριμένη μονάδα κατατάσσεται ως εξής :

Αποθηκευμένα προϊόντα :

- Πετρέλαιο (Marine Diesel 0,1%, Diesel Auto B7)
- Μαζούτ (VLSFO 0.5% S, Μαζούτ Ναυτιλίας - RMG 380 HS)

Η συνολική χωρητικότητα όλων των δεξαμενών που υπάρχουν στην εγκατάσταση ανέρχεται σε 12691.78μ³ με εκτιμώμενο συνολικό βάρος ίσο με 11171.00 tn, ξεπερνώντας την κατώτερη οριακή ποσότητα των 2500 t, όχι όμως και αυτή των 25000 t, της Οδηγίας SEVEZO III και της ΚΥΑ 172058/2016.

Για το λόγο αυτό η μονάδα εντάσσεται στις «μονάδες κατώτερης βαθμίδας».

Επομένως σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 1 της ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020), η δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Α2.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στην 9^η ομάδα, κατατάσσονται στη μέση όχληση, σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 20 του Ν.3982 (ΦΕΚ 143/Α'/17-6-11) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.3 του Ν.4635 (ΦΕΚ 167/Α'/30-10-19) στο οποίο αναφέρεται ότι κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και στο εξής γίνεται αναφορά ως προς την κατάταξή του στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β.

Ιστορική εξέλιξη του έργου

Η μονάδα λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το έτος 2001 υπό την επωνυμία NOBILAE και της έχουν χορηγηθεί :

- Το υπ' αριθμ. Δ3/Β/1896/29.3.2002 έγγραφο της Δνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία νομίμως δικαιούται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
- Την με αρ. πρωτ. 94382/11.11.2002 έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τη Δνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ
- Την υπ' αριθμ. ΠΕΧΩ 8718/Φ. ΠΕΡ.9/8.12.2008 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Την υπ' αριθμ. 7464/Φ.14 ΑΣΠΡ. 5569/20-11-2018 έγκρισης συνέχισης λειτουργίας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

Συμβατότητα με πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με την βεβαίωση χρήσεων Γης του Πολεοδομικού Γραφείου Ασπροπύργου, βρίσκεται σε περιοχή του είναι εκτός σχεδίου και χαρακτηρίζεται ως ζώνη Π4. Στην ζώνη Π4 προβλέπονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με δίκτυα κοινής ωφέλειας και με έργα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλα ταύτα σύμφωνα με το ΠΔ 267/Δ/2023 που είναι οι νέες χρήσεις γης του Δήμου Ασπροπύργου, στο άρθρο 8 (γενικές διατάξεις), παρ 3, αναφέρεται ότι : «3. Δραστηριότητες με χρήση ασύμβατη με το περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης που καθορίζονται με την παρούσα, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, λειτουργούν νομίμως σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, να επισκευάζονται για λόγους χρήσεως και υγιεινής, να αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και να εκσυγχρονίζονται. Επί πλέον, από τις δραστηριότητες αυτές, όσες υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005, δύνανται να επεκτείνονται σε όμορα της υφιστάμενης εγκατάστασης οικόπεδα/γήπεδα ή να επεκτείνονται εντός του

οικοπέδου/γηπέδου που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου. Κατά την έγκριση ή την αναθεώρηση ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου δύναται να καθοριστεί χρόνος απομάκρυνσης των με ασύμβατη χρήση δραστηριοτήτων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της 5ετίας (άρθρο 26 του ν. 2831/2000, Α' 140).» Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι η λειτουργία της μονάδας έρχεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις χρήσεις γης του Δήμου Ασπροπύργου.

Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας

Το αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η αποθήκευση καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου και μαζούτ. Σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης από το σημείο εισόδου των προϊόντων μέχρι και την τελική έξοδο από την εγκατάσταση, δεν πραγματοποιείται καμία περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Η λειτουργία της εγκατάστασης επιτυγχάνεται μέσω αλληλεξαρτούμενων κύριων συστημάτων τα οποία στην ουσία καθορίζουν τα στάδια της λειτουργικής διαδικασίας της διακίνησης καυσίμων τα οποία αναλυτικότερα είναι τα εξής :

➤ Σύστημα παραλαβών

Οι παραλαβές στην εγκατάσταση γίνονται μέσω δύο ανεξάρτητων σωληνογραμμών παραλαβής με τις οποίες συνδέεται απ' ευθείας η εγκατάσταση με τα διυλιστήρια Ασπροπύργου. Οι ανωτέρω σωληνογραμμές παραλαβής διατομής 6" έκαστη, οδεύουν υπόγεια σε όλο το μήκος της διαδρομής από το αντλιοστάσιο των ΕΛΠΕ μέχρι την εγκατάσταση.

Τα καύσιμα αντλούνται από τις δεξαμενές αποθήκευσης των ΕΛΠΕ και μέσω αντλιοστασίου που βρίσκεται στον χώρο των διυλιστηρίων, καταλήγουν στις αποθήκες της εταιρείας αφού διέλθουν από τους δύο μεταλλικούς σωλήνες.

Σημειώνεται ότι όλη η διαδικασία τροφοδοσίας των καυσίμων από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων μέσω του αντλιοστασίου και μέσω των σωληνώσεων είναι υπό την ευθύνη των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις εργασίες μεταφοράς των καυσίμων από τις εγκαταστάσεις τους προς στις δεξαμενές της εταιρείας GALLON OIL. Σημειώνεται ότι από τις εργασίες μεταφοράς καυσίμων προς τις δεξαμενές της εταιρείας δεν εκπέμπονται ρύποι για τους εξής λόγους :

- Το όλο κύκλωμα τροφοδοσίας είναι κλειστό από τα σημεία άντλησης (εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ) μέχρι την τελικής τους αποθήκευση στις δεξαμενές της GALLON OIL.

- Η ύπαρξη των διαφορετικών ανεξάρτητων σωληνογραμμών παραλαβής για κάθε τύπο καυσίμου, αποτρέπει την αναγκαιότητα χρήσεως νερού για τον διαχωρισμό των προϊόντων κατά τη διάρκεια εκφορτώσεων διαφορετικού προϊόντος μέσω του ιδίου αγωγού και μειώνουν την ανάγκη πλυσίματος αυτού με χρήση νερού. Κατ' επέκταση δεν δημιουργούνται υγρά απόβλητα.

➤ Σύστημα αποθήκευσης καυσίμων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εγκατάσταση υπάρχουν 10 δεξαμενές οι οποίες αποθηκεύουν πετρέλαιο και μαζούτ και κατανέμονται ως εξής :

A/A	Είδος καυσίμου	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m³)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (tn)
Δ-1	Μαζούτ	Κυλινδρική, κατακόρυφη	1018,789	907

Δ-2	Μαζούτ	Κυλινδρική, κατακόρυφη	1752,102	1559
Δ-3	Πετρέλαιο	Κυλινδρική, κατακόρυφη	2826,035	2515
Δ-4	Μαζούτ	Κυλινδρική, κατακόρυφη	1632,018	1452
Δ-5	Πετρέλαιο	Κυλινδρική, κατακόρυφη	1552,759	1382
Δ-6	Πετρέλαιο	Κυλινδρική, κατακόρυφη	1544,380	1374
Δ-7	Πετρέλαιο	Κυλινδρική, κατακόρυφη εσωτερική οροφή με πλωτή	1078,445	960
Δ-8	Πετρέλαιο	Κυλινδρική, κατακόρυφη εσωτερική οροφή με πλωτή	1076,880	835
Δ-9	Μαζούτ	Οριζόντια, κυλινδρική	103,270	92
Δ-10	Πετρέλαιο	Οριζόντια, κυλινδρική	107,200	95
			12691,878 m³	11171,00 tn

Όλες οι δεξαμενές είναι κατακόρυφες σταθερής κωνικής οροφής (vertical free vent conned roof type tanks), κατασκευασμένες από χαλύβδινα ηλεκτροσυγκολλητά ελάσματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές standard 650 του American Petroleum Institute και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οι δεξαμενές 7 και 8 διαθέτουν πλωτή οροφή γιατί στο παρελθόν αποθήκευαν βενζίνη. Σημειώνεται ότι η βενζίνη λόγω των υψηλών τάσεων ατμών σε κανονικές συνθήκες, έχει αυξημένες εκπομπές BTEX και για αυτόν τον λόγο γινόταν αποθήκευση της βενζίνης σε αυτές τις δεξαμενές πλωτής οροφής. Σήμερα αν και δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, επειδή στην εγκατάσταση δεν αποθηκεύεται πλέον βενζίνη, γίνεται χρήση αυτών των δεξαμενών με αποθηκευμένο προϊόν το πετρέλαιο το οποίο έχει σαφώς πολύ χαμηλότερη τάση ατμών σε σχέση με την βενζίνη.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνονται τα εξής μέτρα :

- Όλες οι ανωτέρω δεξαμενές είναι εγκαταστημένες σε στεγανές λεκάνες ασφαλείας οι οποίες είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζεται η συγκράτηση των προϊόντων σε αυτές, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διαρροή δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων κλπ) και επομένως ελαχιστοποιείται στο μέγιστο η πιθανότητα διαρροής αυτών στο υπέδαφος και κατ' επέκταση τη ρύπανση αυτού και των επιφανειακών αποδεκτών.
- Όλες οι δεξαμενές φέρουν δίκτυο σωληνώσεων στον πυθμένα προκειμένου να γίνονται οι ενυδατώσεις των δεξαμενών. Οι εξυδατώσεις οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στο οποίο γίνεται ανάκτηση των προϊόντων τα οποία επιστρέφουν στις δεξαμενές, ενώ το υπόλειμμα αποστέλλεται σε νόμιμους αποδέκτες.
- Όλες οι δεξαμενές έχουν εξοπλιστεί με αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας (αφροκάλυψη, σύστημα ψύξης κλπ).

• Όλες οι δεξαμενές καυσίμων έχουν αποστάσεις μεταξύ τους που είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΥΑ 34628/1985 ΦΕΚ 799/Β/1985).

➤ Σύστημα παράδοσης

Τα αποθηκευμένα προϊόντα μέσω ανεξάρτητων κυκλωμάτων αντλιών, τροφοδοτούνται στα γεμιστήρια της εγκατάστασης από όπου παραδίδονται σε βυτιοφόρα οχήματα για την περαιτέρω οδική διακίνησή τους στους τελικούς αποδέκτες. Κατόπιν τα καύσιμα οδηγούνται προς τα γεμιστήρια βυτιοφόρων τα οποία αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες νησίδες φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων. Τα συστήματα τροφοδοσίας αποτελούνται από φίλτρα, μετρητικά συστήματα, βάνες, ακροσωλήνια κλπ.

• Κάθε θέση φόρτωσης διαθέτει εξοπλισμό ελέγχου ροής ποσοτήτων και αυτόματης διακοπής σε περίπτωση διαρροής.

• Η όλη διαδικασία ελέγχεται από κεντρική ηλεκτρονική μονάδα που σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό του ελέγχου ροής εκμηδενίζει τις πιθανότητες διαρροής.

• Κάθε γραμμή τροφοδοσίας φέρει σύστημα διαχείρισης των ατμών με το ύψος αυτών να ανέρχεται πάνω από το ύψος των γεμιστηρίων.

➤ Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της εγκατάστασης προέρχονται από τις εξής πηγές:

1. Οικιακά λύματα από το προσωπικό της εγκατάστασης.

Αυτά οδηγούνται σε στεγανή υπόγεια δεξαμενή και κατόπιν παραλαμβάνονται από όχημα εκκένωσης βοθρολυμάτων.

2. Απόβλητα από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών.

3. Αποπλύσεις από τους υπαίθριους χώρους της εγκατάστασης.

Τα απόβλητα των κατηγοριών 2 και 3 οδηγούνται στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία αποτελείται από μεταλλική δεξαμενή στην οποία γίνεται βαρυτικός διαχωρισμός φάσης των πετρελαιοειδών προς ανάκτηση της ελαιώδους φάσης η οποία και επιστρέφεται στις δεξαμενές. Το υπόλειμμα παραδίδεται σε νόμιμους αποδέκτες.

➤ Περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εργασίες αποθήκευσης των καυσίμων γίνονται σε δέκα μεταλλικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας $12691,878\text{m}^3$ και επιφάνειας $911,87\text{m}^2$. Πέραν των δεξαμενών στον χώρο υπάρχουν και τα εξής κτίρια και βοηθητικές κατασκευές :

1. Γραφεία διοικητικών υπηρεσιών που καταλαμβάνουν έκταση $134,05\text{m}^2$.

2. Αποθήκη ορυκτελαίων επιφάνειας 270m^2 .

3. Γραφείο ζυγιστηρίου συνολικής επιφάνειας $55,39\text{m}^2$.

4. Γεμιστήριο (μεταλλικό υπόστεγο) συνολικής επιφάνειας $120,12\text{m}^2$.

5. Αποθήκη ορυκτελαίων $302,88\text{m}^2$.

6. Αντλία πετρελαίου και αντλία μαζούτ $51,99\text{m}^2$.

7. Βοηθητική αποθήκη $12,60\text{m}^2$.

8. Γεμιστήριο βυτιοφόρων $313,60\text{m}^2$.

➤ Εγκατάσταση πυρόσβεσης

Με δεδομένο ότι τα προϊόντα που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση είναι πετρελαιοειδή προϊόντα η συνολική λήψη μέτρων πυρόσβεσης είναι παραπάνω από επιτακτική. Το υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα περιλαμβάνει την πηγή τροφοδοσίας του νερού, το αντλιοστάσιο, το δίκτυο διανομής και τις υδρολήψεις-παροχές. Το δίκτυο της εγκατάστασης είναι κατάλληλο προς χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή από την ομάδα πυρασφάλειας.

Το πυροσβεστικό δίκτυο της εγκατάστασης έχει σαν πηγή τροφοδοσίας δεξαμενή χωρητικότητας 700m^3 , με δυνατότητα κάλυψης τριών ωρών, ενώ η διανομή

πραγματοποιείται μέσω δικτύου σωληνογραμμών πυρόσβεσης σε μορφή βρόγχου. Επίσης, υπάρχουν σημεία υδροληψίας.

Η εγκατάσταση διαθέτει αντλητικό συγκρότημα για την τροφοδοσία νερού, αποτελούμενο από δύο πετρελαιοκίνητες αντλίες παροχής 300 m³/h και μανομετρικού ύψους 120 m, καθώς και μία αντλία jockey, για την αντισταθμίση των απωλειών πίεσης στο δίκτυο. Η μία εκ των δύο αντλιών είναι η κύρια και ενεργοποιείται από τρία σημεία στην εγκατάσταση, ενώ η δεύτερη εκκινεί αυτόματα.

- Σύστημα αφρού

Στις οκτώ κατακόρυφες δεξαμενές της εγκατάστασης έχουν εγκατασταθεί συστήματα εγχύσεως αφρού από τον πυθμένα (foambaseinjection). Το σύστημα αποτελείται από αφροαναμείκτες, αφρογεννήτριες και τα συνοδευτικά αποφρακτικά εξαρτήματα (βάνες, αντεπίστροφα κλπ). Το σύστημα αφρού είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το υδροδοτικό δίκτυο. Η εγκατάσταση διαθέτει 1200 λίτρα αφρογόνου υλικού, εκ των οποίων τα 500 αφορούν την άμεση λειτουργία και τα υπόλοιπα είναι εφεδρικά.

- Σύστημα νερού

Όλες οι δεξαμενές της εγκατάστασης διαθέτουν σύστημα καταιονισμού με νερό για να ψύχονται. Για κάθε δεξαμενή, το σύστημα ψύξης αποτελείται από αγωγό νερού ο οποίος τροφοδοτείται από το Υδροδοτικό Πυροσβεστικό δίκτυο μέσω βαλβίδας που βρίσκεται εκτός της λεκάνης κάθε δεξαμενής, και συγκεκριμένα στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Ο καταιονισμός γίνεται από κυκλικό διανομέα 3΄ με μορφή δακτυλίου που περιβάλλει την οροφή της δεξαμενής, μέσω ακροφύσιων νερού διατεταγμένα ανά δύο μέτρα περίπου, πάνω στον διανομέα και τοποθετημένα υπό σταθερή γωνία εκροής, ώστε να διαβρέχουν όλο το περιφερειακό κέλυφος ομοιόμορφα.

- Προστασία λεκανών ασφαλείας

Για την προστασία των λεκανών ασφαλείας των δεξαμενών υπάρχουν φορητές αφρογεννήτριες παροχής 225 lt/min που τροφοδοτούνται με αφροποιοτικό υλικό από δοχεία των 20 λίτρων και συνδέονται με μάνικες με το υδροδοτικό δίκτυο.

- Προστασία γεμιστηρίου

Οι νησίδες φόρτωσης καλύπτονται από ένα μόνιμα εγκατεστημένο κανόνι αφρού/νερού, παροχής 1800 lt/min, με το οποίο επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αεροκάλυψη των 6,5 lt/min/m² οριζόντιας επιφάνειας των θέσεων φόρτωσης.

- Προστασία αντλιοστασίου

Το αντλιοστάσιο καυσίμων καλύπτεται με φορητά μέσα, δηλαδή με μία αφρογεννήτρια χειρός παροχής 225 lt/min και καλύπτει την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή αεροκάλυψης των 4,1 lt/min/m².

- Πυροσβεστικές φωλιές

Κάθε πυροσβεστική φωλιά φέρει:

A) Ειδική δικλείδα (κρουνός ορειχάλκινος) διαμέτρου 2΄, τύπου πυροσβεστικής, το ένα άκρο της οποίας θα συνδέεται με το δίκτυο και στο άλλο φέρει διάταξη για την προσαρμογή σε αυτή συνδέσμου του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα.

B) Διπλωτήρα ή τυλικτήρα, για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο των εύκαμπτου σωλήνα

Γ) Μάνικα από πλέγμα συνθετικών ινών με εσωτερική επένδυση ελαστικού, διαμέτρου 1 3/4 ΄΄ μήκους 20 m, ο οποίος μέσω ειδικού συνδέσμου είναι μόνιμα συνδεδεμένος στην παραπάνω δικλείδα

Δ) Ακροφύσιο εκτόξευσης νερού, ειδικού τύπου (αυλός πυρόσβεσης) από ειδικό κράμα αλουμινίου με δυνατότητα χειριστή, μόνιμα συνδεδεμένο στο άκρο της μάνικας

Στην πιο απομακρυσμένη πυροσβεστική φωλιά έχει τοποθετηθεί μανόμετρο που ελέγχει την πίεση στο δίκτυο.

• **Κινητά Μέσα, Εργαλεία & Μέσα Ατομικής Προστασίας**

Σε όλο το χώρο της εγκατάστασης είναι τοποθετημένοι φορητοί πυροσβεστήρες.

Αναλυτικά η μονάδα διαθέτει:

- 32 Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 kg
- 1 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 25 kg
- 3 Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) 5 kg
- 4 αφρογεννήτριες χειρός 250 lt/min
- 2 κανόνια αφρού 1800 lt/min
- 15 Πυροσβεστικές φωλιές

Στον εξωτερικό προς τα κτίρια χώρο και συγκεκριμένα σε δύο σημεία πλησίον των γεμιστηρίων και έξω από την αποθήκη υπάρχουν δύο ερμάρια, κάθε ένα από τα οποία περιέχει:

- Ένα λοστό διάρρηξης
- Ένα τσεκούρι μεγάλο
- Ένα φτυάρι
- Ένα σκεπάρνι
- Μία αναπνευστική συσκευή
- Δύο ατομικές προσωπίδες με φίλτρο
- Μία αντιπυρική στολή
- Μία δύσφλεκη κουβέρτα
- Έξι προστατευτικά κράνη

• **Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς**

Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς το οποίο περιλαμβάνει: α) κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, β) καλωδιώσεις, γ) θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, δ) οπτικά σημεία συναγερμού, ε) σειρήνες συναγερμού.

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Υ.Α. 174505/607/2017 (ΦΕΚ 1311/Β/2017), Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Α/2007), Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021), Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)
- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση

κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
2. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (παραγωγής και βοηθητικό) να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
4. Να εφαρμόζεται η αρχή της «ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση σε δεξαμενές» σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη μεταφορά και το χειρισμό των υλικών.
5. Η εταιρία να διαθέτει σύστημα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών.
6. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων που αφορούν ατμοσφαιρικές εκπομπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήματος και εκτάκτων εν γένει περιστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

7. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [**Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**].
8. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του **Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
9. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
10. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
11. Τα επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία δύναται να προκύψουν (κωδικοί 13 05 01*, 13 05 03*, 15 05 07*, 15 05 08*), να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)** και του **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.

12. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σε κλειστά με ειδική σήμανση δοχεία, σε διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην **Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006)** και στον **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.
13. Να τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **αρ. 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευση τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη.
14. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην **Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων**, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα και θα υποβάλλεται **κάθε Φεβρουάριο** μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
15. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

16. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
17. Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ή άλλων επικινδύνων ουσιών στον στεγανό απορροφητικό βόθρο.
18. Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών επικινδύνων ή εν δυνάμει επικινδύνων αποβλήτων της δραστηριότητας με αστικού τύπου υγρά απόβλητα.
19. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
20. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα που συλλέγονται από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών, τα φρεάτια συγκέντρωσης της λεκάνης ασφαλείας και τις αποστραγγίσεις των γεμιστηρίων μεταφέρονται μέσω σχαρών και καναλιών σε μεταλλική δεξαμενή (βαρυτικό ελαιοδιαχωριστή) όπου πραγματοποιείται βαρυτικός διαχωρισμός φάσης των ελαιωδών από το νερό. Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα παραλαμβάνονται να επιστρέφονται στις δεξαμενές καυσίμου ενώ το υπόλειμμα να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
21. Σε περίπτωση μικρών διαρροών και όπου δεν είναι δυνατή η συλλογή τους μέσω του δικτύου που οδηγεί στο ανωτέρω σύστημα, η διαρροή να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, βερμικουλίτης, στουπιά, κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)** και του **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν. Να υπογραφεί σχετική σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.

22. Για τον εντοπισμό τυχών διαρροών, να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
23. Τυχών απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τα **παραρτήματα Δ και Ε του Π.Δ. 82/2004**.
24. Οι δεξαμενές να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών.
25. Οι λεκάνες ασφαλείας που περιβάλλουν τις δεξαμενές να καλύπτουν τις απαιτήσεις της **Υ.Α. 34628/1985 [ΦΕΚ 799/Β/1985, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988, (550/Β/1988)]**. Οι λεκάνες να είναι στεγανές, αποψιλωμένες και εφοδιασμένες με κατάλληλα διαμορφωμένες, ανεξάρτητες, στεγανές συλλεκτήριες διατάξεις, ώστε τα υγρά των εξυδατώσεων, επιβαρυμένα όμβρια, νερά έκπλυσης και νερά πυρόσβεσης από όλη την επιφάνειά τους, να οδηγούνται είτε σε στεγανές δεξαμενές είτε στο προτεινόμενο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
26. Το σύνολο των δικτύων και του εξοπλισμού μεταφοράς των υγρών υλικών να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα, για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, υλικά.
27. Το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς υγρών ουσιών να είναι κλειστό και υπέργειο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η επισκευή του.
28. Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τον πυθμένα των δεξαμενών και τον υποδοχέα (λάσπες, σκουριά, κλπ.) να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα, να απομακρύνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)**. Να υπογραφεί σχετική σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ / ΜΗΤΡΩΑ

29. Επιβάλλεται η τήρηση των παρακάτω περιβαλλοντικών ημερολογίων τα οποία μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή:
- Ημερολόγιο συντήρησης των αγωγών μεταφοράς καυσίμων το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος και την χρονική διάρκεια συντήρησης.
 - Ημερολόγιο λειτουργίας/συντήρησης /βαθμονόμησης οργάνων στο οποίο να καταγράφονται τουλάχιστον η ημερομηνία και το είδος του ελέγχου, το ελεγχθέν όργανο, τυχόν παρατηρήσεις και το ονοματεπώνυμο του ελέξαντος, ή να διατηρείται αρχείο πιστοποιητικών βαθμονόμησης από τον συντηρητή οργάνων.
 - Ημερολόγιο συντήρησης των δεξαμενών με προσφραγισμένες, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής αριθμημένες σελίδες, στο οποίο να σημειώνονται (α) το είδος και η χρονική διάρκεια της συντήρησης και (β) η ποσότητα της αφαιρούμενης ιλύος κατά τον καθαρισμό.
 - Μητρώο επικινδύνων και μη αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

30. Για τα αποθηκευόμενα και διακινούμενα της μονάδας να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.
31. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
32. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
33. Να ενημερώνετε ανάλογα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας και τις αλλαγές της τεχνολογίας το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης. Να εκτελούνται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο ασκήσεις στο σύνολο των περιστατικών που αναφέρει το ανωτέρω σχέδιο.
34. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας αστοχίας υλικών, ατυχήματος και έκτακτων περιστατικών.
35. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεάζεται η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ιδιαίτερα αυτών έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, κλπ.).
36. Η φόρτωση στις δεξαμενές να γίνεται με χρήση κατάλληλων σωλήνων, οι οποίοι να συνδέονται στη δεξαμενή με κατάλληλα επιστόμια ώστε να μην προκύπτουν διαρροές.
37. Κατά την φορτοεκφόρτωση των αποθηκευόμενων προϊόντων να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς.
38. Όλες οι λειτουργίες εντός της εγκατάστασης, παραλαβή – φόρτωση, να είναι απόλυτα αυτοματοποιημένες, ώστε να μην υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και περίπτωση σφάλματος.
39. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία, να τοποθετηθούν ανιχνευτές για έγκαιρη ειδοποίηση και άμεση επέμβαση, ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση του φαινομένου, σε περίπτωση διαρροής.
40. Να κατασκευαστεί σύστημα έτσι ώστε να μην εισέρχονται νερά στη βάση της δεξαμενής που μπορούν να διαβρώσουν το κατώτερο μέρος της δεξαμενής.
41. Το εξωτερικό μέρος των δεξαμενών, να ελέγχεται περιοδικά και όταν απαιτείται να ασταρώνεται και να βάφεται (με χρώμα συνολικής θερμικής ανακλαστικότητας τουλάχιστον 70%).
42. Η σχεδίαση και η κατασκευή των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να καλύπτει τις απαιτήσεις των **Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1985) και Π-7086/Φ5-2/1988 (ΦΕΚ 550/1988)**.
43. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης να είναι γειωμένες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
44. Η περιοχή πλήρωσης των βυτιοφόρων να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της **Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1985)**.
45. Να τοποθετηθούν στις αντλίες ειδικές βαλβίδες ασφαλείας ώστε να διακόπτεται η παροχή σε περίπτωση ατυχήματος.
46. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.
47. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος

- πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές, κλπ.).
48. Σε όλους του χώρους της εγκατάστασης να αποφεύγεται η ύπαρξη εστιών ανάφλεξης, η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα.
49. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
50. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία στο σύνολο της μονάδας.
51. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται :
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Καταγραφή των δημιουργούμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
 - Καταγραφή παραστατικών παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον
52. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
53. Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός της εγκατάστασης, καθώς και η ρύθμιση της ομαλής σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.
54. Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, κλπ.
55. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
56. Η εταιρεία να τηρεί τα αναφερόμενα στο υποβεβλημένο φάκελο κοινοποίησης για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVESO).
57. Η Αδειοδοτούσα Αρχή και η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε σημαντικό συμβάν που επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον, που μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα ή σε σημαντική δυσλειτουργία της εγκατάστασης. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετική Απόφασή τους δύνανται να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας περιορισμούς ή / και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης.
58. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

59. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
60. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.
61. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο **άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο **Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη **παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση επί της αναφερομένης ΜΠΕ.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και**

έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 122/2024 (ΑΔΑ: 6Κ7ΗΩΨΝ-Ε3Ξ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την υπ' αριθμ. 104/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΕΒΩΨΝ-85Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου και το αντίστοιχο έντυπο Δ11,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΓΚΑΛΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη θέση Νεόκτιστα, του Δήμου Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300, του νομού Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

I) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Υ.Α. 174505/607/2017 (ΦΕΚ 1311/Β/2017), Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Α/2007), Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β'/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021), Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)
- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004)

II) Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
2. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (παραγωγής και βοηθητικό) να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίζεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
4. Να εφαρμόζεται η αρχή της «ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση σε δεξαμενές» σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη μεταφορά και το χειρισμό των υλικών.
5. Η εταιρία να διαθέτει σύστημα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών.
6. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων που αφορούν ατμοσφαιρικές εκπομπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήματος και εκτάκτων εν γένει περιστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

7. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κ.λπ.) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [**Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**].
8. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του **Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
9. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
10. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
11. Τα επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία δύναται να προκύψουν (κωδικοί 13 05 01*, 13 05 03*, 15 05 07*, 15 05 08*), να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)** και του **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.
12. Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σε κλειστά με ειδική σήμανση δοχεία, σε διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου

ορίζονται στην **Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006)** και στον **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.

13. Να τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **αρ. 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευση τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη.
14. Οι ποσότητες και το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην **Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων**, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα και θα υποβάλλεται **κάθε Φεβρουάριο** μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
15. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικινδύνων στερεών αποβλήτων.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

16. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
17. Απαγορεύεται η απόρριψη χημικών ή άλλων επικινδύνων ουσιών στον στεγανό απορροφητικό βόθρο.
18. Απαγορεύεται η ανάμιξη των υγρών επικινδύνων ή εν δυνάμει επικινδύνων αποβλήτων της δραστηριότητας με αστικού τύπου υγρά απόβλητα.
19. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κ.λπ.).
20. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα που συλλέγονται από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών, τα φρεάτια συγκέντρωσης της λεκάνης ασφαλείας και τις αποστραγγίσεις των γεμιστηρίων μεταφέρονται μέσω σχαρών και καναλιών σε μεταλλική δεξαμενή (βαρυτικό ελαιοδιαχωριστή) όπου πραγματοποιείται βαρυτικός διαχωρισμός φάσης των ελαιωδών από το νερό. Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα παραλαμβάνονται να επιστρέφονται στις δεξαμενές καυσίμου ενώ το υπόλειμμα να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
21. Σε περίπτωση μικρών διαρροών και όπου δεν είναι δυνατή η συλλογή τους μέσω του δικτύου που οδηγεί στο ανωτέρω σύστημα, η διαρροή να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, βερμικουλίτης, στουπιά, κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)** και του **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν. Να υπογραφεί σχετική σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.
22. Για τον εντοπισμό τυχών διαρροών, να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.

23. Τυχών απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τα **παραρτήματα Δ και Ε του Π.Δ. 82/2004**.
24. Οι δεξαμενές να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών.
25. Οι λεκάνες ασφαλείας που περιβάλλουν τις δεξαμενές να καλύπτουν τις απαιτήσεις της **Υ.Α. 34628/1985 [ΦΕΚ 799/Β/1985, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988, (550/Β/1988)]**. Οι λεκάνες να είναι στεγανές, αποψιλωμένες και εφοδιασμένες με κατάλληλα διαμορφωμένες, ανεξάρτητες, στεγανές συλλεκτήριες διατάξεις, ώστε τα υγρά των εξυδατώσεων, επιβαρυμένα όμβρια, νερά έκπλυσης και νερά πυρόσβεσης από όλη την επιφάνειά τους, να οδηγούνται είτε σε στεγανές δεξαμενές είτε στο προτεινόμενο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
26. Το σύνολο των δικτύων και του εξοπλισμού μεταφοράς των υγρών υλικών να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα, για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, υλικά.
27. Το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς υγρών ουσιών να είναι κλειστό και υπέργειο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η επισκευή του.
28. Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τον πυθμένα των δεξαμενών και τον υποδοχέα (λάσπες, σκουριά, κλπ.) να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα, να απομακρύνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)**. Να υπογραφεί σχετική σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ / ΜΗΤΡΩΑ

29. Επιβάλλεται η τήρηση των παρακάτω περιβαλλοντικών ημερολογίων τα οποία μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή:
- Ημερολόγιο συντήρησης των αγωγών μεταφοράς καυσίμων το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος και την χρονική διάρκεια συντήρησης.
 - Ημερολόγιο λειτουργίας/συντήρησης /βαθμονόμησης οργάνων στο οποίο να καταγράφονται τουλάχιστον η ημερομηνία και το είδος του ελέγχου, το ελεγχθέν όργανο, τυχόν παρατηρήσεις και το ονοματεπώνυμο του ελέξαντος, ή να διατηρείται αρχείο πιστοποιητικών βαθμονόμησης από τον συντηρητή οργάνων.
 - Ημερολόγιο συντήρησης των δεξαμενών με προσφραγισμένες, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής αριθμημένες σελίδες, στο οποίο να σημειώνονται (α) το είδος και η χρονική διάρκεια της συντήρησης και (β) η ποσότητα της αφαιρούμενης ιλύος κατά τον καθαρισμό.
 - Μητρώο επικινδύνων και μη αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

30. Για τα αποθηκευόμενα και διακινούμενα της μονάδας να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.
31. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
32. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
33. Να ενημερώνετε ανάλογα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας και τις αλλαγές της τεχνολογίας το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης. Να εκτελούνται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο ασκήσεις στο σύνολο των περιστατικών που αναφέρει το ανωτέρω σχέδιο.
34. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας αστοχίας υλικών, ατυχήματος και έκτακτων περιστατικών.
35. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεάζεται η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ιδιαίτερα αυτών έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, κ.λπ.).
36. Η φόρτωση στις δεξαμενές να γίνεται με χρήση κατάλληλων σωλήνων, οι οποίοι να συνδέονται στη δεξαμενή με κατάλληλα επιστόμια ώστε να μην προκύπτουν διαρροές.
37. Κατά την φορτοεκφόρτωση των αποθηκευόμενων προϊόντων να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς.
38. Όλες οι λειτουργίες εντός της εγκατάστασης, παραλαβή – φόρτωση, να είναι απόλυτα αυτοματοποιημένες, ώστε να μην υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και περίπτωση σφάλματος.
39. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία, να τοποθετηθούν ανιχνευτές για έγκαιρη ειδοποίηση και άμεση επέμβαση, ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση του φαινομένου, σε περίπτωση διαρροής.
40. Να κατασκευαστεί σύστημα έτσι ώστε να μην εισέρχονται νερά στη βάση της δεξαμενής που μπορούν να διαβρώσουν το κατώτερο μέρος της δεξαμενής.
41. Το εξωτερικό μέρος των δεξαμενών, να ελέγχεται περιοδικά και όταν απαιτείται να ασταρώνεται και να βάφεται (με χρώμα συνολικής θερμικής ανακλαστικότητας τουλάχιστον 70%).
42. Η σχεδίαση και η κατασκευή των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να καλύπτει τις απαιτήσεις των **Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1985) και Π-7086/Φ5-2/1988 (ΦΕΚ 550/1988)**.
43. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης να είναι γειωμένες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
44. Η περιοχή πλήρωσης των βυτιοφόρων να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της **Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1985)**.
45. Να τοποθετηθούν στις αντλίες ειδικές βαλβίδες ασφαλείας ώστε να διακόπτεται η παροχή σε περίπτωση ατυχήματος.
46. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.

47. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές, κ.λπ.).
48. Σε όλους του χώρους της εγκατάστασης να αποφεύγεται η ύπαρξη εστιών ανάφλεξης, η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα.
49. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
50. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία στο σύνολο της μονάδας.
51. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται :
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Καταγραφή των δημιουργούμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
 - Καταγραφή παραστατικών παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον
52. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
53. Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός της εγκατάστασης, καθώς και η ρύθμιση της ομαλής σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.
54. Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, κ.λπ.
55. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
56. Η εταιρεία να τηρεί τα αναφερόμενα στο υποβεβλημένο φάκελο κοινοποίησης για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVESO).
57. Η Αδειοδοτούσα Αρχή και η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε σημαντικό συμβάν που επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον, που μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα ή σε σημαντική δυσλειτουργία της εγκατάστασης. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετική Απόφασή τους δύναται να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας περιορισμούς ή / και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης.
58. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

59. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
60. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.
61. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο **άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο **Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη **παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

Λευκό δήλωσαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Χρ. Κασίμης, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου,
- η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Αβραμοπούλου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς, υπερψήφισαν την θετική γνωμοδότηση με όρους επί της ΜΠΕ με την επισήμανση να ληφθούν υπόψιν οι απόψεις-παρατηρήσεις που αποτυπώνονται στην υπ' αριθμ. 104/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΕΒΩΨΝ-85Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ