



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ. Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο: 213 210 1137, 1109
Γραμματεία: 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Διαγνωστική & Νοσηλευτική Κλινική
Ε. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο
'MEDITERRANEO HOSPITAL'
Ηλείας 8-12, 166 75 Γλυφάδα
(συστημένο με απόδειξη)
e-mail: athanasopoulou@mediterraneohospital.gr

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. Στους καταγγέλλοντες
(μέσω e-mail: aoikonomopoulou@yahoo.gr)

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για τη Διαγνωστική & Νοσηλευτική Κλινική 'Ε. Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.', με τον διακριτικό τίτλο 'MEDITERRANEO HOSPITAL', η οποία βρίσκεται επί της οδού Ηλείας 8-12, στον Δήμο Γλυφάδας, σε συνέχεια μερικού ελέγχου –ηχομέτρησης.
Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
4. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
5. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
6. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
7. Η Υ.Α. με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530 Β'/8-03-2024) 'Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις'.
8. Η με αριθμό πρωτ. 15102/29-12-2016 τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας, που έχει εκδοθεί από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής με αντίστοιχη υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ οικ.172425/12-12-2013 (ΦΕΚ 3266/Β'/20-12-13) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β αυτής.
9. Το από 5-06-2024 αίτημα πολίτη για έλεγχο των επιπέδων θορύβου από κλιματιστικές μονάδες της δραστηριότητας του θέματος, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά και έλαβε Α.Π. 677344/5-06-24 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
10. Η από 28-06-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και την υπεύθυνη της δραστηριότητας.
11. Η με Α.Π. 831138/8-07-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, που απεστάλη συστημένα στη δραστηριότητα του θέματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την Κλήση σε απολογία.
12. Η από 24-07-24 αίτηση των υπευθύνων της δραστηριότητας για παράταση 10 επιπλέον ημερών για την υποβολή απόψεων, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21 (έλαβε Α.Π. 898905/25-07-24 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).
13. Το από 1-08-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας απολογητικό υπόμνημα με τις απόψεις και τις προγραμματισμένες ενέργειες συμμόρφωσης για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου, (έλαβε Α.Π. 933902/2-08-24 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (9) ανωτέρω σχετικού, όπου γίνεται αναφορά για σημαντική όχληση από τις κλιματιστικές μονάδες που βρίσκονται στον πίσω αύλειο χώρο του 'MEDITERRANEO HOSPITAL' - Διαγνωστική & Νοσηλευτική Κλινική Ε. Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε. το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ηλείας 8-12, στον Δήμο Γλυφάδας, την Παρασκευή 28-06-2024 πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος – ηχομέτρηση στην εν λόγω δραστηριότητα από τις υπαλλήλους-ελεγκτές της υπηρεσίας Μιχαλοπούλου Φωτεινή και Βήτου Μαρίানা.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στον πίσω αύλειο χώρο της κλινικής είναι εγκατεστημένες οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού και αερισμού της δραστηριότητας, οι οποίες βρέθηκαν να λειτουργούν. Για τον έλεγχο των επιπέδων θορύβου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση στο χώρο αυτό, στο όριο με τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας όπου διαμένουν οι καταγγέλλοντες, κατά την οποία διαπιστώθηκε **υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 2,20 dB(A) από την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη των 50 dB(A)** (το όριο θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό για περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο, μετρούμενου στο όριο του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81).

Με την (11) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Μετά την παράταση που αιτήθηκε με το (12) σχετικό, ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας υπέβαλε εμπρόθεσμα απολογητικό υπόμνημα με τις απόψεις και τις προγραμματισμένες ενέργειες συμμόρφωσης για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου, συνοδευόμενες από δελτίο επιβεβαίωσης παραγγελίας σε εταιρία μελετών ακουστικής (σχετικό 13).

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά στην υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της (7) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτής. Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης λαμβάνεται υπόψη το θετικό ιστορικό συμμόρφωσης της εν λόγω δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στην (11) σχετική Προσωρινή Έκθεση και σύμφωνα με το Σχήμα 2, Ενότητα (Δ) της (7) σχετικής, η εν λόγω παράβαση κατατάσσεται τελικά στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις.

Για τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία, διαμορφώνεται ο Πίνακας του ΠΔΕ, το οποίο η εν λόγω δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Παράβαση	Απαιτούμενες ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
1.	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 2,2 dB(A) στον πίσω αύλειο χώρο της κλινικής	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου και υποβολή στοιχείων συμμόρφωσης, όπως τεχνική έκθεση, φωτογραφίες, μετρήσεις θορύβου στα όρια του ακινήτου, που επιβεβαιώνουν τη μη υπέρβαση των 50 dB (A).	Χαμηλή	Εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της Οριστικής έκθεσης Ελέγχου

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης.**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί να πραγματοποιηθεί** και με την προσκόμιση επαρκών σχετικών στοιχείων, όπως τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία να περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί, παραστατικά, μετρήσεις ήχου, φωτογραφίες κλπ, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία.

Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας θα πρέπει να υποβάλουν τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (σχετικό 5) σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, **παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της δραστηριότητας**, βάσει της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση **στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4964/2002 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΔΙΩΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 73/22
2. Χρονολογικό Αρχείο 2024