

Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ :1.SUNCONNECT I.K.E 1

ΑΛΛΑΓΗΣ

(δια του δικηγόρου)

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΙΝΑΝ ΚΑΒΑΖ

ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλάτωνος 4

Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΞΑΝΘΗ Τ.Κ 67131

(συστημένο-αποδεικτικό επίδοσης)

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ

Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα

Τηλέφωνο : 213 2005240

Email :tperivallontos.anat@patt.gov.gr

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ:Πράξη (γ') Βεβαίωσης Παράβασης κατόπιν μη συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της με αρ. πρωτ. 28058/8-1-2024 (α') Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και με αρ. 541347/29-4-2024 (β') Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500KW, με φορέα την SUNCONNECT I.K.E 1, ευρισκόμενη επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 109290/39629/16 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18)
3. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
4. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και τον Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α /28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας...και την προστασία του περιβάλλοντος»
5. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-...-Ρύθμιση

- Θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
 8. Η Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α)».
 9. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) περί τροποποίησης παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.
 10. Η με αρ. Πρωτ. 1374845/22-12-22 καταγγελία του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού συλλόγου Μεγάλα Πεύκα – Κερατέας.
 11. Η με αρ. πρωτ.706216/23-09-2020 Βεβαίωση απαλλαγής του Ν. 3468/2006 άρθρο 8 παρ. 13 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
 12. Το από 03-03-2023 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
 13. Το με αρ. πρωτ. 522185/2-05-2023 (ορθή επανάληψη ως προς τον αποδέκτη) έγγραφο διαβίβασης της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της Υπηρεσίας μας-Κλήτευση υποβολής απόψεων, στον αντίκλητο δικηγόρο της δραστηριότητας SUNCONNECT IKE 1 και το από 16-05-2023 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού.
 14. Τη υπ' αρ. 847729/7-7-2023 Οριστική έκθεση ελέγχου-Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών και το από 14-7-2023 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού από τα ΕΛΤΑ.
 15. Η με αρ. πρωτ 981028/7-8-2023 αίτηση του κ. Αποστολάκη Ευστάθιου (ενεργών κατ' εντολή του δικηγόρου-εκπροσώπου Σινάν Καβάζ) με την οποία καταθέτει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) για τον περιορισμό θορύβου του εν θέματι Φ_Β πάρκου.
 16. Το με αρ. Πρωτ. 1048805/1-9-2023 ενημερωτικό έγγραφό μας με το οποίο καλούμε εκ νέου τον ελεγχόμενο φορέα σε υποβολή δήλωση συμμόρφωσης αφού με το (15) σχετικό υποβάλλει γενικές προτάσεις περί εξάλειψης του θορύβου και το από 8-9-2023 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού από τα ΕΛΤΑ.
 17. Το υπ' αρ. 1168018/28-9-2023 έγγραφό μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (ετήσιων ακαθάριστων εσόδων) με συνημμένο το υπ' αρ.1167867/28-9-2023 αίτημα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων.
 18. Το υπ' αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ'1125575 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/17-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.
 19. Η υπ' αρ. 1380588/9-11-2023 πράξη βεβαίωσης παράβασης με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων της υπηρεσίας μας και το από 28-11-2023 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού από τα ΕΛΤΑ.
 20. Η υπ' αρ. 28058/8-1-2024 ορθή επανάληψη της (α') πράξης βεβαίωσης παράβασης με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων της υπηρεσίας μας και με προσαρτημένο πλάνο διορθωτικών ενεργειών καθώς και το από 16-1-2024 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού από τα ΕΛΤΑ.
 21. Τη με αρ. πρωτ. 160323/5-2-2024 Απόφαση επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «SUNCONNECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 1-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», για υπέρβαση νόμιμου ορίου θορύβου, κατά την

- λειτουργία της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύος 500KW, ευρισκόμενης επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε Ανατολικής Αττικής και το από 16-2-2024 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού μέσω ΕΛΤΑ.
22. Τη με αρ. πρωτ. 342297/14-03-2024 νεότερη καταγγελία του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μετοχίου -Μεγάλα Πεύκα – Κερατέας με την οποία μας ενημερώνει ότι η εταιρεία SUNCONNECT δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
23. Το με αρ. πρωτ. 400801/28-03-2024 έγγραφό μας με θέμα: «Κλήτευση υποβολής απόψεων κατόπιν μη συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500KW, με φορέα την SUNCONNECT Ι.Κ.Ε 1, ευρισκόμενη επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε Ανατολικής Αττικής» και το από 9-4-2024 αποδεικτικό επίδοσης του εν λόγω εγγράφου μέσω ΕΛΤΑ.
24. Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος δεν απάντησε στην ως άνω κλήση και δεν υπέβαλλε απόψεις,
25. Η με αρ. πρωτ. 541347/29-04-2024 Πράξη (β') Βεβαίωσης Παράβασης κατόπιν μη συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της με αρ. πρωτ. 28058/8-1-2024 (α') Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500KW, με φορέα την SUNCONNECT Ι.Κ.Ε 1, ευρισκόμενη επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε Ανατολικής Αττικής (σχετ 23) και το από 17-05-2024 αποδεικτικό επίδοσης του εν λόγω εγγράφου,
26. Τη με αρ. πρωτ. 651510/28-5-2024 Απόφαση (β') επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «SUNCONNECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 1-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», για υπέρβαση νόμιμου ορίου θορύβου, κατά την λειτουργία της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύος 500KW, ευρισκόμενης επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε Ανατολικής Αττικής και το από 7-6-2024 αποδεικτικό παράδοσης του εν λόγω σχετικού μέσω ΕΛΤΑ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της (10) σχετ. καταγγελίας του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού συλλόγου Μεγάλα Πεύκα – Κερατέας, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση στις 03-03-2023, κατόπιν υπηρεσιακής εντολής, στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού που βρίσκεται στην περιοχή Μετόχι, μεταξύ των οδών Άνθεων & Δάφνης του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε Ανατολικής Αττικής.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως διεξοδικά περιγράφεται στην (12) σχετ. έκθεση αυτοψίας. Το σημείο λήψης της μέτρησης ήταν στο όριο της βορειοανατολικής πλευράς του γηπέδου της εγκατάστασης, επιλέγοντας το ως δυσμενέστερο, αφού αποτελεί το πλησιέστερο σημείο με την γειτνιάζουσα οικία. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του ως άνω μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά τον χρόνο ελέγχου και το ότι πλησίον της εγκατάστασης υπάρχουν οικίες, **βρέθηκε να υπερβαίνει το**

όριο εκπομπής θορύβου κατά 9,5 dB(A), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981, σχετικό 7).

Σύντομο ιστορικό

Κατόπιν της άπρακτης προθεσμίας υλοποίησης του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (λήξη υλοποίησης αυτού την 15η-08-2023) που είχε προσαρτηθεί στην (14) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου, η Υπηρεσία μας με το (16) σχετικό έγγραφο κάλεσε τον ελεγχόμενο προς υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης, όμως ο φορέας της δραστηριότητας δεν ανταποκρίθηκε στη κλήση μας.

Εν συνεχεία η Υπηρεσία προέβη σε αιτιολογημένη Πράξη (α') Βεβαίωσης Παράβασης (σχετικό 20) με προσαρτημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ημερομηνία λήξης αυτού την 17η-02-2024). Μετά το πέρας της (άπρακτης) ημερομηνίας, κλήτευσε τον ελεγχόμενο για υποβολή απόψεων (σχετικό 23) προκειμένου να αξιολογηθούν οι κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν και τη μη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Ο ελεγχόμενος δεν υπέβαλλε απόψεις και στοιχεία για τυχόν συμμόρφωση (Δήλωση Συμμόρφωσης).

Εν συνεχεία η Υπηρεσία προέβη σε αιτιολογημένη Πράξη (β') Βεβαίωσης Παράβασης (Σχετικό 25) με προσαρτημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ημερομηνία λήξης αυτού την 18η-06-2024). Η πάροδος και της ως άνω προθεσμίας υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών, παρήλθε άπρακτη.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης γίνεται σύμφωνα με τη παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ελεγχόμενος φορέας είναι δύο φορές υπότροπος.

Συνεπώς η τελική κατάταξη της σοβαρότητας μιας χαμηλής παράβασης, κατηγορίας Β, σε περίπτωση αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης (δύο φορές υπότροπος) την αναβαθμίζει σε **μέτρια**.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, ισχύει:

Γ.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις μέτριας σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(25) σχετικό], ο φορέας θεωρείται υπότροπος (δυο φορές) και προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται στις **τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα Ευρώ (3.690€)**, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της (6) σχετικής [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος] και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας, τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εσόδων και τα ελάχιστα/ μέγιστα ποσά ανά κατηγορία σοβαρότητας παράβασης που καθορίζονται στο άρθρο 180 του Ν.5037/2023 (σχετικό 9) δεδομένου ότι σε περίπτωση υποτροπής το ποσοστό επί των ετησίων ακαθάριστων εσόδων διπλασιάζεται.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 1.β του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/2023), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A / A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 9,5 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση ή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Μέτρια	Εντός ενός (1) μήνα

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων ήχου από πιστοποιημένη εταιρεία, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου κατόπιν και της (γ') Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις. Συνεπώς ενημερώνουμε τον ελεγχόμενο φορέα ότι η υπηρεσία μας μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα προβεί σε εισήγηση της αναστολής λειτουργίας της εν θέματι δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4843/2021, Ν.4964/2022 & Ν.5037/2023 και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022.

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Πρώην Σχολή Ευελπίδων

Κτίριο 16, τκ 10167

2. Δνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Δικτυακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής

4. Καταγγέλλων