



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78  
Ταχ.Κώδικας : 19200  
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης  
Τηλέφωνο : 213 2047 110  
Email: [tm.per.dyt@patt.gov.gr](mailto:tm.per.dyt@patt.gov.gr)

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ : MEDITARIAN Α.Ε.

(Χ. Χριστοφής)

[chrchr@meditarian.gr](mailto:chrchr@meditarian.gr)

**(Με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ : Πίνακας Κοινοποιήσεων

## 1. ΘΕΜΑ

**Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων με την επωνυμία «MEDITARIAN ΑΕ» επί της Λ.ΝΑΤΟ 100 στον Δήμο Ασπροπύργου.**

## 2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου .....».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων .....Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η Εγκύκλιος με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
14. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
15. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

16. Το με αρ. πρωτ. 112767/6117/23-10-2024 έγγραφο από το ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ με το οποίο μας διαβιβάζεται καταγγελία σχετικά με την όχληση από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της εταιρείας MEDITARIAN ΑΕ.
17. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας επεξεργασίας μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων με την επωνυμία MEDITARIAN ΑΕ επί της Λ. NATO 100 του Δήμου Ασπροπύργου (αρ. πρωτ. 615325/5-5-2023) (ΑΔΑ ΨΠΨ97Λ7-ΩΘΠ).
18. Η από 11-11-2024 αυτοψία της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
19. Το από 11/11/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας Meditarian ΑΕ σχετικά με συμβάν στην μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
20. Η με αρ. πρωτ. 19/11/2024 έκθεση αποτελεσμάτων δείγματος που συλλέχθηκε από το συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο EUROFINs για λογαριασμό της υπηρεσίας μας στις 11-11-2024 (αρ.πρωτ.1346119/26-11-2024).
21. Η από 29-11-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ.1379431/3-12-2024 προς την εταιρεία MEDITARIAN ΑΕ και επιδόθηκε στις 29-11-2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
22. Το από 30-12-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (αρ.πρωτ. 15687/08-01-2025).

### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 11-11-2024 στην μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων με την επωνυμία «MEDITARIAN ΑΕ» επί της Λ.ΝΑΤΟ 100 στον Δήμο Ασπροπύργου.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης (Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου ΠΕΔΑ – ΠΕ Περιβάλλοντος) , Μαρία Λίγγου (ΠΕ Χημικών Μηχανικών)

Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία α/α 25 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις φυσικοχημικής επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων (εργασία D9)» της 4ης Ομάδας της κατηγοριοποίησης του 11 σχετικού (Φ841B/2022).

Την ημέρα του ελέγχου η μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων λειτουργούσε κανονικά. Επιπλέον γίνονταν εργασίες επισκευής βλάβης στην δεξαμενή κροκίδωσης. Επιδείχθηκε το βιβλίο λειτουργίας σύμφωνα με τον όρο 15 των ΠΠΔ και ο μετρητής εκροής προς το υπεδάφιο πεδίο (όρος 14).

Στην περίμετρο της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων διαπιστώθηκε η ύπαρξη οσμής που προερχόταν από την εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων.

Κατά τον έλεγχο ελήφθησε δείγμα από το φρεάτιο εξόδου από εξωτερικό συνεργάτη της Περιφέρειας Αττικής (Eurofins), από τα αποτελέσματα του οποίου (σχετ 19) δεν διαπιστώθηκε η υπέρβαση των οριακών τιμών της μονάδας επεξεργασίας σύμφωνα με τον όρο 12 του χωρίου Φάση Λειτουργίας της ΑΕΠΟ (σχετ. 16).

Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν και παρελήφθησαν οι 2 τελευταίες μετρήσεις της εταιρείας (15/10/2024 & 1/11/2024) από την έξοδο της μονάδας, από τη μελέτη των οποίων δεν προέκυψε υπέρβαση των οριακών τιμών.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1 :Διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάχυτων οσμών περιμετρικά της μονάδας επεξεργασίας των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα όπου βρίσκεται η δεξαμενή εξισορρόπησης αλλά και στην δεξαμενή πάχυνσης της λάσπης και ζητήθηκε όπως η εταιρεία μας τεκμηριώσει ή και μας γνωστοποιήσει μέτρα που προτίθεται να πάρει για τον περιορισμό έκλυσης των δυσάρεστων οσμών στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης.

2 :Επιπλέον ζητήθηκαν όπως μας προσκομισθούν τα παραστατικά παράδοσης λάσπης για το τελευταίο δίμηνο, σύμφωνα και με τον όρο 17 της ΑΕΠΟ.

3 :Τέλος ζητήθηκε όπως ορισθεί υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα και με τον όρο 18 της ΑΕΠΟ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε σε υπάλληλο της εν λόγω δραστηριότητας.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας ενημέρωσε με την από 29/11/2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου την «MEDITARIAN ΑΕ» για τις διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης και η εν λόγω δραστηριότητα υπέβαλε τις απόψεις της στις 30/12/2024 (αρ.πρωτ. 15687/08-01-2025).

#### **4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

##### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1η:**

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάχυτων οσμών περιμετρικά της μονάδας επεξεργασίας των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα όπου βρίσκεται η δεξαμενή εξισορρόπησης αλλά και στην δεξαμενή πάχυνσης της λάσπης.

##### **Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:**

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-12-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 15687/08-01-2025) μας ενημέρωσε ότι για τις διάχυτες οσμές περιμετρικά της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα όπου βρίσκεται η δεξαμενή εξισορρόπησης και η δεξαμενή πάχυνσης της λάσπης, βρίσκονταν στο στάδιο αναζήτησης της καλύτερης λύσης για τη μείωση των οσμών. Εν μέρει οι δεξαμενές είναι σκεπασμένες με πανί, δημιουργώντας μία προστασία από τις οσμές. Επιπρόσθετα έχουν προχωρήσει στην αναζήτηση επιστημονικής υποστήριξης, για τη λειτουργία του βιολογικού, στον κατασκευαστή του. Επιπλέον μας ενημέρωσε ότι άμεσα θα επανέλθουν για την υποβολή λεπτομερειών για τις διορθωτικές τους ενέργειες και για τις ενέργειες αποκατάστασης της

εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αμέσως μετά την υποβολή του πορίσματος του κατασκευαστή. Παρόλα αυτά οι έλεγχοι όπως pH, σκληρότητα, υπολειμματικό χλώριο, E.coli, καθώς και οι δειγματοληψίες για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της μονάδας ακολουθούν το πλάνο δειγματοληψιών και διενεργούνται συστηματικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση (πίνακας 2: μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2η:**

Ζητήθηκαν όπως μας προσκομισθούν τα παραστατικά παράδοσης λάσπης για το τελευταίο δίμηνο, σύμφωνα και με τον όρο 17 της ΑΕΠΟ.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-12-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 15687/08-01-2025) μας επισύναψε συνημμένα τα δύο τελευταία παραστατικά παράδοσης λάσπης.

Ύστερα από παραπάνω και σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της ενότητας (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024, προκύπτει ότι η εταιρεία τεκμηρίωσε την τήρηση του όρου 17 της ΑΕΠΟ, και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3η:**

Ζητήθηκε όπως οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τον όρο 18 της ΑΕΠΟ.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-12-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 15687/08-01-2025) μας ενημέρωσε ότι ορίσθηκε συγκεκριμένο άτομο ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος.

Ύστερα από παραπάνω και σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της ενότητας (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024, προκύπτει ότι η εταιρεία τεκμηρίωσε την τήρηση του όρου 17 της ΑΕΠΟ, και η παράβαση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ.

## **5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Η) και (Θ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024)),

προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Ύπαρξη διάχυτων οσμών περιμετρικά της μονάδας επεξεργασίας των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων	Μέτρα που προτίθεται να πάρει για τον περιορισμό έκλυσης των δυσάρεστων οσμών από την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων.	Χαμηλή	1 μήνας

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.6) και το Παράρτημα (Η) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) (σχετ.12) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ. 7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (Ε) της (12) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (Ε) της (12) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

#### **ΕΔ**

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 84/2024  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής  
Χ.Α.

**Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής  
Αλλαγής**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

1. Περιφέρεια Αττικής

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &  
Ποιότητας Ζωής

β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.

γ. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης &  
Ψηφιακής εξυπηρέτησης

2. Δήμος Ασπροπύργου

3. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ

4. ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ

Λ. ΝΑΤΟ 120

19300 Ασπρόπυργος