



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλέφωνο: 213 210 1104, 210-6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
Σούπερ μάρκετ
Αθηνάς 60, Καλλιθέα 131 28
eugeniatsormpatzoglou@hotmail.com

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(site@patt.gov.gr)
2. Αναγνωστοπούλου Γιαννούλα
Αθηνάς 60, Καλλιθέα 131 28

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου για το σούπερ μάρκετ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 60 στην Καλλιθέα.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
- ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Η υπ'αρ. 53430845/19-02-2025 αίτηση πολίτη στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης & Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512) της Περιφέρειας Αττικής.
5. Η από 27-03-2025 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Με αφορμή το (4) σχετικό, την Πέμπτη 27-03-2025 και ώρα περίπου 09:45 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μαριάννα Βήτου και Κωνσταντίνο Κοντό ηχομέτρηση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (μοτέρ ψυγείων και κλιματισμός) του σούπερ μάρκετ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 60 στην Καλλιθέα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά το χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στον ημιόροφο του καταστήματος έχουν τοποθετηθεί τα μοτέρ των ψυγείων και το σύστημα κλιματισμού. Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου που προκαλεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, εντός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, και διαπιστώθηκε ότι δεν υπερέβαινε τα 41,5 dB(A). Ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση θορύβου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (3) σχετικό Π.Δ.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση

Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 78/25
2. Χρονολογικό Αρχείο