



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Γ. Φιλιπποπούλου

Τηλ.: 2132101137, 210 6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «World X11»
«TYLER S TAXYΦΑΓΕΙΟ Ε.Ε.»
(ΑΡΧΕΛΑΟΥ 14,
Τ.Κ. 116 35 ΑΘΗΝΑ)
Μέσω e-mail:
geortsoumas@gmail.com
Με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας - ηχομέτρηση στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «World X11» της εταιρείας «TYLER S TAXYΦΑΓΕΙΟ Ε.Ε.», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρχελάου 14 στο Παγκράτι, στον Δήμο Αθηναίων.- **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
3. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
5. Η με αρ. πρωτ. 1045920/1-9-2023 οριστική έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.
6. Η με αρ. 53209347/27-06-24 αίτηση στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7. Το από 19-17-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων για τη διαβίβαση του υπ' αρ. 888460/17-07-2024 ανώνυμου αιτήματος.
8. Η από 06-09-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
9. Η με αρ. πρωτ. 1043098/11-09-24 κλήση σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου.
10. Η με αρ. πρωτ. 1087803/23-09-24 αίτηση υποβολής απόψεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (6) και (7) σχετικών, την Παρασκευή 06-09-2024 υπάλληλοι της υπηρεσίας Γεωργία Φιλιπποπούλου και Μαριάνα Βήτου διενήργησαν μερικό έλεγχο στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «World X11» της εταιρείας «TYLER S TAXYΦΑΓΕΙΟ Ε.Ε.», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρχελάου 14 στο Παγκράτι, στον Δήμο Αθηναίων.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον από 06-09-2024 έλεγχο πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος του καταστήματος στο μέγιστο της λειτουργίας του. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας με είσοδο επί της οδού Καλλιμάχου 1, υπέρβαση κατά 4,8 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης την κατατάσσει στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-24).

Στη συνέχεια, με το (9) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον υπεύθυνο της επιχείρησης και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του, ενημερώνοντάς για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους. Για τα παραπάνω τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με τη (10) σχετική αίτηση ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημέρωσε ότι προτίθεται να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης και ότι θα αποστείλει την πρόταση εξειδικευμένου τεχνικού. Δεν έχουν όμως κατατεθεί στην υπηρεσία μας, έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, στοιχεία συμμόρφωσης.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του Παραρτήματος Η της (3) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να εφαρμόσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** εντός του χρονοδιαγράμματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 4,8 dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Ηχομονωτικά μέτρα / Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από μετρήσεις θορύβου που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού όπου περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της υπέρβασης,

συνοδευόμενα από σχετικές ηχομετρήσεις), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (3) σχετ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. Περιφέρεια Αττικής
Α. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
e-mail: site@patt.gov.gr
Β. Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών
2. Δήμος Αθηναίων
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας &
Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών
(για ενημέρωση σχετικά με το αίτημα με
αρ. 888460/17-07-2024)
3. κα Μορφωνιού Ειρήνη
Ελλανίκου 30, Τ.Κ. 11635 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

1. Φ.Κατ. 255/24
2. Χρονολογικό Αρχείο