



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡ., Ν., Β. & ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μύλων 111
114 40 Αθήνα

Κοιν.: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
& ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (για ανάρτηση)
(site@patt.gov.gr)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ
c.tsiounis@music-art.gr

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα αυτοψίας στον καυστήρα (πετρελαίου) κεντρικής θέρμανσης διώροφης κατοικίας επί της οδού Μύλων 111, στον Δ. Αθηναίων

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)
3. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022)
4. Η με αρ. πρωτ. 237934/25-02-2025 καταγγελία

Σε συνέχεια της (4) σχετικής, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Μ. Τρίτη, 15-04-2025 και ώρα 09:15 στον καυστήρα (πετρελαίου) κεντρικής θέρμανσης διώροφης κατοικίας επί της οδού Μύλων 111, στον Δ. Αθηναίων, προκειμένου να ελέγξει τα καταγγελλόμενα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διενεργήθηκε μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων και της αιθάλης και βρέθηκαν εντός ορίων. Επιδείχθηκε φύλλο ετήσιας συντήρησης του καυστήρα σε ισχύ, με ημερομηνία συντήρησης 08-04-2025. Επιδόθηκε αντίγραφο έκθεσης ελέγχου με τις μετρήσεις καυσαερίων στον υπεύθυνο λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης της κατοικίας.

Μετά τα παραπάνω, η προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική, η καταγγελία τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας και το παρόν αποστέλλεται στην Αυτοτελή Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή:
Φ. Καταγγελιών 58/25
Χρονολογικό Αρχείο