



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Μ. Βήτου
Τηλ.: 213-2101104, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: SALA ΣΤΟΥΚΗ Μ. CONXHI AR. Ο.Ε.
Εστιατόριο «DULCIS IN FUNDO»
Πρίγκηπος Πέτρου 33, 166 74 Γλυφάδα
Salamarina14@hotmail.com
1318liore@gmail.com
Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά τον εκπεμπόμενο θόρυβο από την λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού στο εστιατόριο της εταιρίας «SALA ΣΤΟΥΚΗ Μ. CONXHI AR. Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 33 στη Γλυφάδα.

ΕΧΟΝΤΑΣ **ΥΠΟΨΗ:**

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
7. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α' /28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 642948/28-05-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για το εστιατόριο της εταιρίας «SALA ΣΤΟΥΚΗ Μ. CONXHI ΑΡ. Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Πρίγκιπος Πέτρου 33 στη Γλυφάδα.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 751236/20-06-2024 Απόφαση επιβολής προστίμου της Περιφέρειας Αττικής.
13. Το από 20-01-2025 φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
14. Την από 20-01-2025 έκθεση επανελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 106636/28-01-2025 κλήση σε απολογία της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 155688/06-02-2025 αίτηση πολίτη.
16. Το υπ' αρ. πρωτ. 314571/14-03-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος προς την ΑΑΔΕ.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ'139247 ΕΞ2025 ΕΜΠ/26-03-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τη Δευτέρα 20-01-2025 και ώρα περίπου 11:30 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Βήτου Μαριάννα και Φιλιπποπούλου Γεωργία επανελέγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του εστιατορίου της εταιρίας «SALA ΣΤΟΥΚΗ Μ. CONXHI ΑΡ. Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Πρίγκιπος Πέτρου 33 στη Γλυφάδα.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της (11) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, όπου είχε τεθεί προθεσμία για την πραγματοποίηση ενεργειών μείωσης του θορύβου που παράγεται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Υπέρβαση ορίου θορύβου

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας (τρία μοτέρ ψυγείων και το απαγωγικό σύστημα των εσίων της κουζίνας και του ξυλόφουρνου) στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 3,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με την (14) σχετική Έκθεση επανελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες

προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (14) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας εντός της προθεσμίας που τέθηκε και έως την ημέρα σύνταξης της παρούσας.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (7) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. Υπολογισμός προστίμου - Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(11) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Λαμβάνοντας υπόψη το (17) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με τον πίνακα 8 της ενότητας (Η) της (7) σχετικής Υ.Α., όπου προβλέπεται ότι το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται **δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΕΑΕ) επί του 1%** (για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, σε περίπτωση υποτροπής), ελέγχθηκε και δεν το υπερβαίνει **και, ως εκ τούτου, το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται είναι το ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα ένα ευρώ (1.381€)**, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τον πίνακα 7 της ενότητας (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων τριακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (1.381€)** στην εταιρία **«SALA ΣΤΟΥΚΗ Μ. CONXHI AR. Ο.Ε.»** που βρίσκεται επί της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 33 στη Γλυφάδα, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 3,5 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις), σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
[με συν. το (14) σχετικό]
- β) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών
- δ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών
- ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

2. Δήμος Γλυφάδας

3. ΥΠΕΝ

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
Sene.tep@prv.ypeka.gr

4. mouzakisk@yahoo.gr

Εσωτ. διανομή:
Φ.Κατ. 242/23
Χ.Α.