



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &**  
**ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ**  
**ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &**  
**ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &**  
**ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Ταχ. Δ/ση:** Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα  
**Πληροφορίες:** Εμμ. Τσιακαλάκης  
**Τηλ.:** 213-2101103, 210 6984302  
**Email:** [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)

**Αθήνα,**

**Προς:** «HOTEL CLUSTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.»  
«COCO-MAT ATHENS BC»  
Φαλήρου αρ. 5  
117 42 Αθήνα  
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

**Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

### **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης**

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το Ξενοδοχείο «HOTEL CLUSTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με την επωνυμία «COCO-MAT ATHENS BC», που λειτουργεί επί της οδού Φαλήρου αρ. 5 στο Δήμο Αθηναίων.

#### **ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:**

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
7. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α' /28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
11. Η υπ' Αρ. Πρωτ. 716660/12-6-2023 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με εισήγηση επιβολής προστίμου και ΠΔΕ για πού αφορά το εν θέματι ξενοδοχείο.
12. Η υπ' Αρ. Πρωτ. 815469/3-7-2023 Απόφαση επιβολής προστίμου, πού αφορά το εν θέματι ξενοδοχείο.
13. Η από 5-9-2024 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και από τον υπάλληλο του ξενοδοχείου κ. Κωνσταντίνο Σαριγιαννίδη.
14. Η από 5-9-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.
15. Το υπ' ΑΠ: 1088876/23-9-2024 έγγραφο με το οποίο έγινε Διαβίβαση της Προσωρινής έκθεσης ελέγχου με Κλήτευση σε απολογία από την υπεύθυνη εταιρεία του εν θέματι Ξενοδοχείου.
16. Η υπ' ΑΠ: 1090982/23-9-2024 αίτηση υποβολής απόψεων του κ. Γεωργίου Περτέση για λογαριασμό της υπεύθυνης εταιρεία του εν θέματι Ξενοδοχείου.
17. Η υπ' ΑΠ: 1175331/12-10-2024 αίτηση υποβολής υπομνήματος με απολογία της νόμιμης εκπροσώπου κας Βασιλικής Γεωγακοπούλου με συνημμένη την από 11-10-2024 επιστολή για τα μέτρα που ελήφθησαν, την από 3-10-2024 Ρύθμιση απόδοσης κλιματιστικών μηχανημάτων της Τεχνικής εταιρείας AIR DYNAMICS ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ, την από Οκτώβριος 2024 Τεχνική Έκθεση Ηχομετρήσεων της ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ και την από 11-10-2024 Τεχνική Αναφορά Ηχομετρήσεων της noisecontrol του Μηχανικού Ακουστικής κ. Κώστα Δεμέναγα.
18. Η από 1-4-2025 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από υπάλληλο του εν λόγω Ξενοδοχείου.
19. Το υπ' Αριθ. Πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 150444 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/16-4-2025 Εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σε συνέχεια της (11) σχετικής, όπου είχε τεθεί προθεσμία για την πραγματοποίηση ενεργειών μείωσης του θορύβου, που παράγεται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εν θέματι Ξενοδοχείου, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε την 5-9-2024 αυτοψία – έλεγχο (ηχομέτρηση) στο Ξενοδοχείο «HOTEL CLUSTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.». με την επωνυμία «COCO-MAT ATHENS BC», που λειτουργεί επί της οδού Φαλήρου αρ. 5 στο Δήμο Αθηναίων.

#### **B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Υπέρβαση ορίου θορύβου**

Κατά τον χρόνο ελέγχου, των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού, που βρίσκονται τόσο στο ισόγειο στον πίσω ακάλυπτο χώρο μεταξύ των δύο κτιρίων του εν λόγω ξενοδοχείου όσο και στην ταράτσα του Β' κτιρίου διαπιστώθηκαν, στο όριο του ακινήτου, υπερβάσεις κατά 17dB(A) & 14dB(A) του ανώτατου

επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με το (15) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε η από 5-9-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου και κλητεύθηκε η εν θέματι εταιρεία για υποβολή απόψεων, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (15) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Με τις (16) και (17) σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν απόψεις - απολογία, τεχνικές ρύθμισης απόδοσης των κλιματιστικών μηχανημάτων, καθώς και τεχνικές εκθέσεις ηχομετρήσεων στις οποίες αναφέρεται ως **συμπέρασμα η μείωση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου με καταγεγραμμένες μετρήσεις να είναι εκτός νόμιμων ορίων και προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ηχομονωτικών/ηχοαπορροφητικών πετασμάτων περιμετρικά των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ψύξης.**

#### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ: Υπέρβαση ορίου θορύβου**

Προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει επέλθει συμμόρφωση, δεδομένου ότι σύμφωνα με το (17) σχετικό προτεινόταν επιπλέον μέτρα, η υπηρεσία μας προέβη την 1-4-2025 σε επανέλεγχο - ηχομέτρηση των μηχανημάτων κλιματισμού του εν θέματι Ξενοδοχείου, όπως βρέθηκαν να λειτουργούν και **διαπιστώθηκε ότι έχει επέλθει μείωση του θορύβου, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει υπέρβαση κατά 0,7dB(A) και κατά 5,5dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).**

#### **Σοβαρότητα παράβασης:**

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (7) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

#### **Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

#### **Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86**

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

##### **Δ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΕΑΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

I=1

ΠΒ = 6.000. Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της 7ης σχετικής Υ.Α.

ΣΕΑΕ = 4,20483 Συντελεστής των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΕΑΕ) [ενότητα (Η) της 7ης σχετικής Υ.Α.]. [Λαμβάνοντας υπόψη το (19) σχετικό της ΑΑΔΕ].

ΣΒ = 0,1 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή [πίνακας 6, ενότητα (Η) της 7ης σχετικής Υ.Α.].

ΣΕΕΠ 1 = 1,2 Ιστορικό συμμόρφωσης [πίνακας 7 ενότητα (Η) της 7ης σχετικής Υ.Α.].

ΣΕΕΠ 2 = 1 Συμπεριφορά /συνεργασία κατά τον έλεγχο [πίνακας 7 ενότητα (Η) της 7ης σχετικής Υ.Α.].

ΣΕΕΠ 3 = 0,8 Συμμόρφωση μετά τον έλεγχο και πριν την επιβολή προστίμου.

ΣΕΕΠ 4 =1,1 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους (Δεν διέθεσε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να συμμορφωθεί.

ΣΕΕΠ 5 =0,9 Συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης με τον τρέχοντα έλεγχο.

ΣΕΕΠ 6 = 1 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο.

ΣΕΕΠ 7 =1 Κοινωνικά κριτήρια.

**Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:**

$$ΥΠ= 6000*4,20483*0,1*1,2*1*0,8*1,1*0,9*1*1 = 2.398€$$

Λαμβάνοντας υπόψη το (19) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με τον πίνακα 8 της ενότητας (Η) της (7) σχετικής Υ.Α., όπου προβλέπεται ότι το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται **δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΕΑΕ) επί του 1%** (για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, σε περίπτωση υποτροπής), ελέγχθηκε και δεν το υπερβαίνει **και, ως εκ τούτου, το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται είναι το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (2.398€)**, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τον πίνακα 7 της ενότητας (Η) της (7) σχετικής Υ.Α.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (2.398€)** στην εταιρεία «**HOTEL CLUSTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» με την επωνυμία «**COCO-MAT ATHENS BC**», που λειτουργεί επί της οδού Φαλήρου αρ. 5 στο Δήμο Αθηναίων, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

#### **Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών**

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών**

| <b>A/A</b> | <b>Διαπιστωθείσα παράβαση κατά τον επανέλεγχο</b> | <b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>                                                                         | <b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b> | <b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος</b> |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1          | Υπερβάσεις ορίου θορύβου κατά 0,7dB(A) & 5,5dB(A) | Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού | Χαμηλή                        | Εντός εξήντα (60) ημερών                                    |

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις), σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

##### **1. Περιφέρεια Αττικής**

- α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής  
[με συν. τα (14), (15) & (18) σχετικά]
- β) Γενική Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
- δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης  
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)  
<[site@patt.gov.gr](mailto:site@patt.gov.gr)>

##### **2. Δήμος Αθηναίων**

##### **3. ΥΠΕΝ**

- Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος  
[Sene.tep@prv.ypeka.gr](mailto:Sene.tep@prv.ypeka.gr)

##### **4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ) Αττικής**

- Α. Τσόχα 7  
115 21 Αθήνα

##### **5. κα Μαργαρίτα Χατζηιωάννου**

- <[mchadziioannou@yahoo.co.uk](mailto:mchadziioannou@yahoo.co.uk)>

#### **Εσωτ. διανομή:**

- 1. Φ. Κατ. 316/19
- 2. Χρονολογικό Αρχείο 2025