



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr

Κοιν.: 1. ΟΤΕ Α.Ε.
Κτίριο Cosmote Technical Services
Απολλωνίου 2, Ηλιούπολη 163 41
2. Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης
atilioupolis@astynomia.gr
3. Δήμος Ηλιούπολης
domisi@ilioupoli.gr
4. nikolaos.antoniadis59@gmail.com

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κτίριο της «ΟΤΕ Α.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Απολλωνίου 2 στην Ηλιούπολη.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
- ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το υπ'αρ. πρωτ. 7011/6/21-α'/05-06-2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης με συνημμένη καταγγελία
4. Το υπ'αρ. πρωτ. Οικ. 18524/24-06-2025 έγγραφο του Δήμου Ηλιούπολης με συνημμένη καταγγελία.
5. Η από 04-07-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από υπάλληλο της δραστηριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια των (3) και (4) σχετικών την Παρασκευή 04-07-2025 και ώρα περίπου 10:15 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Βήτου Μαριάννα και Καραλή Δήμητρα μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κτίριο της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Απολλωνίου 2 στην Ηλιούπολη.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά το χρόνο ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου που παράγεται από τα δύο μηχανήματα ξηρού πεπιεσμένου αέρα (ΞΠΑ) που βρίσκονται στο υπόγειο. Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε στο όριο του ακινήτου επί της οδού Λυσάνδρου, με κλειστά τα παράθυρα του υπογείου.

Τα αποτελέσματα της ηχομέτρησης κατά τον χρόνο ελέγχου έχουν ως εξής:

Ολικός Θόρυβος = 48,5 dB(A) με τη λειτουργία των εν λόγω μηχανημάτων

Η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου που εκπέμπεται από σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό, για περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο, μετρούμενη στο όριο του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, είναι τα 50dB(A) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση ορίου θορύβου.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 161/25
2. Χρονολογικό Αρχείο