



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101104, 210 6984302
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Ηλ. Ταχυδρομείο: dperba@patt.gov.gr

Αθήνα

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Ιωσήφ Μαριάς
Χαριλάου Τρικούπη 27
Γλυφάδα 166 75

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου, κατόπιν μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 27 στη Γλυφάδα.

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Το υπ'αρ. 53628864/29-08-2025 ανώνυμο αίτημα πολίτη στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512) της Περιφέρειας Αττικής.
5. Η από 12-09-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από ένοικο του διαμερίσματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια του (4) σχετικού, την Παρασκευή 12-09-2025 και ώρα περίπου 10:20 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μ. Βήτου και Γ. Φιλιπποπούλου μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 27 στη Γλυφάδα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά το χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στο μπαλκόνι του διαμερίσματος υπάρχουν δύο εξωτερικές μονάδες κλιματισμού. Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία των κλιματιστικών, στο όριο του ακινήτου, και δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση θορύβου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (3) σχετικό Π.Δ.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κατ. 275/25
2. Χρονολογικό Αρχείο