



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 2101119, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
[με συνημμένο το (12) σχετικό]

Κοιν.: 1. Δήμος Καλλιθέας
Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ανδρομάχης 100, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα

Β) Αναπλ. Πρ. Τμήματος Μελετών
Ιφιγένεια Φωλίδου
i.folidou@kallithea.gr

2. κ. Γεωργία Αργυροπούλου
georgiargi@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση υποβληθείσας δήλωσης συμμόρφωσης για ανάρτηση (σε συνέχεια Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών), για τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Καλλιθέας, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Ανδρομάχης 100 στην Καλλιθέα.

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α/6-10-1981) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος»
4. Η με αρ. πρωτ. 1106441/26-09-2024 αίτηση του Αντιδημάρχου Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας που κατατέθηκε στην Υπηρεσία.
5. Η από 14-10-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
6. Η με αρ. πρωτ. 1244159/31-10-24 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - Κλήση για υποβολή απόψεων και στοιχείων.
7. Το με αρ. πρωτ. 57810/1-11-2024 έγγραφο της Τεχνικής Δ/σης του Δήμου Καλλιθέας. (έλαβε αρ. πρωτ. 1302606/14-11-2024 από την Υπηρεσία μας)
8. Το με αρ. πρωτ. 518240/02-05-2025 αίτηση πολίτη.
9. Η με αρ. πρωτ. 705330/11-6-2025 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της Υπηρεσίας μας.
10. Το με αρ. πρωτ. 741221/18-6-2025 αίτηση πολίτη με νέα καταγγελία.
11. Το με αρ. πρωτ. 1142985/23-9-2025 αίτηση πολίτη για ενημέρωση
12. Το με αρ. πρωτ. 1167701/26-9-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μελετών του Δήμου Καλλιθέας.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, μετά από το (12) σχετικό, κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από την Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών του Δήμου Καλλιθέας, το (13) σχετικό, στο οποίο περιγράφονται οι Ενέργειες Συμμόρφωσης στις οποίες προέβη ο Δήμος ως προς την διαπιστωθείσα παράβαση.

Συγκεκριμένα κατατέθηκε σύμβαση του Δήμου με εταιρεία για την προμήθεια, την κατασκευή και τοποθέτηση ειδικά μελετημένου ηχοφράγματος περιμετρικά του ψύκτη που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς επίσης και Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων της εταιρείας, όπου αναφέρεται ότι μετά την τοποθέτηση του ηχοφράγματος ο εκπεμπόμενος θόρυβος δεν υπερβαίνει το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας και το παρόν έγγραφο αποστέλλεται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. προϊστάμενος της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ.330/24
2. Χρονολογικό Αρχείο