



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101104, 210 6984302
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Ηλ. Ταχυδρομείο: dperba@patt.gov.gr

Αθήνα

ΠΡΟΣ: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Βριλησίων
Κισσάβου 11, 152 35 Βριλήσσια

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr
2. saxmourtzoukos@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: **Οριστική Έκθεση Ελέγχου**, κατόπιν επανελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Βριλησίων που βρίσκεται επί της οδού Κισσάβου 11 στα Βριλήσσια.

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Η υπ'αρ. πρωτ. 1271434/06-11-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
5. Οι υπ'αρ. πρωτ. 859018/10-07-2025 και 1073543/08-09-2025 αιτήσεις – καταγγελίες πολίτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια της (4) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, όπου είχε τεθεί προθεσμία για την πραγματοποίηση ενεργειών μείωσης του θορύβου που παράγεται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας, αλλά και τις (5) σχετικές αιτήσεις πολίτη, την Πέμπτη 25-09-2025 και ώρα περίπου 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Βήτου Μαριάννα και Συνοδινού Παναγιώτα επανελέγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του «Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Βριλησίων» που βρίσκεται επί της οδού Κισσάβου 11 στα Βριλήσσια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά το χρόνο ελέγχου διενεργήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας κλιματισμού που είναι τοποθετημένη στον μπροστινό ακάλυπτο, στο όριο του ακινήτου επί της οδού Ν. Πασχαλίδη οδού Ηλιουπόλεως και διαπιστώθηκε ότι δεν υπερέβαινε τα 49,7 dB(A), λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής. Ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση

θορύβου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (3) σχετικό Π.Δ.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κατ. 159/16
2. Χρονολογικό Αρχείο