



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Τηλ.: 213-2101106
Πληροφορίες: Β. Ντούγιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα
ΠΕΤ 2511004232
Φ 393-25

Προς: TKMN DEVELOPMENT I.K.E.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Καποδιστρίου 17, 193 00
Ασπρόπυργος
(Υπόψη των νομίμων εκπροσώπων κ. Ιωάννη
Καμπόλη και κας Χριστίνας Νέζη)
a_tsingos@yahoo.gr

Κοιν.: 1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τμήμα Φυσικών Πόρων
Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
3. Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
e mail: efaanat@culture.gr
4. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, Αθήνα 118 54
5. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα 117

Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» της 10ης Ομάδας “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” του Παραρτήματος Χ της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β’21) υπουργικής απόφασης, εγκατεστημένης ισχύος 4.93 MW στη θέση “ΖΑΣΤΑΝΗ” του Δ. Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με φορέα την TKMN DEVELOPMENT I.K.E.

Σχετικά:

1. Ο Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Ο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-5-18) όπως ισχύει.
3. Η με αρ. πρ. 354515/06-05-2021 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ακρίβος Κων/νος του Ιωάννη, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως ισχύει.
5. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022): *Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 2471) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
6. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3867/03.07.2024): *Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/ 2016 (Β’ 2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011.*

7. Η Υ.Α. αριθμ. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στη Β' κατηγορία της 10^{ης} Ομάδας "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β'21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1,2,8 και 9» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142/3-6-2024 (Β' 3218) «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς» και ισχύει.
8. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142 (ΦΕΚ3218/Β/24) Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
9. Ο Ν.4277/2014 (Α' 156) «Νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις».
10. Ο Ν. 3851/3-6-2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
11. Η Κ.Υ.Α. 49828/12-11-2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
12. Ο Ν. 4685/7-5-2020 (Α' 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Η Υ.Α. 40158/25-8-2010 (ΦΕΚ 1556/Β/22-9-2010) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές», όπως τροποποιήθηκε με την από 28-2-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 583/Β/14-4-2011).
14. Ο Ν. 4951/22 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
15. Ο Ν. 5037/28-3-23 (Α' 78) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
16. Ο Ν. 2742/7-10-1999 (Α' 207) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αιεφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
17. Η από 06-11-2025 10:53:15 (ΠΕΤ 2511004232) αίτηση της TKMN DEVELOPMENT I.K.E. μέσω του ΗΠΜ (αρ. πρωτ. εισερχ. 1367569/25) για την υπαγωγή σε ΠΠΔ του φωτοβολταϊκού σταθμού επί εδάφους εγκατεστημένης ισχύος **4.93** MW στη θέση «ΖΑΣΤΑΝΗ» του Δήμου Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με συνημμένα:
 - Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
 - Συνοπτική Τεχνική Έκθεση
 - φυτοτεχνική μελέτη
 - Χάρτη Προσανατολισμού και Περιοχές Αποκλεισμού
 - Τοπογραφικό Διάγραμμα, από Σεπτ. 2022, του πολιτικού μηχανικού κ. Θεμιστοκλή Τσίγκου (το οποίο έχει υποβληθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής.
 - Γενικό Μονογραμμικό Διάγραμμα κυκλωμάτων μέσης και χαμηλής Τάσης
 - Βεβαίωση Παραγωγού ΡΑΕ υπ' αριθμ. 006602/2025 (Α.Δ.Α.: ΨΑΛ3ΙΔΞ-ΖΤ7)
 - Γνωμοδότηση (με α.π. 288249/27-8-25) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
 - Το από Δεκέμβριο 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500 (εις διπλούν)
 - Την Απόφαση 4/25 της Επιτροπής Δασολογίου Δνσης Δασών Δυτ. Αττικής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αιγάλεω (ΑΔΑ: ΨΗΗΙ4653Π8-Τ9Ω), με την οποία αποφαινεται για τη μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εκτάσεως.
 - Τεύχος Συμβατότητας.
 - Λοιπά έγγραφα (Το α.π. 779027/25 της Δ/σης Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας - Εποικισμού – Αναδάσμου ΠΕ Δυτ. Αττικής, το α.π. 77606 ΑΠΑ 2025 της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής/Τμήμα Α')
18. Το α.π. 96601/25 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με το επιτρεπτό ή μη χωροθέτησης φωτοβολταϊκών πάρκων επί εδάφους εντός της Ζώνης Α' απολύτου προστασίας του όρους Αιγάλεω.»

19. Το α.π. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/9890/615 από 19/03/2025 έγγραφο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με θέμα: «Επιτρεπτό ή μη χωροθέτησης φωτοβολταϊκών πάρκων», σύμφωνα με το οποίο θεωρείται επιτρεπτή η εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στην συγκεκριμένη θέση (αρ. εισερχ. 347516/25).
20. Το α.π. 1369870/25 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής με συνημμένο το φάκελο υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
21. Τα στοιχεία του φακέλου σύμφωνα με τα οποία η προτεινόμενη δραστηριότητα κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, ως «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» εγκατεστημένης ισχύος $P=4.93 \text{ MW}$ ($1 < P \leq 5$).
22. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 215 «Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 998/1979» του ν. 5037/2023 (Α' 78), σύμφωνα με την οποία η παρούσα πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν αποτελεί της έγκρισης επέμβασης.
23. Τα στοιχεία του φακέλου σύμφωνα με τα οποία το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000.
24. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν.4014/11 η οποία ορίζει ότι κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ έργου ή δραστηριότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων κατασκευής δεν εμπίπτει στον έλεγχο της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.

I. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός στη θέση ΖΑΣΤΑΝΗ του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Είδος έργου: Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με α/α 2: «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς».

β. Θέση του έργου: «ΖΑΣΤΑΝΗ», Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ της ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το έργο θα εγκατασταθεί σε ακίνητο έκτασης 118.421,26 τ.μ. Οι συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου στα συστήματα ΕΓΣΑ' 87 και wgs' 84 αναγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

γ. Φορέας του έργου: TKMN DEVELOPMENT I.K.E.

δ. Υπεύθυνος του έργου: Οι Νόμιμοι εκπρόσωποι του φορέα: ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
τηλ. 210 5574000 email: a_tsingos@yahoo.gr

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/24-1-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142/3-6-2024 (Β' 3218) και ισχύει.

Επιπλέον, τίθεται ο ακόλουθος πρόσθετος όρος βάσει της 17 σχτ. γνωμοδότησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής (α.π. 288249/27-8-25):

Καθώς υπάρχει πιθανότητα εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση των εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και με την παρακολούθηση εντεταλμένου υπαλλήλου της. Για τον σκοπό αυτό, ο Κύριος του Έργου θα πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως την ανωτέρω Εφορεία, ώστε να ορισθούν οι εποπτεύοντες και η ημερομηνία έναρξης της εκσκαφής, σύμφωνα με τις δυνατότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Σε περίπτωση

ανεύρεσης αρχαιοτήτων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει σε πλήρη ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με την τηρούμενη σειρά των προς ανασκαφή οικοπέδων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων.

Συν. : 1. Παράρτημα με τις συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Αρχείο Τμήματος Περ.& Κλ. Αλλαγής:

Φ 393-25

ο Αν. Προϊστάμενος της Δνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Κ. Ακρίβος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συντεταγμένες και υψόμετρο έργου					
Χαρακτηριστικά σημεία του έργου	Συντεταγμένες ³				Υψόμετρο (m)
	ΕΓΣΑ '87		WGS 84		
	X	Y	X	Y	
Φ1 ⁴	466.782,35	4.210.056,28	23,623155	38,040217	57,83
Φ2	466.768,42	4.210.050,09	23,622997	38,040160	55,85
Φ3	466.760,82	4.210.059,42	23,622910	38,040244	56,57
Φ4	466.733,04	4.210.054,65	23,622594	38,040200	57,19
Φ5	466.734,57	4.210.027,68	23,622612	38,039957	58,26
Φ6	466.728,48	4.210.001,77	23,622544	38,039723	60,44
Φ7	466.713,09	4.210.018,70	23,622368	38,039875	61,05
Φ8	466.691,82	4.210.025,50	23,622125	38,039936	62,10
Φ9	466.681,84	4.210.022,89	23,622012	38,039912	63,14
Φ10	466.675,57	4.210.017,82	23,621940	38,039866	63,98
Φ11	466.671,93	4.210.012,55	23,621899	38,039819	64,49
Φ12	466.665,23	4.210.009,42	23,621823	38,039790	65,09
Φ13	466.662,91	4.209.999,18	23,621797	38,039698	65,27
Φ14	466.662,40	4.209.995,66	23,621791	38,039666	65,30
Φ15	466.661,34	4.209.988,48	23,621780	38,039601	65,36
Φ16	466.652,20	4.209.984,91	23,621676	38,039569	65,99
Φ17	466.638,64	4.209.988,33	23,621521	38,039599	67,21
Φ18	466.632,17	4.209.997,61	23,621447	38,039682	68,16
Φ19	466.626,70	4.210.004,21	23,621384	38,039742	69,02
Φ20	466.613,66	4.210.008,93	23,621235	38,039784	70,74

Συντεταγμένες και υψόμετρο έργου					
Χαρακτηριστικά σημεία του έργου	Συντεταγμένες ³				Υψόμετρο (m)
	ΕΓΣΑ '87		WGS 84		
	X	Y	X	Y	
Φ21	466.601,15	4.210.009,02	23,621093	38,039784	72,25
Φ22	466.588,81	4.210.006,31	23,620952	38,039759	73,51
Φ23	466.584,86	4.210.004,93	23,620907	38,039747	73,86
Φ24	466.546,09	4.209.985,38	23,620466	38,039569	75,77
Φ25	466.547,02	4.209.974,06	23,620477	38,039467	74,00
Φ26	466.556,39	4.209.961,34	23,620585	38,039353	71,51
Φ27	466.557,88	4.209.959,32	23,620602	38,039335	71,13
Φ28	466.563,93	4.209.946,29	23,620671	38,039217	68,99
Φ29	466.563,31	4.209.927,68	23,620665	38,039050	66,39
Φ30	466.566,26	4.209.911,86	23,620700	38,038907	64,00
Φ31	466.563,93	4.209.905,34	23,620673	38,038848	62,95
Φ32	466.534,02	4.209.893,37	23,620333	38,038739	60,93
Φ33	466.535,96	4.209.910,50	23,620354	38,038894	64,12
Φ34	466.536,66	4.209.916,65	23,620362	38,038949	65,20
Φ35	466.477,36	4.209.935,98	23,619685	38,039121	67,76
Φ36	466.465,09	4.209.939,98	23,619545	38,039157	68,28
Φ37	466.465,09	4.209.948,64	23,619545	38,039235	70,64
Φ38	466.465,09	4.209.951,84	23,619545	38,039264	71,51
Φ39	466.426,84	4.209.950,89	23,619109	38,039254	71,22
Φ40	466.424,10	4.209.951,05	23,619078	38,039255	71,28
Φ41	466.424,06	4.209.950,82	23,619077	38,039253	71,21
Φ42	466.417,25	4.209.950,65	23,619000	38,039251	71,19
Φ43	466.410,22	4.209.898,69	23,618922	38,038783	56,19
Φ44	466.410,00	4.209.900,00	23,618920	38,038795	56,55
Φ45	466.140,32	4.209.900,00	23,615846	38,038785	52,01
Φ46	466.140,99	4.209.903,42	23,615854	38,038815	53,04
Φ47	466.129,49	4.209.910,00	23,615722	38,038874	53,31
Φ48	466.089,65	4.209.916,77	23,615268	38,038934	49,60
Φ49	466.026,96	4.209.915,36	23,614554	38,038919	44,31
Φ50	466.025,69	4.209.906,09	23,614540	38,038835	43,77
Φ51	466.023,00	4.209.864,82	23,614511	38,038463	41,14
Φ52	466.009,62	4.209.852,72	23,614359	38,038354	40,45
Φ53	465.997,86	4.209.840,33	23,614226	38,038241	39,38
Φ54	465.978,35	4.209.812,72	23,614005	38,037992	36,17
Φ55	465.948,29	4.209.799,44	23,613663	38,037871	33,37
Φ56	465.908,38	4.209.800,26	23,613208	38,037877	30,65
Φ57	465.888,79	4.209.890,41	23,612981	38,038689	31,93
Φ58	465.921,79	4.209.893,70	23,613356	38,038720	37,15
Φ59	465.926,77	4.209.911,00	23,613412	38,038876	37,50
Φ60	466.035,83	4.209.923,39	23,614655	38,038991	45,09
Φ61	466.034,30	4.209.978,28	23,614634	38,039486	43,76
Φ62	465.948,41	4.209.968,64	23,613656	38,039396	31,18
Φ63	465.949,85	4.209.998,16	23,613671	38,039662	25,20
Φ64	465.992,74	4.209.999,07	23,614160	38,039672	33,70
Φ65	466.019,14	4.209.998,01	23,614461	38,039663	38,91
Φ66	466.049,49	4.210.014,59	23,614806	38,039814	42,29

Συντεταγμένες και υψόμετρο έργου					
Χαρακτηριστικά σημεία του έργου	Συντεταγμένες ³				Υψόμετρο (m)
	ΕΓΣΑ '87		WGS 84		
	X	Y	X	Y	
Φ67	466.050,27	4.210.015,22	23,614815	38,039820	42,37
Φ68	466.109,12	4.210.038,10	23,615484	38,040028	54,36
Φ69	466.233,76	4.210.098,14	23,616902	38,040574	76,40
Φ70	466.274,40	4.210.123,11	23,617364	38,040800	76,10
Φ71	466.345,52	4.210.126,08	23,618174	38,040830	76,16
Φ72	466.455,61	4.210.104,39	23,619430	38,040638	85,62
Φ73	466.456,65	4.210.100,45	23,619442	38,040603	86,88
Φ74	466.458,71	4.210.021,53	23,619469	38,039892	94,84
Φ75	466.606,56	4.210.119,26	23,621149	38,040778	78,75
Φ76	466.675,81	4.210.087,76	23,621940	38,040496	65,15

Συντεταγμένες και υψόμετρο γηπέδου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης ⁵					
Γήπεδο	Συντεταγμένες (Κεντροβαρικά) ³				Υψόμετρο (m)
	ΕΓΣΑ '87		WGS 84		
	X	Y	X	Y	
Κ ⁶	465.909	4.209.910	23,61321	38,038866	34,8
Αφορά στο σημείο σύνδεσης, καθώς η σύνδεση θα γίνει απευθείας στη μέση τάση χωρίς υποσταθμό ανύψωσης 20/150 kv ή 20/400kv καθώς το έργο είναι αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ και όχι ΑΔΜΗΕ					