



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101119, 210 6984302
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Ηλ. Ταχυδρομείο: dperba@patt.gov.gr

Αθήνα

ΠΡΟΣ: ΚΡΕ-ΠΑΠ Ε.Π.Ε.
ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ &
ΤΥΡΙΩΝ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2
Τ.Κ. 131 23 ΠΕΤΟΥΠΟΛΗ
Email: krepap@yahoo.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου, κατόπιν μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην δραστηριότητα με την επωνυμία «ΚΡΕ-ΠΑΠ Ε.Π.Ε.» που λειτουργεί επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου & Καρύστου 2 στην Πετρούπολη.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α, του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
 2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
 3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει»
 4. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιριοποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025) και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
 6. Το υπ' αρ. πρωτ. 1243240/13-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγειονομικού ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
 7. Το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/109531/6432/20-10-2025 έγγραφο των Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (έλαβε αρ. πρωτ. 1291008/21-10-2025 από την Υπηρεσία μας)
 8. Η από 12-12-2025 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας που υπογράφηκε από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια των (6-7) σχετικών, την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα περίπου 10:45 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δ. Καραλή και Β. Φραγκοπούλου μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση, στην δραστηριότητα με την επωνυμία «ΚΡΕ-ΠΑΠ Ε.Π.Ε.» που λειτουργεί επί της οδού 25ης Μαρτίου & Καρύστου 2 στην Πετρούπολη.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στον πίσω ακάλυπτο χώρο της δραστηριότητας υπήρχε το διπλό κοντέινερ ψύξης, η έξοδος του

εξαερισμού του υπογείου και η εξωτερική κλιματιστική μονάδα του καταστήματος. Επίσης υπήρχαν αποσυνδεδεμένα ένας αεροσυμπιεστής και μία κλιματιστική μονάδα.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου, που προκαλεί ο ως άνω αναφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως βρέθηκε να λειτουργεί στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο. Το κλιματιστικό του καταστήματος κατά δήλωση λειτουργεί στη ψύξη.

Τα αποτελέσματα της ηχομέτρησης κατά τον χρόνο ελέγχου έχουν ως εξής:

- A) L1 (Θόρυβος Βάθους) = 42,5 dB(A) - χωρίς την λειτουργία του ως άνω μηχανολογικού εξοπλισμού
- B) L2 (Ολικός Θόρυβος) = 47,5 dB(A) με τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας των ψυκτικών θαλάμων

Η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου που εκπέμπεται από σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό, για περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο, μετρούμενη στο όριο του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, είναι τα 50dB(A) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες της ακουστικής επιστήμης, η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε, διορθώνεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση του θορύβου βάθους (απροσδιόριστος θόρυβος της περιοχής, χωρίς τη λειτουργία του εξοπλισμού), μόνο εφόσον η διαφορά τους είναι μικρότερη ή ίση με 10dB(A), πράγμα που ισχύει στην περίπτωση αυτή.

Μετά τη διόρθωση προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου που οφειλόταν στην λειτουργία της εξωτερικής μονάδας των ψυκτικών θαλάμων ήταν 45,8 dB(A). Ως εκ τούτου **δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- A) Δ/ση Υγειονομικού Ελεγχου & Περιβαλλοντικής Υγειονομικού ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
- B) Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

sene.tep@prv.ypoka.gr

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Δ/ση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

4. ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

pan.venetis016@gmail.com

Εσωτ. Διανομή:

- 1. Φ. Κατ. 373/21
- 2. Χρονολογικό Αρχείο