



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Συνοδινού

Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302

e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

(για ανάρτηση)

[με συνημμένο το (10) σχετικό]

Κοιν.: 1. METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Λ. Μεσογείων 264, Χολαργός Τ.Κ. 155 62

Συστημένο με απόδειξη

achronopoulos@metropolitan-general.gr

2. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τ.Α.

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου, μετά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων για το νοσοκομείο «METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, που λειτουργεί σε κτίριο επί της οδού Λ. Μεσογείων 264 στον Χολαργό.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
- ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).
3. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
4. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Η από 10-07-2025 ανώνυμη καταγγελία προς το Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με ηχορύπανση προερχόμενη από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 893219/17-07-2025).
7. Η από 10-09-2025 έκθεση αυτοψίας- φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
8. Το με αρ. πρωτ. 1123445/18-09-2025 διαβιβαστικό της προσωρινής έκθεσης ελέγχου για τη δραστηριότητα του θέματος, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία.
9. Τα από 01-10-2025 και 05-12-2025 αιτήματα εκπροσώπου της δραστηριότητας του θέματος σχετικά με χρονική παράταση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες των ενεργειών συμμόρφωσης (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1192910/02-10-2025 και 1521517/08-12-2025 αντίστοιχα).
10. Το από 18-12-2025 απαντητικό αίτημα εκπροσώπου της δραστηριότητας του θέματος σχετικό με τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προέβη η επιχείρηση και με συνημμένη την από Δεκέμβριο 2025 Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων της εταιρείας

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της (8) ανωτέρω κλήσης της Υπηρεσίας μας για το νοσοκομείο «METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, που λειτουργεί σε κτίριο επί της οδού Λ. Μεσογείων 264 στον Χολαργό, κατατέθηκε από εκπρόσωπο της δραστηριότητας η (10) σχετική αίτηση, στην οποία περιγράφονται οι Ενέργειες Συμμόρφωσης στις οποίες προέβη η επιχείρηση ως προς τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και συγκεκριμένα:

- επισκευή και συντήρηση της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του θορύβου που παράγεται.
- τοποθέτηση κατάλληλων ηχοπετασμάτων στην κεντρική κλιματιστική μονάδα των χειρουργείων 11, 12 και 13, επιφέροντας επίσης μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου.

Συνημμένα κατατέθηκε η από Δεκέμβριο 2025 Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων μετά τις ηχομονωτικές επεμβάσεις της εταιρείας ALPHA ACOUSTIKI A.E., στα συμπεράσματα της οποίας αναφέρεται ότι η ηχοστάθμη στο νότιο όριο ιδιοκτησίας που οφείλεται αποκλειστικά στη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ επί της οδού Μεσογείων 264 στον Χολαργό, μετά τις ηχομονωτικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν, είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σε σχέση με τα ηχητικά όρια που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία ΠΔ 1180/81.

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. Το παρόν με συνημμένο το (10) σχετικό, ως δήλωση συμμόρφωσης, κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κων/νος Ακρίβος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 237/25
2. Χρονολογικό Αρχείο