



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Λινάρδος
Τηλ: 213 2005166
E-mail: promanat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αρ. πρωτ. 77045/20-01-2026 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών (ΑΔΑΜ: 26PROC018361627) για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ντουλάπες και την απεγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτήριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καθώς και για το Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής»

Αναφορικά με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50.000 BTU h, της εν θέματι Πρόσκλησης διευκρινίζουμε τα εξής:

- 1) Στην υπ' αρ. Β5 τεχνική προδιαγραφή αναφορικά με την Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης η σωστή Απαίτηση είναι $\geq A+$ και όχι $\geq A++$ όπως εκ παραδρομής αναγράφεται.

B5. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.	$\geq A+$
--	-----------------------------

- 2) Στην υπ' αρ. Β9 τεχνική προδιαγραφή αναφορικά με το ρεύμα με το οποίο πρέπει να λειτουργεί το μηχάνημα η σωστή τεχνική προδιαγραφή είναι: **Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα 380-415V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης** και όχι Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης όπως εκ παραδρομής αναγράφεται.

B9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα 380-415V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης	ΝΑΙ
--	------------

Επισυνάπτεται νέο φύλλο συμμόρφωσης- υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

**Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ