



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. : 15351, Παλλήνη
Πληροφορίες : Ν. Πρίσκου-Γ. Γιαννάκης
Τηλ. : 213 200 5240-34
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη

ΠΡΟΣ:

Υπεύθυνο της αποθήκης apostolocatering που βρίσκεται επί της οδών Καραϊσκάκη & Κοραή στα Γλυκά Νερά, κ. Αποστολάκη
Ευθύμιο στο info@apostocatering.gr

(μέσω Α.Τ Παλλήνης με αποδεικτικό επίδοσης)

ΚΟΙΝ: ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟ ΑΕ» για παραγωγή υψηλών επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της αποθήκης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κοραή στα Γλυκά Νερά. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81)«Περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Άρθρο 2, παρ.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεως γης».
4. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
6. Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-03-2024 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024) Υπουργική Απόφαση «Επικαιροποιημένο Μοντέλο ενεργειών (ΜΕΣ) για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
7. Τη με αρ. πρωτ. 1344326/3-11-2025 επώνυμη καταγγελία πολίτη περί παραγωγής υψηλών επιπέδων θορύβου, από τα μοτέρ των συμπιεστών ψυγείων της αποθήκης της εταιρείας Apostolocatering, που είναι τοποθετημένα σε εξωτερικό τοίχιο του κτίσματος, επί της οδού Κοραή στα Γλυκά Νερά.
8. Την από 20-11-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας με συνημμένο το σχετικό φύλλο ελέγχου.

9. Το με αρ. πρωτ. 1458004/24-11-2025 έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στην εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟ ΑΕ» για παραγωγή υψηλών επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της αποθήκης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κοραή στα Γλυκά Νερά. Κλήση για υποβολή απόψεων και το από 25-11-2025 αποδεικτικό παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
10. Το με αρ. πρωτ. 1605399/23-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕΑΑ με θέμα: «Κλήση σε απολογία-Ζητούνται στοιχεία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (7) σχετικού, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, κατόπιν υπηρεσιακής εντολής, διενήργησαν την Πέμπτη 20-11-2025, έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου, στην αποθήκη της εταιρείας Apostolocatering, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κοραή στα Γλυκά Νερά. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας συντάχθηκε, φύλλο ελέγχου το οποίο υπογράφηκε από τους ελεγκτές υπαλλήλους καθώς και από τον παρευρισκόμενο κ. Χιονίδη Θ. (συστήθηκε ως πεθερός του υπευθύνου της δραστηριότητας κ. Αποστολάκη Ευθυμίου).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από την λειτουργία των μονάδων των συμπιεστών- ψυγείων (μοτέρ) που είναι τοποθετημένες, καθ' ύψος και επιτοίχως, σε εξωτερικό σημείο του καταστήματος, επί της οδού Κοραή. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με το διαπιστευμένο ηχόμετρο CEL 440, στο όριο της ιδιοκτησίας και βρέθηκε ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος **υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο βάσει του (3) σχετικού κατά 10,5dB(A) και συνεπώς διαπιστώνεται περιβαλλοντική παράβαση** (Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής στην προσωρινή έκθεση ελέγχου γράφτηκε λανθασμένα η τιμή 14,5 dB(A) αντί του σωστού 10,5 dB(A)).

Εν συνεχεία η Υπηρεσία μας συνέταξε την (8) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και κάλεσε τον φερόμενο υπεύθυνο της αποθήκης apostolocatering που βρίσκεται επί της οδών Καραϊσκάκη & Κοραή στα Γλυκά Νερά, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (9) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό, στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21(σχετικό (4)), να υποβάλει τις απόψεις του, δηλώνοντάς μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω περιβαλλοντικής παράβασης, ήτοι υπέρβαση νόμιμου ορίου θορύβου και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Η προθεσμία υποβολής απόψεων παρήλθε άπρακτη αφού ο ελεγχόμενος φορέας δεν υπέβαλε απόψεις.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Μετά τα ως άνω η Υπηρεσία μας διαπιστώνει την κάτωθι παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση: Υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10- 81)(σχετικό 3).

Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλή παράβαση** σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) του (Ι) παραρτήματος της (6) σχετ. ΥΑ με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (πίνακας 1).

Μετά τα παραπάνω, ο φερόμενος ως υπεύθυνος της αποθήκης apostolocatering που βρίσκεται επί της οδών Καραϊσκάκη & Κοραή στα Γλυκά Νερά, υποχρεούται να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ως προσαρτάται παρακάτω, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (σχετ. 5) και του παραρτήματος (Η) της ΥΑ του ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (σχετ. 6) εντός του ως κάτωθι τιθέμενου χρονοδιαγράμματος:

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες Διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Υπέρβαση νόμιμου ορίου θορύβου	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων (αλλαγή μηχανημάτων, αλλαγή θέσης, τοποθέτηση ηχοπαγίδων κλπ) προς εξάλειψη της υπέρβασης του θορύβου	Χαμηλή	Ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας ο ελεγχόμενος καλείται να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Αντί αυτοψίας η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, μετρήσεις ήχου από πιστοποιημένη εταιρεία και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 5). Για το λόγο αυτό καλείται ο ελεγχόμενος να υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 4) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (σχετ. 5) και του παραρτήματος της ΥΑ (σχετ. 6).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1)Γραφείο Αντ/χη ΠΕ Ανατολικής Αττικής
- 2)Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕΑΑ
- 3)Καταγγέλλων
- 4)site@patt.gov.gr

Εσωτερική διανομή:

-Αρχείο Φακέλου
(Κ1/909)