@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ac4dfbd12458a2253107d34
ΑΠ:1291221
Υπογραφή: 07/10/26 11:10
Διανομή: 07/10/26 11:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Φύκαρης
Τηλ.: 213-2101138, -09, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: 1. Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Φυλής 245 & Ολυμπίας 27,
Αθήνα 112 53
[Συστημένο με απόδειξη παραλαβής]

2. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (Υπ. Υπ/τος)
palekom@gmail.com

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: **Οριστική Έκθεση Ελέγχου.** Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο υποκατάστημα της δραστηριότητας με την επωνυμία **«Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε»**, επί της οδού **Φυλής 245 & Ολυμπίας 27** στην **Αθήνα. - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών**

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 103/Α/29.06.2026).
4. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β΄/11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
6. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β΄/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025

(ΦΕΚ 3494/Β΄/4-7-2025) και τις σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.

7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
8. Η με αρ. 945290/17-07-2026 διαβίβαση αιτήματος πολίτη από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων με αριθμό 1277067-16/07/26 σχετικά με ηχορύπανση από το υποκατάστημα εμπορίας τροφίμων Π. Βασιλόπουλος.
9. Η με αρ. 960527/21-07-2026 διαβίβαση αιτήματος πολίτη από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων με αριθμό 1278167/18-07-2026 σχετικά με ηχορύπανση από το υποκατάστημα εμπορίας τροφίμων Π. Βασιλόπουλος.
10. Η από 18-08-2026 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από το υπεύθυνο του υποκαταστήματος.
11. Η με αρ. πρωτ. 1080797/21-08-2026 προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας η οποία επιδόθηκε στις 04-09-2026 συστημένη με απόδειξη παραλαβής (RE173901958GR).
12. Το με αρ. πρωτ. 1136139/07-09-26 ηλεκτρονικό μήνυμα πολίτη για μη αποκατάσταση του προβλήματος της όχλησης από την εν λόγω δραστηριότητα.
13. Το με αρ. πρωτ. 1219655/24-09-26 ηλεκτρονικό μήνυμα πολίτη για συνέχιση της όχλησης από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (8), (9) σχετικών, την Τρίτη 18-08-2026 και ώρα περίπου 09:30 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Φύκαρη Ευστάθιο, Καραλή Δήμητρα και Δούκα Μαρία, μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας- ηχομέτρηση στο υποκατάστημα εμπορίας τροφίμων με την επωνυμία «Π. Βασιλόπουλος Ο.Ε» (Α.Φ.Μ.: 801041528), επί της οδού Φυλής 245 & Ολυμπίας 27 στην Αθήνα.

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο χώρο του κτιρίου όπου βρίσκονται εγκατεστημένες έξι εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες, **υπέρβαση κατά 3,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (11) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (11) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 11γ. του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έως την ημέρα σύνταξης του παρόντος δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση με το Π.Δ. 1180/81.

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος της (6) σχετικής ΥΑ, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 [σχετικό (7)].

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	**Διαπιστωθείσα παράβαση**	**Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες**	**Αξιολόγηση σοβαρότητας**	**Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος**
1	**Υπέρβαση κατά 3,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων / Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις που τεκμηριώνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για την εξάλειψη της υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 20 του Ν. 4014/2011.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 20, του Ν. 4014/2011 Ν. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, τιμολόγια, δελτία αποστολής) και τεχνική έκθεση μηχανικού που αποδεικνύει την συμμόρφωση.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό

Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (6) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, όπως προβλέπεται στην παρ. 11, του άρθρου 20 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
   email: site@patt.gov.gr

2. **Δήμος Αθηναίων**
   Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών

3. **Ειρήνη Σισένκο**
   email: eirinisisenko@gmail.com

Εσωτ. διανομή:
Φ. Καταγγελιών 281/26
Χρονολογικό Αρχείο