@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ac49e3312458a2253f0fb6b
ΑΠ:1285000
Υπογραφή: 06/10/26 11:53
Διανομή: 06/10/26 12:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα
Τηλέφωνο : 213 2005240
Email :tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη

ΠΡΟΣ:

site@patt.gov.gr (για ανάρτηση)

ΚΟΙΝ:

1.Δήμος Σπάτων (για την ενημέρωση του Αρμόδιου Αντιδήμαρχου)

2. Καταγγέλλοντες

ΘΕΜΑ: Φύλλο Ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου στο 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων επί της οδού Πεσόντων Μαχητών και πλησίον οικιών της οδού Αχαιών. Μη διαπίστωση υπέρβασης θορύβου.

ΣΧΕΤ:

1) Ο Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄/103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει.
2) Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5) Το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) «Περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Άρθρο 2, παρ.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεως γης»
6) Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-07-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης …., την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
8) Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής...»
9) Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

10) Τις με αρ. πρωτ. 1165134/14-9-2026 και 1263273/21-9-2026 αιτήσεις παραπόνων κατοίκων Σπάτων, αναφορικά με την πρόκληση όχλησης από θόρυβο λόγω της λειτουργίας αντλίας θερμότητας, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ταράτσα του νέο ανεγειρόμενου νηπιαγωγείου.
11) Το από 29-09-2026 Φύλλο Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (10) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης των ορίων επιτρεπόμενου θορύβου, ο οποίος διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας (σχετικό 11) στο εν θέματι νηπιαγωγείο, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και του αεραγωγού, στα όρια της ταράτσας του κτιρίου και όμορα με τις πλησιέστερες οικίες επί της οδού Αχαιών στα Σπάτα.

Από τις μετρήσεις δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ισχύοντος επιτρεπόμενου ορίου θορύβου από το σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος επί της ταράτσας του κτιρίου (αντλία θερμότητας και αεραγωγός).

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διενεργηθείσα αυτοψία στις 29-09-2026, οι μετρήσεις θορύβου που πραγματοποιήθηκαν περί ώρα 12:00μ, με εξωτερική θερμοκρασία 24°C, ανήλθαν σε 49 dB(A), τιμή πλησίον του επιτρεπόμενου ορίου.

Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά την επικείμενη περίοδο χαμηλότερων εξωτερικών θερμοκρασιών, αναμένεται αυξημένη λειτουργία και κατ' επέκταση μεγαλύτερη καταπόνηση της μονάδας, κρίνεται σκόπιμη η λήψη κατάλληλων μέτρων ηχοπροστασίας ή/και η ρύθμιση της λειτουργίας της μονάδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι, υπό συνθήκες αυξημένου απαιτούμενου φορτίου, δεν θα προκαλείται όχληση από τη λειτουργία της.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι κατά τον παρόντα έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως προς τον ελεγχθέντα παράγοντα, το φύλλο ελέγχου (σχετικό 11), στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της αυτοψίας και των μετρήσεων, επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου.

Το παρόν έγγραφο αναρτάται στον ιστότοπο της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
& Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΕΔ
Φ (Κ1/958)

GEORGIOS KANERIS
09/10/2026 10:44
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ