@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ad89d468603fa8592b78411
ΑΠ:1380365
Υπογραφή: 25/10/26 15:17
Διανομή: 26/10/26 08:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Φύκαρης
Τηλ.: 213-2101138, -09, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **MINI STOP KIOSK**
Πανόρμου 64, Αθήνα 115 24
Συστημένο με απόδειξη

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: **Οριστική έκθεση ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών**, στο υποκατάστημα mini market-αναψυκτήριο της εταιρείας με την επωνυμία «**MINI STOP KIOSK**» επί της οδού **Πανόρμου 64** στην Αθήνα.

ΣΧΕΤ.:

1. Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 “Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 103/Α’/29.06.2026) και ισχύει.
4. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ’ αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ’ αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β΄ /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
6. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β΄/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β΄/4-7-2025) και τις σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.

7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Το με αρ. 1004965/31-07-2026 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης: 54018273/24-07-2026) σχετικό με ηχορύπανση από το υποκατάστημα mini market- αναψυκτήριο Mini Stop Kiosk.
9. Η από 17-08-2026 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από υπάλληλο του υποκαταστήματος.
10. Η με αρ. πρωτ. 1072286/18-08-2026, προσωρινή έκθεση ελέγχου – κλήση σε απολογία, της υπηρεσίας μας η οποία επιδόθηκε στις 27-08-2026 συστημένη με απόδειξη παραλαβής (RE173901825GR).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού, την Δευτέρα 17-08-2026 και ώρα περίπου 10:00 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Φύκαρη Ευστάθιο και Κοντό Κωνσταντίνο, μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας- ηχομέτρηση στο υποκατάστημα mini market- αναψυκτήριο της εταιρείας με την επωνυμία «MINI STOP KIOSK», επί της οδού Πανόρμου 64 στην Αθήνα.

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου επί της οδού Αχαΐας όπου είναι τοποθετημένες οι εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες, **υπέρβαση κατά 6,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (10) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Έως την ημέρα σύνταξης του παρόντος δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση με το Π.Δ. 1180/81.

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος της (6) σχετικής ΥΑ, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 [σχετικό (7)].

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	**Υπέρβαση κατά 6,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A)	Στοιχεία συμμόρφωσης / Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις που τεκμηριώνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για την εξάλειψη της υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, τιμολόγια, δελτία αποστολής) και τεχνική έκθεση μηχανικού που αποδεικνύει την συμμόρφωση.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (6) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, όπως προβλέπεται στην παρ. 11, του άρθρου 20 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(site@patt.gov.gr)

2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ/ΟΥΣΑ

Εσωτ. διανομή:
Φ. Καταγγελιών 305/26
Χρονολογικό Αρχείο